

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Губкина д.23 Зввод Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00167058 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x955A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.54	49.80	14.74	53.88	56.10	-2.22	0.793	24	0	*
17/01/21	66.65	50.84	15.81	53.79	56.09	-2.30	0.850	24	0	*
18/01/21	74.40	55.19	19.21	53.71	56.09	-2.38	1.032	24	0	*
19/01/21	77.82	57.38	20.44	53.87	56.04	-2.17	1.100	24	0	*
20/01/21	77.45	57.14	20.31	53.84	56.03	-2.19	1.093	24	0	*
21/01/21	77.65	57.18	20.47	53.84	56.08	-2.24	1.102	24	0	*
22/01/21	75.91	56.29	19.62	53.46	55.86	-2.40	1.049	24	0	*
23/01/21	73.74	55.03	18.71	53.42	55.82	-2.40	0.998	24	0	*
24/01/21	67.71	51.79	15.92	53.52	55.87	-2.35	0.851	24	0	*
25/01/21	60.75	47.56	13.19	53.64	56.07	-2.43	0.708	24	0	*
26/01/21	59.91	47.01	12.90	53.60	56.12	-2.52	0.689	24	0	*
27/01/21	61.17	47.74	13.43	53.32	55.72	-2.40	0.719	24	0	*
28/01/21	62.82	48.60	14.22	53.28	55.55	-2.27	0.755	24	0	*
29/01/21	62.64	48.83	13.81	53.36	55.70	-2.34	0.734	24	0	*
30/01/21	58.16	46.09	12.07	53.40	55.85	-2.45	0.645	24	0	*
31/01/21	57.01	45.30	11.71	53.55	55.82	-2.27	0.627	24	0	*
01/02/21	57.80	45.70	12.10	53.48	55.95	-2.47	0.645	24	0	*
02/02/21	57.64	45.69	11.95	53.55	55.92	-2.37	0.641	24	0	*
03/02/21	60.18	46.97	13.21	53.47	55.74	-2.27	0.707	24	0	*
04/02/21	62.19	48.54	13.65	53.37	55.63	-2.26	0.728	24	0	*
05/02/21	55.29	44.49	10.80	53.51	55.87	-2.36	0.577	24	0	*
06/02/21	57.51	45.32	12.19	53.38	55.81	-2.43	0.648	24	0	*
07/02/21	69.31	52.30	17.01	53.73	56.05	-2.32	0.913	24	0	*
08/02/21	76.89	56.80	20.09	53.94	56.10	-2.16	1.084	24	0	*
09/02/21	77.19	56.66	20.53	53.94	56.18	-2.24	1.107	24	0	*
10/02/21	77.55	56.79	20.76	53.99	56.14	-2.15	1.121	24	0	*
11/02/21	75.54	55.92	19.62	54.03	56.22	-2.19	1.060	24	0	*
12/02/21	69.96	52.64	17.32	53.95	56.30	-2.35	0.931	24	0	*
13/02/21	58.30	45.58	12.72	52.95	55.33	-2.38	0.672	24	0	*
14/02/21	62.08	48.07	14.01	54.40	56.76	-2.36	0.760	24	0	*
15/02/21	71.75	53.99	17.76	55.64	58.01	-2.37	0.986	24	0	*
Итого:				1664.81	1736.82	-72.01	26.325	744	0	
Средние:	66.69	50.87	15.81							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 2039ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации