ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Свердлова 32 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00173377 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x9DCC ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.02	54.67	10.35	193.90	190.21	189.76	187.12	3.09	7.40	7.22	1.966	0.169	24	0	
17/01/21	67.45	56.00	11.45	188.75	184.89	184.30	181.60	3.29	7.34	7.18	2.118	0.184	24	0	
18/01/21	75.15	60.94	14.21	184.18	179.59	179.00	175.98	3.61	7.32	7.18	2.553	0.220	24	0	
19/01/21	78.05	62.92	15.13	181.73	176.93	176.11	172.99	3.94	7.30	7.16	2.681	0.248	24	0	
20/01/21	77.67	62.42	15.25	178.29	173.53	173.28	170.16	3.37	7.28	7.16	2.649	0.210	24	0	
21/01/21	77.87	62.31	15.56	176.08	171.40	170.90	167.86	3.54	7.27	7.15	2.668	0.220	24	0	
22/01/21	75.91	62.02	13.89	186.73	181.99	182.33	179.11	2.88	7.31	7.14	2.529	0.179	24	0	
23/01/21	73.86	60.90	12.96	191.10	186.48	187.56	184.33	2.15	7.34	7.17	2.415	0.131	24	0	
24/01/21	67.51	56.19	11.32	184.02	180.27	180.08	177.48	2.79	7.28	7.14	2.039	0.157	24	0	
25/01/21	60.72	51.08	9.64	179.22	176.26	174.82	172.66	3.60	7.26	7.13	1.696	0.184	24	0	
26/01/21	59.99	50.28	9.71	175.91	173.02	171.04	169.03	3.99	7.22	7.12	1.677	0.201	24	0	
27/01/21	61.18	50.84	10.34	170.63	167.70	165.93	163.88	3.82	7.16	7.07	1.731	0.194	24	0	
28/01/21	63.06	51.83	11.23	166.38	163.39	162.04	159.99	3.40	7.13	7.06	1.833	0.176	24	0	
29/01/21	62.46	51.85	10.61	169.56	166.56	164.78	162.73	3.83	7.10	7.02	1.765	0.199	24	0	
30/01/21	58.11	48.75	9.36	169.48	166.88	165.30	163.48	3.40	7.07	6.99	1.560	0.166	24	0	
31/01/21	57.02	47.83	9.19	166.50	164.06	162.31	160.63	3.43	7.10	7.03	1.507	0.164	24	0	
01/02/21	57.89	48.19	9.70	164.20	161.65	159.90	158.22	3.43	7.15	7.09	1.565	0.165	24	0	
02/02/21	57.58	47.98	9.60	163.01	160.48	158.72	157.04	3.44	7.14	7.09	1.539	0.165	24	0	
03/02/21	60.43	49.76	10.67	160.83	158.15	156.60	154.79	3.36	7.12	7.07	1.684	0.167	24	0	
04/02/21	62.10	51.16	10.94	159.45	156.63	155.84	153.96	2.67	7.11	7.05	1.714	0.137	24	0	
05/02/21	55.25	46.46	8.79	145.14	143.09	142.25	140.85	2.24	7.13	7.06	1.256	0.104	24	0	*
06/02/21	57.97	47.96	10.01	157.48	155.03	154.23	152.60	2.43	7.12	7.07	1.548	0.117	24	0	
07/02/21	69.71	55.61	14.10	156.70	153.29	152.95	150.74	2.55	7.11	7.06	2.159	0.142	24	0	
08/02/21	77.11	60.79	16.32	158.91	154.75	155.22	152.58	2.17	7.17	7.11	2.525	0.132	24	0	
09/02/21	77.38	60.94	16.44	161.81	157.49	157.57	154.93	2.56	7.18	7.10	2.591	0.156	24	0	
10/02/21	77.71	61.15	16.56	160.99	156.67	157.10	154.46	2.21	7.17	7.09	2.600	0.135	24	0	
11/02/21	75.48	59.83	15.65	160.49	156.43	156.70	154.13	2.30	7.16	7.08	2.448	0.138	24	0	
12/02/21	69.84	56.26	13.58	160.83	157.35	156.84	154.54	2.81	7.15	7.07	2.136	0.158	24	0	
13/02/21	58.06	48.04	10.02	154.85	152.46	151.44	149.83	2.63	6.88	6.83	1.525	0.126	24	0	
14/02/21	62.51	50.89	11.62	156.91	154.08	153.31	151.43	2.65	6.56	6.51	1.787	0.135	24	0	
15/02/21	72.17	57.39	14.78	158.98	155.27	154.96	152.57	2.70	6.74	6.67	2.291	0.155	24	0	
Итого:				5243.0	5135.98	5113.1	5041.70	94.28			62.755	5.134	744	0	
Средние:	66.84	54.62	12.22						7.15	7.06					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 41353ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации