

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: ул.Салават Батыра д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105645
 Теплосистема: 1

| Дата | W1, Гкал | m1, т | t1, °C | P1, МПа | W2, Гкал | m2, т | t2, °C | P2, МПа | W3, Гкал | m3, т | t3, °C | P3, МПа | W4, Гкал | m4, т | t4, °C | P4, МПа |
|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|
| 16.01.21 | 11.310 | 159.938 | 70.61 | 0.59 | 7.837 | 159.485 | 49.01 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 17.01.21 | 11.365 | 159.613 | 71.12 | 0.59 | 7.807 | 159.161 | 48.93 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 18.01.21 | 12.875 | 169.694 | 75.76 | 0.59 | 8.805 | 169.308 | 51.88 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 19.01.21 | 13.557 | 173.368 | 78.07 | 0.59 | 9.303 | 172.988 | 53.64 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 20.01.21 | 13.258 | 171.592 | 77.16 | 0.59 | 9.058 | 171.189 | 52.79 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 21.01.21 | 12.945 | 169.913 | 75.94 | 0.59 | 8.838 | 169.482 | 51.93 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 22.01.21 | 12.967 | 169.862 | 76.19 | 0.59 | 8.881 | 169.467 | 52.25 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 23.01.21 | 12.405 | 166.252 | 74.50 | 0.59 | 8.500 | 165.828 | 51.11 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 24.01.21 | 12.409 | 167.826 | 73.82 | 0.59 | 8.602 | 167.403 | 51.25 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 25.01.21 | 11.761 | 163.940 | 71.62 | 0.59 | 8.231 | 163.471 | 50.19 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 26.01.21 | 11.984 | 169.119 | 70.70 | 0.59 | 8.517 | 168.693 | 50.18 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 27.01.21 | 11.569 | 164.091 | 70.38 | 0.59 | 8.141 | 163.672 | 49.56 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.01.21 | 11.359 | 160.040 | 70.88 | 0.59 | 7.913 | 159.598 | 49.45 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 29.01.21 | 11.471 | 160.884 | 71.19 | 0.59 | 8.051 | 160.476 | 50.04 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.01.21 | 11.564 | 162.003 | 71.26 | 0.59 | 8.151 | 161.614 | 50.29 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 31.01.21 | 11.267 | 160.335 | 70.17 | 0.59 | 7.972 | 159.952 | 49.71 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 01.02.21 | 11.256 | 159.638 | 70.40 | 0.59 | 7.943 | 159.259 | 49.75 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 02.02.21 | 12.074 | 169.883 | 70.98 | 0.59 | 8.655 | 169.541 | 50.90 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 03.02.21 | 12.248 | 171.659 | 71.23 | 0.59 | 8.810 | 171.368 | 51.15 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.21 | 11.487 | 162.296 | 70.67 | 0.59 | 8.166 | 161.971 | 50.27 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 05.02.21 | 14.139 | 202.839 | 69.61 | 0.59 | 10.744 | 202.579 | 52.80 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 06.02.21 | 12.359 | 175.869 | 70.29 | 0.59 | 9.038 | 175.525 | 51.31 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 07.02.21 | 12.156 | 165.469 | 73.36 | 0.59 | 8.501 | 165.131 | 51.37 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 08.02.21 | 12.512 | 165.532 | 75.49 | 0.59 | 8.608 | 165.175 | 52.01 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 09.02.21 | 12.882 | 166.082 | 77.46 | 0.59 | 8.723 | 165.715 | 52.53 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.21 | 13.152 | 166.394 | 78.93 | 0.59 | 8.863 | 166.028 | 53.28 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11.02.21 | 13.024 | 166.599 | 78.06 | 0.59 | 8.855 | 166.194 | 53.17 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 12.02.21 | 11.973 | 165.920 | 72.06 | 0.59 | 8.311 | 165.448 | 50.12 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 13.02.21 | 10.671 | 164.876 | 64.55 | 0.59 | 7.687 | 164.331 | 46.63 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.21 | 10.615 | 164.433 | 64.42 | 0.59 | 7.577 | 163.936 | 46.08 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 15.02.21 | 11.436 | 164.326 | 69.47 | 0.59 | 7.956 | 163.891 | 48.41 | 0.55 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Среднее: | 12.131 | 167.106 | 72.46 | | 8.485 | 166.706 | 50.71 | | 0.000 | 0.000 | 0.00 | | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| Итого: | 376.050 | 5180.283 | | | 263.043 | 5167.880 | | | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 | | |

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: ул.Салават Батыра д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105645
 Теплосистема: 1

| Дата | п, ч | Втс, Гкал | Втгв, Гкал | Мтс, т | тхв, °С |
|----------|--------|-----------|------------|--------|---------|
| 16.01.21 | 24.00 | 3.473 | 0.000 | 0.454 | 0.00 |
| 17.01.21 | 24.00 | 3.559 | 0.000 | 0.451 | 0.00 |
| 18.01.21 | 24.00 | 4.069 | 0.000 | 0.386 | 0.00 |
| 19.01.21 | 24.00 | 4.254 | 0.000 | 0.379 | 0.00 |
| 20.01.21 | 24.00 | 4.200 | 0.000 | 0.403 | 0.00 |
| 21.01.21 | 24.00 | 4.107 | 0.000 | 0.431 | 0.00 |
| 22.01.21 | 24.00 | 4.086 | 0.000 | 0.395 | 0.00 |
| 23.01.21 | 24.00 | 3.906 | 0.000 | 0.424 | 0.00 |
| 24.01.21 | 24.00 | 3.807 | 0.000 | 0.423 | 0.00 |
| 25.01.21 | 24.00 | 3.530 | 0.000 | 0.470 | 0.00 |
| 26.01.21 | 23.97 | 3.467 | 0.000 | 0.425 | 0.00 |
| 27.01.21 | 23.97 | 3.428 | 0.000 | 0.420 | 0.00 |
| 28.01.21 | 24.00 | 3.446 | 0.000 | 0.443 | 0.00 |
| 29.01.21 | 24.00 | 3.420 | 0.000 | 0.408 | 0.00 |
| 30.01.21 | 24.00 | 3.413 | 0.000 | 0.389 | 0.00 |
| 31.01.21 | 24.00 | 3.295 | 0.000 | 0.383 | 0.00 |
| 01.02.21 | 24.00 | 3.313 | 0.000 | 0.379 | 0.00 |
| 02.02.21 | 24.00 | 3.419 | 0.000 | 0.342 | 0.00 |
| 03.02.21 | 24.00 | 3.438 | 0.000 | 0.291 | 0.00 |
| 04.02.21 | 24.00 | 3.321 | 0.000 | 0.325 | 0.00 |
| 05.02.21 | 24.00 | 3.395 | 0.000 | 0.260 | 0.00 |
| 06.02.21 | 24.00 | 3.321 | 0.000 | 0.344 | 0.00 |
| 07.02.21 | 24.00 | 3.655 | 0.000 | 0.338 | 0.00 |
| 08.02.21 | 24.00 | 3.904 | 0.000 | 0.357 | 0.00 |
| 09.02.21 | 24.00 | 4.159 | 0.000 | 0.366 | 0.00 |
| 10.02.21 | 24.00 | 4.289 | 0.000 | 0.366 | 0.00 |
| 11.02.21 | 24.00 | 4.169 | 0.000 | 0.405 | 0.00 |
| 12.02.21 | 24.00 | 3.662 | 0.000 | 0.472 | 0.00 |
| 13.02.21 | 24.00 | 2.984 | 0.000 | 0.545 | 0.00 |
| 14.02.21 | 24.00 | 3.038 | 0.000 | 0.498 | 0.00 |
| 15.02.21 | 24.00 | 3.481 | 0.000 | 0.435 | 0.00 |
| Среднее: | | 3.645 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| Итого: | 743.93 | 113.007 | 0.000 | 12.404 | |

| Дата и время | Втс Итого, Гкал | Мтс Итого, т | Втгв Итого, Гкал |
|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 15.01.2021 23:59 | 5047.419 | 6012.696 | 0.000 |
| 15.02.2021 23:59 | 5160.426 | 6025.100 | 0.000 |

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /