

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленина д.55 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00179183 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7272 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.69	57.73	13.96	262.57	263.77	-1.20	3.665	24	0	*
17/01/21	72.69	57.97	14.72	259.03	260.27	-1.24	3.812	24	0	*
18/01/21	77.65	61.31	16.34	261.05	262.12	-1.07	4.270	24	0	*
19/01/21	79.13	62.52	16.61	262.46	263.69	-1.23	4.366	24	0	*
20/01/21	78.51	62.02	16.49	262.70	263.84	-1.14	4.335	24	0	*
21/01/21	77.07	60.88	16.19	259.95	261.17	-1.22	4.213	24	0	*
22/01/21	77.05	61.01	16.04	261.54	262.65	-1.11	4.199	24	0	*
23/01/21	75.62	59.93	15.69	259.67	260.81	-1.14	4.078	24	0	*
24/01/21	67.20	55.00	12.20	273.79	275.21	-1.42	3.336	24	0	*
25/01/21	60.22	49.97	10.25	274.26	275.76	-1.50	2.815	24	0	*
26/01/21	60.03	49.77	10.26	278.48	280.03	-1.55	2.857	24	0	*
27/01/21	63.20	52.54	10.66	297.65	299.58	-1.93	3.171	24	0	*
28/01/21	63.63	52.84	10.79	297.19	298.88	-1.69	3.204	24	0	*
29/01/21	63.62	53.09	10.53	294.02	295.82	-1.80	3.094	24	0	*
30/01/21	62.67	52.46	10.21	286.90	288.60	-1.70	2.927	24	0	*
31/01/21	62.44	52.22	10.22	287.92	289.70	-1.78	2.941	24	0	*
01/02/21	61.63	51.39	10.24	285.11	286.86	-1.75	2.917	24	0	*
02/02/21	60.63	50.48	10.15	278.21	279.81	-1.60	2.827	24	0	*
03/02/21	62.25	51.98	10.27	286.54	288.31	-1.77	2.940	24	0	*
04/02/21	61.50	51.29	10.21	284.26	285.93	-1.67	2.904	24	0	*
05/02/21	57.46	48.22	9.24	261.38	262.77	-1.39	2.414	24	0	*
06/02/21	64.53	53.37	11.16	178.15	179.26	-1.11	1.989	24	0	*
07/02/21	72.26	57.93	14.33	266.45	267.80	-1.35	3.817	24	0	*
08/02/21	77.16	60.14	17.02	243.39	244.46	-1.07	4.147	24	0	*
09/02/21	79.07	61.37	17.70	245.98	246.95	-0.97	4.355	24	0	*
10/02/21	80.34	62.43	17.91	249.48	250.47	-0.99	4.474	24	0	*
11/02/21	78.27	61.70	16.57	259.13	260.43	-1.30	4.297	24	0	*
12/02/21	70.06	57.28	12.78	284.08	285.67	-1.59	3.631	24	0	*
13/02/21	62.65	51.95	10.70	246.48	248.36	-1.88	2.634	24	0	*
14/02/21	60.38	50.15	10.23	276.98	278.79	-1.81	2.826	24	0	*
15/02/21	68.16	54.30	13.86	251.00	252.27	-1.27	3.476	24	0	*
Итого:				8275.80	8320.04	-44.24	106.931	744	0	
Средние:	68.67	55.65	13.01							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5852ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации