ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое кольцо д.34 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х4Е41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.09	53.23	11.86	229.30	229.28	0.02	2.716	24	0	*
17/01/21	67.29	54.57	12.72	229.44	229.39	0.05	2.918	24	0	*
18/01/21	74.96	59.38	15.58	229.53	229.59	-0.06	3.580	24	0	*
19/01/21	78.05	61.57	16.48	230.10	230.00	0.10	3.796	24	0	*
20/01/21	77.67	61.27	16.40	230.19	230.23	-0.04	3.776	24	0	*
21/01/21	77.86	61.38	16.48	230.18	230.17	0.01	3.794	24	0	*
22/01/21	76.10	60.49	15.61	230.52	230.58	-0.06	3.601	24	0	*
23/01/21	73.92	58.85	15.07	227.19	227.23	-0.04	3.425	24	0	*
24/01/21	67.89	55.11	12.78	227.34	227.32	0.02	2.904	24	0	*
25/01/21	60.91	50.43	10.48	228.00	228.01	-0.01	2.385	24	0	*
26/01/21	60.05	49.80	10.25	228.17	228.25	-0.08	2.338	24	0	*
27/01/21	61.32	50.59	10.73	227.19	227.25	-0.06	2.436	24	0	*
28/01/21	62.97	51.56	11.41	226.24	226.29	-0.05	2.575	24	0	*
29/01/21	62.80	51.76	11.04	226.85	226.78	0.07	2.502	24	0	*
30/01/21	58.32	48.69	9.63	226.95	227.01	-0.06	2.183	24	0	*
31/01/21	57.17	47.81	9.36	227.19	227.22	-0.03	2.124	24	0	*
01/02/21	57.95	48.32	9.63	227.67	227.57	0.10	2.192	24	0	*
02/02/21	57.80	48.33	9.47	227.77	227.72	0.05	2.153	24	0	*
03/02/21	60.34	49.87	10.47	227.51	227.53	-0.02	2.379	24	0	*
04/02/21	62.34	51.48	10.86	227.35	227.27	0.08	2.468	24	0	*
05/02/21	55.44	46.91	8.53	228.59	228.54	0.05	1.951	24	0	*
06/02/21	57.68	48.14	9.54	227.16	227.14	0.02	2.164	24	0	*
07/02/21	69.48	55.92	13.56	228.92	228.95	-0.03	3.103	24	0	*
08/02/21	77.06	60.94	16.12	230.01	230.00	0.01	3.710	24	0	*
09/02/21	77.37	60.90	16.47	230.00	229.98	0.02	3.791	24	0	*
10/02/21	77.73	61.15	16.58	229.83	229.82	0.01	3.813	24	0	*
11/02/21	75.73	60.00	15.73	229.94	229.96	-0.02	3.616	24	0	*
12/02/21	70.13	56.52	13.61	229.87	229.83	0.04	3.127	24	0	*
13/02/21	58.45	48.66	9.79	225.19	225.17	0.02	2.202	24	0	*
14/02/21	62.21	51.22	10.99	231.84	232.00	-0.16	2.543	24	0	*
15/02/21	71.89	57.98	13.91	237.70	237.79	-0.09	3.305	24	0	*
Итого:				7093.73	7093.87	-0.14	89.570	744	0	
Средние:	66.90	54.28	12.61							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1998ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации