

34 11 ПОД 6 ФЕВРАЛЬ 2021

ОТЧЕТ

о суточных параметрах
теплоснабжения

21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: УК "Новый дом" Договор
№: _____

Адрес: РБ г. Октябрьский 34мкр. 6под. Тип
расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max =
180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M Гвс = _____ т.сут G обр max =
180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
T хв = 0.00° C

Заводской номер 00182796 ВВОД 1 СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0626 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.
	° C	° C	т	т	Гкал	ч	ч	
t1 t2 M1 M2 Qo								

21/01/21	76.86	60.33	262.16	262.16	4.337	24	0	
22/01/21	69.81	56.19	270.84	270.84	3.688	24	0	
23/01/21	67.86	54.82	271.47	271.47	3.538	24	0	
24/01/21	65.86	53.78	273.60	273.60	3.301	24	0	
25/01/21	61.37	51.15	285.94	285.94	2.920	24	0	
26/01/21	58.22	49.18	297.13	297.13	2.682	24	0	
27/01/21	57.15	48.20	293.71	293.71	2.625	24	0	
28/01/21	58.66	49.01	285.57	285.57	2.754	24	0	
29/01/21	60.02	50.08	283.38	283.38	2.815	24	0	
30/01/21	59.71	50.20	291.92	291.92	2.773	24	0	
31/01/21	58.95	49.75	291.41	291.41	2.679	24	0	
01/02/21	59.34	49.96	290.85	290.85	2.724	24	0	
02/02/21	59.12	49.79	290.57	290.57	2.706	24	0	
03/02/21	59.49	49.74	282.21	282.21	2.750	24	0	
04/02/21	59.54	49.71	277.07	277.07	2.720	24	0	
05/02/21	55.38	47.13	282.85	282.85	2.329	24	0	
06/02/21	59.84	49.67	276.14	276.14	2.800	24	0	
07/02/21	66.33	53.38	258.47	258.47	3.349	24	0	
08/02/21	71.39	56.37	256.95	256.95	3.855	24	0	
09/02/21	73.02	57.11	255.82	255.82	4.071	24	0	
10/02/21	74.34	58.01	254.34	254.34	4.155	24	0	
11/02/21	70.98	56.08	254.90	254.90	3.796	24	0	
12/02/21	67.20	53.67	254.62	254.62	3.442	24	0	
13/02/21	61.65	51.09	277.10	277.10	2.918	24	0	
14/02/21	59.75	49.69	279.72	279.72	2.810	24	0	
15/02/21	71.04	56.33	260.31	260.31	3.824	24	0	
16/02/21	80.39	62.32	253.89	253.89	4.588	24	0	
17/02/21	82.21	63.73	255.26	255.26	4.723	24	0	

Итого: | | |7668.20|7668.20|91.672 |672 | 0 |

Средние: |65.19 |53.08 | | | | | |

Итоговые значения на 20/02/21г. 14 ч.

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
20/02/21	363500.39	377120.78	4320.815	9209	4507

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13716ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации