

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Новосёлова д.12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х8993 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	62.43	49.14	13.29	291.38	293.26	-1.88	3.871	24	0	*
17/01/21	62.68	49.10	13.58	287.46	289.39	-1.93	3.897	24	0	*
18/01/21	71.40	52.14	19.26	248.90	251.50	-2.60	4.788	24	0	*
19/01/21	74.15	53.42	20.73	238.30	241.04	-2.74	4.937	24	0	*
20/01/21	74.90	53.04	21.86	228.45	231.24	-2.79	4.991	24	0	*
21/01/21	74.88	53.22	21.66	233.49	236.26	-2.77	5.055	24	0	*
22/01/21	71.73	51.96	19.77	237.42	239.90	-2.48	4.690	24	0	*
23/01/21	69.73	49.73	20.00	221.78	224.12	-2.34	4.430	24	0	*
24/01/21	66.50	49.37	17.13	242.27	244.40	-2.13	4.145	24	0	*
25/01/21	60.15	47.31	12.84	280.45	282.19	-1.74	3.595	24	0	*
26/01/21	59.98	47.18	12.80	278.28	279.99	-1.71	3.557	24	0	*
27/01/21	61.31	47.08	14.23	254.00	255.77	-1.77	3.611	24	0	*
28/01/21	61.77	47.28	14.49	250.31	252.12	-1.81	3.625	24	0	*
29/01/21	60.15	47.40	12.75	277.68	279.40	-1.72	3.536	24	0	*
30/01/21	57.68	46.98	10.70	315.05	316.60	-1.55	3.368	24	0	*
31/01/21	56.94	46.56	10.38	313.87	315.40	-1.53	3.254	24	0	*
01/02/21	57.55	47.16	10.39	290.67	292.11	-1.44	3.015	24	0	*
02/02/21	57.71	47.54	10.17	331.87	333.45	-1.58	3.367	24	0	*
03/02/21	58.35	47.03	11.32	298.29	299.92	-1.63	3.371	24	0	*
04/02/21	59.80	47.33	12.47	277.82	279.45	-1.63	3.457	24	0	*
05/02/21	49.45	43.04	6.41	168.36	168.87	-0.51	1.378	24	0	*
06/02/21	58.42	45.27	13.15	255.52	257.16	-1.64	3.356	24	0	*
07/02/21	66.64	46.21	20.43	189.18	191.14	-1.96	3.858	24	0	*
08/02/21	72.80	48.86	23.94	189.32	191.76	-2.44	4.531	24	0	*
09/02/21	73.17	48.81	24.36	190.98	193.45	-2.47	4.649	24	0	*
10/02/21	73.35	48.82	24.53	190.90	193.41	-2.51	4.679	24	0	*
11/02/21	69.32	47.70	21.62	203.06	205.33	-2.27	4.386	24	0	*
12/02/21	62.52	45.52	17.00	225.92	227.77	-1.85	3.835	24	0	*
13/02/21	59.55	46.55	13.00	284.37	286.17	-1.80	3.692	24	0	*
14/02/21	61.35	46.88	14.47	259.55	261.44	-1.89	3.750	24	0	*
15/02/21	72.13	52.80	19.33	244.28	246.85	-2.57	4.720	24	0	*
Итого:				7799.18	7860.86	-61.68	121.394	744	0	
Средние:	64.46	48.40	16.06							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6220ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации