

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 9 дом 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

Заводской номер 00173721 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хF87B ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 16/12/20 | 72.67 | 55.24 | 17.43 | 150.82 | 147.24 | 147.86 | 145.79 | 0.00 | 1.45 | 1.67 | 8.67 | 2.543 | 0.080 | 24 | 0 | * |
| 17/12/20 | 68.61 | 53.07 | 15.54 | 156.02 | 152.68 | 153.23 | 151.24 | 0.00 | 1.44 | 1.67 | 8.64 | 2.349 | 0.076 | 24 | 0 | * |
| 18/12/20 | 68.49 | 52.71 | 15.78 | 149.10 | 145.95 | 146.35 | 144.49 | 0.00 | 1.46 | 1.68 | 8.50 | 2.283 | 0.077 | 24 | 0 | * |
| 19/12/20 | 71.45 | 53.46 | 17.99 | 142.98 | 139.65 | 140.15 | 138.35 | 0.00 | 1.30 | 1.67 | 8.43 | 2.493 | 0.070 | 24 | 0 | * |
| 20/12/20 | 75.12 | 55.10 | 20.02 | 139.74 | 136.22 | 136.79 | 134.90 | 0.00 | 1.32 | 1.68 | 8.45 | 2.707 | 0.073 | 24 | 0 | * |
| 21/12/20 | 75.29 | 55.10 | 20.19 | 139.20 | 135.63 | 136.22 | 134.30 | 0.00 | 1.33 | 1.68 | 8.46 | 2.720 | 0.073 | 24 | 0 | * |
| 22/12/20 | 75.31 | 55.43 | 19.88 | 140.54 | 136.97 | 137.51 | 135.59 | 0.00 | 1.38 | 1.67 | 8.50 | 2.705 | 0.077 | 24 | 0 | * |
| 23/12/20 | 71.29 | 53.59 | 17.70 | 142.68 | 139.42 | 139.83 | 137.99 | 0.00 | 1.43 | 1.68 | 8.54 | 2.446 | 0.077 | 24 | 0 | * |
| 24/12/20 | 68.29 | 52.29 | 16.00 | 147.28 | 144.13 | 144.52 | 142.69 | 0.00 | 1.44 | 1.68 | 8.54 | 2.284 | 0.075 | 24 | 0 | * |
| 25/12/20 | 67.71 | 51.99 | 15.72 | 147.18 | 144.09 | 144.45 | 142.62 | 0.00 | 1.47 | 1.68 | 8.51 | 2.243 | 0.076 | 24 | 0 | * |
| 26/12/20 | 68.54 | 52.53 | 16.01 | 148.43 | 145.26 | 145.68 | 143.78 | 0.00 | 1.48 | 1.68 | 8.52 | 2.300 | 0.078 | 24 | 0 | * |
| 27/12/20 | 67.19 | 51.49 | 15.70 | 148.16 | 145.08 | 145.44 | 143.64 | 0.00 | 1.44 | 1.68 | 8.57 | 2.255 | 0.074 | 24 | 0 | * |
| 28/12/20 | 65.37 | 50.35 | 15.02 | 144.07 | 141.25 | 141.43 | 139.76 | 0.00 | 1.49 | 1.68 | 8.67 | 2.095 | 0.075 | 24 | 0 | * |
| 29/12/20 | 65.83 | 50.45 | 15.38 | 143.86 | 141.03 | 141.22 | 139.55 | 0.00 | 1.48 | 1.68 | 8.62 | 2.145 | 0.075 | 24 | 0 | * |
| 30/12/20 | 67.23 | 51.36 | 15.87 | 146.16 | 143.18 | 143.46 | 141.72 | 0.00 | 1.46 | 1.68 | 8.53 | 2.249 | 0.075 | 24 | 0 | * |
| 31/12/20 | 66.92 | 51.52 | 15.40 | 150.83 | 147.73 | 148.11 | 146.29 | 0.00 | 1.44 | 1.68 | 8.56 | 2.254 | 0.074 | 24 | 0 | * |
| 01/01/21 | 67.88 | 52.42 | 15.46 | 154.29 | 151.08 | 151.48 | 149.56 | 0.00 | 1.52 | 1.68 | 8.61 | 2.311 | 0.080 | 24 | 0 | * |
| 02/01/21 | 67.91 | 52.56 | 15.35 | 153.79 | 150.57 | 150.98 | 149.06 | 0.00 | 1.51 | 1.68 | 8.60 | 2.291 | 0.079 | 24 | 0 | * |
| 03/01/21 | 67.60 | 52.43 | 15.17 | 151.94 | 148.82 | 149.17 | 147.25 | 0.00 | 1.57 | 1.68 | 8.60 | 2.232 | 0.082 | 24 | 0 | * |
| 04/01/21 | 67.19 | 52.14 | 15.05 | 153.59 | 150.41 | 150.81 | 148.93 | 0.00 | 1.48 | 1.68 | 8.60 | 2.242 | 0.077 | 24 | 0 | * |
| 05/01/21 | 65.85 | 51.13 | 14.72 | 151.74 | 148.76 | 149.03 | 147.25 | 0.00 | 1.51 | 1.68 | 8.61 | 2.167 | 0.077 | 24 | 0 | * |
| 06/01/21 | 65.36 | 50.67 | 14.69 | 150.20 | 147.24 | 147.53 | 145.77 | 0.00 | 1.47 | 1.68 | 8.57 | 2.139 | 0.075 | 24 | 0 | * |
| 07/01/21 | 65.37 | 50.51 | 14.86 | 148.98 | 146.04 | 146.30 | 144.57 | 0.00 | 1.47 | 1.68 | 8.57 | 2.148 | 0.074 | 24 | 0 | * |
| 08/01/21 | 65.06 | 50.32 | 14.74 | 148.95 | 146.07 | 146.28 | 144.60 | 0.00 | 1.47 | 1.68 | 8.59 | 2.133 | 0.074 | 24 | 0 | * |
| 09/01/21 | 65.37 | 50.59 | 14.78 | 149.90 | 146.97 | 147.20 | 145.49 | 0.00 | 1.48 | 1.68 | 8.60 | 2.150 | 0.075 | 24 | 0 | * |
| 10/01/21 | 64.98 | 50.56 | 14.42 | 149.31 | 146.44 | 146.59 | 144.91 | 0.00 | 1.53 | 1.68 | 8.59 | 2.089 | 0.077 | 24 | 0 | * |
| 11/01/21 | 72.39 | 54.72 | 17.67 | 150.22 | 146.65 | 147.18 | 145.15 | 0.00 | 1.50 | 1.67 | 8.59 | 2.566 | 0.082 | 24 | 0 | * |
| 12/01/21 | 79.48 | 59.31 | 20.17 | 151.89 | 147.64 | 148.93 | 146.13 | 0.00 | 1.51 | 1.67 | 8.64 | 2.959 | 0.090 | 24 | 0 | * |
| 13/01/21 | 79.08 | 58.91 | 20.17 | 152.27 | 148.06 | 148.92 | 146.56 | 0.00 | 1.50 | 1.67 | 8.66 | 2.968 | 0.088 | 24 | 0 | * |
| 14/01/21 | 73.82 | 55.81 | 18.01 | 150.52 | 146.84 | 147.43 | 145.31 | 0.00 | 1.53 | 1.67 | 8.62 | 2.623 | 0.085 | 24 | 0 | * |
| 15/01/21 | 66.70 | 51.28 | 15.42 | 146.87 | 143.88 | 144.09 | 142.31 | 0.00 | 1.57 | 1.67 | 8.65 | 2.196 | 0.081 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 4601.5 | 4500.98 | 4513.7 | 4455.55 | 0.00 | 45.43 | | | 73.285 | 2.401 | 744 | 0 | |
| Средние: | 69.33 | 52.87 | 16.46 | | | | | | | 1.67 | 8.57 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 39601ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____