

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Салават батыра д.б

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105645
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	13.086	173.745	75.16	0.59	9.153	173.542	52.59	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	11.612	165.186	70.11	0.59	8.168	164.899	49.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	11.089	160.716	68.89	0.59	7.772	160.388	48.34	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	11.733	163.673	71.58	0.59	8.159	163.419	49.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	13.285	173.782	76.34	0.59	9.178	173.606	52.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	13.614	176.675	76.94	0.59	9.417	176.480	53.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	13.804	180.542	76.33	0.59	9.661	180.341	53.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	13.213	178.920	73.79	0.59	9.362	178.655	52.14	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	12.037	167.089	71.94	0.59	8.416	166.780	50.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	12.260	168.308	72.72	0.59	8.597	167.999	51.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	11.869	165.588	71.53	0.59	8.305	165.264	50.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	11.780	164.154	71.65	0.59	8.197	163.798	49.91	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	12.229	168.292	72.56	0.59	8.619	167.961	51.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	12.210	167.716	72.68	0.59	8.595	167.411	51.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	12.129	166.403	72.78	0.59	8.485	166.116	50.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	11.987	164.894	72.58	0.59	8.363	164.583	50.67	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	12.444	170.681	72.80	0.59	8.750	170.394	51.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	12.402	169.934	72.87	0.59	8.723	169.637	51.29	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	12.223	168.106	72.59	0.59	8.550	167.787	50.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	11.777	165.906	70.84	0.59	8.264	165.539	49.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	12.020	168.439	71.24	0.59	8.497	168.078	50.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	11.818	165.549	71.28	0.59	8.267	165.196	49.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	11.414	163.828	69.55	0.59	7.986	163.451	48.71	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	10.970	163.488	66.88	0.59	7.738	163.060	47.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	11.615	165.104	70.22	0.59	8.130	164.715	49.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	11.812	165.583	71.22	0.59	8.321	165.224	50.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	12.113	167.269	72.26	0.59	8.474	166.941	50.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	13.145	167.856	78.20	0.59	9.076	167.659	53.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	14.053	178.853	78.46	0.59	9.765	178.557	54.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	13.094	170.242	76.71	0.59	9.025	169.875	52.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	11.345	160.656	70.48	0.59	7.890	160.192	49.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	12.262	168.297	72.67		8.577	167.986	50.86		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	380.180	5217.175			265.903	5207.546			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Салават батыра д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105645
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
16.12.20	24.00	3.933	0.000	0.203	0.00
17.12.20	24.00	3.445	0.000	0.287	0.00
18.12.20	24.00	3.316	0.000	0.328	0.00
19.12.20	24.00	3.574	0.000	0.254	0.00
20.12.20	24.00	4.107	0.000	0.176	0.00
21.12.20	24.00	4.196	0.000	0.195	0.00
22.12.20	24.00	4.143	0.000	0.201	0.00
23.12.20	24.00	3.851	0.000	0.265	0.00
24.12.20	24.00	3.621	0.000	0.309	0.00
25.12.20	24.00	3.663	0.000	0.309	0.00
26.12.20	24.00	3.564	0.000	0.324	0.00
27.12.20	24.00	3.583	0.000	0.357	0.00
28.12.20	24.00	3.611	0.000	0.331	0.00
29.12.20	24.00	3.615	0.000	0.305	0.00
30.12.20	24.00	3.644	0.000	0.286	0.00
31.12.20	24.00	3.624	0.000	0.311	0.00
01.01.21	24.00	3.694	0.000	0.287	0.00
02.01.21	24.00	3.679	0.000	0.297	0.00
03.01.21	24.00	3.673	0.000	0.319	0.00
04.01.21	24.00	3.513	0.000	0.367	0.00
05.01.21	24.00	3.522	0.000	0.361	0.00
06.01.21	24.00	3.551	0.000	0.353	0.00
07.01.21	24.00	3.428	0.000	0.377	0.00
08.01.21	24.00	3.232	0.000	0.427	0.00
09.01.21	24.00	3.484	0.000	0.389	0.00
10.01.21	24.00	3.492	0.000	0.359	0.00
11.01.21	24.00	3.639	0.000	0.327	0.00
12.01.21	22.57	4.069	0.000	0.197	0.00
13.01.21	24.00	4.288	0.000	0.296	0.00
14.01.21	24.00	4.068	0.000	0.366	0.00
15.01.21	24.00	3.455	0.000	0.464	0.00
Среднее:		3.686	0.000	0.311	0.000
Итого:	742.57	114.277	0.000	9.628	

Дата и время	Wтс Итого, Гкал	Mтс Итого, т	Wгв Итого, Гкал
15.12.2020 23:59	4933.142	6003.068	0.000
15.01.2021 23:59	5047.419	6012.696	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /