

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 20 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00177887 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x551С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.31	55.83	8.48	536.70	526.56	531.47	523.76	2.80	2.96	2.64	4.459	0.156	24	0	
17/01/21	66.93	57.70	9.23	536.18	525.24	531.53	523.25	1.99	2.95	2.65	4.849	0.115	24	0	
18/01/21	74.47	63.11	11.36	536.12	522.83	532.32	522.55	0.28	2.92	2.48	5.946	0.018	24	0	
19/01/21	77.65	65.60	12.05	536.33	522.08	532.78	522.23	-0.15	2.97	1.70	6.306	-0.010	24	0	
20/01/21	77.89	65.73	12.16	536.99	522.60	533.31	522.75	-0.15	2.86	1.68	6.370	-0.010	24	0	
21/01/21	77.74	65.61	12.13	536.69	522.35	532.94	522.42	-0.07	2.79	2.03	6.350	-0.005	24	0	
22/01/21	76.25	64.67	11.58	536.73	522.91	532.68	522.49	0.42	2.75	2.46	6.060	0.027	24	0	
23/01/21	73.57	62.70	10.87	536.74	523.74	532.41	522.74	1.00	2.74	2.62	5.696	0.063	24	0	
24/01/21	67.66	58.47	9.19	536.34	525.15	530.90	522.44	2.71	2.78	2.61	4.824	0.158	24	0	
25/01/21	60.51	53.04	7.47	536.80	527.72	529.84	522.80	4.92	2.92	2.74	3.942	0.260	24	0	
26/01/21	60.03	52.60	7.43	538.29	529.29	531.21	524.29	5.00	2.87	2.78	3.926	0.263	24	0	
27/01/21	61.11	53.42	7.69	537.87	528.61	531.27	524.14	4.47	2.88	2.76	4.062	0.238	24	0	
28/01/21	62.85	54.68	8.17	537.02	527.25	531.10	523.67	3.58	2.83	2.77	4.305	0.195	24	0	
29/01/21	61.63	53.89	7.74	536.47	527.06	530.44	523.19	3.87	2.91	2.80	4.075	0.208	24	0	
30/01/21	57.99	51.07	6.92	535.54	527.18	528.69	522.18	5.00	2.99	2.95	3.642	0.255	24	0	
31/01/21	57.68	50.81	6.87	535.39	527.10	528.75	522.29	4.81	2.94	2.89	3.618	0.244	24	0	
01/02/21	58.61	51.48	7.13	535.17	526.63	528.70	522.10	4.53	2.92	2.93	3.744	0.233	24	0	
02/02/21	58.16	51.16	7.00	533.91	525.48	527.38	520.88	4.60	2.80	2.86	3.673	0.235	24	0	
03/02/21	60.97	53.21	7.76	534.79	525.62	529.03	521.99	3.63	2.94	2.77	4.079	0.193	24	0	
04/02/21	60.57	53.10	7.47	537.32	528.19	530.83	523.78	4.41	2.81	2.75	3.940	0.234	24	0	
05/02/21	55.49	49.24	6.25	536.75	529.01	528.99	522.95	6.06	2.91	2.98	3.297	0.298	24	0	
06/02/21	59.07	51.78	7.29	535.64	526.96	528.61	521.91	5.05	2.94	3.07	3.830	0.261	24	0	
07/02/21	71.31	60.91	10.40	535.82	523.57	531.28	522.17	1.40	4.17	2.83	5.453	0.085	24	0	*
08/02/21	77.45	65.57	11.88	536.57	522.56	532.88	522.44	0.12	11.81	2.64	6.309	0.008	24	0	*
09/02/21	77.78	65.63	12.15	536.37	522.30	532.70	522.24	0.06	14.06	2.63	6.468	0.004	24	0	
10/02/21	77.60	65.46	12.14	536.27	522.25	532.45	522.03	0.22	14.26	2.58	6.464	0.014	24	0	
11/02/21	75.28	63.90	11.38	536.10	522.81	531.97	522.00	0.81	12.92	2.93	6.057	0.052	24	0	
12/02/21	67.50	58.25	9.25	535.48	524.59	530.48	522.11	2.48	12.39	2.99	4.950	0.144	24	0	
13/02/21	60.28	52.88	7.40	534.31	525.46	528.20	521.25	4.21	9.23	2.75	3.953	0.222	24	0	*
14/02/21	61.39	53.50	7.89	533.38	524.21	527.84	520.73	3.48	8.22	2.70	4.184	0.186	24	0	*
15/02/21	73.09	62.25	10.84	534.82	522.09	531.04	521.56	0.53	5.99	2.77	5.694	0.033	24	0	
Итого:				16618.	16279.4	16454.	16197.3	82.07			150.525	4.377	744	0	
Средние:	66.86	57.65	9.21						5.04	2.66					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5880ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____