

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Девонская 6 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00170287 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x63B0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.65	48.23	23.42	117.25	114.57	113.86	112.66	0.00	1.91	6.00	5.00	2.683	0.092	24	0	*
17/12/20	65.77	45.33	20.44	115.55	113.25	112.53	111.40	0.00	1.85	6.00	5.00	2.313	0.084	24	0	*
18/12/20	67.41	46.13	21.28	114.46	112.06	111.47	110.27	0.00	1.79	6.00	5.00	2.385	0.082	24	0	*
19/12/20	71.48	47.54	23.94	114.32	111.68	111.08	109.88	0.00	1.80	6.00	5.00	2.671	0.085	24	0	*
20/12/20	77.14	49.77	27.37	114.77	111.72	111.17	109.97	0.00	1.75	6.00	5.00	3.061	0.087	24	0	*
21/12/20	77.42	49.89	27.53	114.92	111.83	111.32	110.11	0.00	1.72	6.00	5.00	3.081	0.086	24	0	*
22/12/20	76.08	49.53	26.55	114.88	111.98	111.32	110.12	0.00	1.86	6.00	5.00	2.973	0.092	24	0	*
23/12/20	70.23	47.36	22.87	114.39	111.87	111.14	109.99	0.00	1.88	6.00	5.00	2.560	0.089	24	0	*
24/12/20	67.37	45.94	21.43	114.12	111.72	111.10	109.90	0.00	1.82	6.00	5.00	2.395	0.084	24	0	*
25/12/20	67.57	46.08	21.49	114.14	111.74	111.10	109.90	0.00	1.84	6.00	5.00	2.400	0.085	24	0	*
26/12/20	67.11	45.77	21.34	114.08	111.68	111.05	109.85	0.00	1.83	6.00	5.00	2.384	0.084	24	0	*
27/12/20	65.94	45.30	20.64	113.96	111.68	111.00	109.91	0.00	1.77	6.00	5.00	2.303	0.080	24	0	*
28/12/20	64.22	44.50	19.72	110.29	108.20	108.60	107.66	0.00	0.54	6.00	5.00	2.133	0.024	24	0	*
29/12/20	65.10	45.00	20.10	114.57	112.37	111.09	110.09	0.00	2.28	6.00	5.00	2.256	0.103	24	0	*
30/12/20	69.00	46.61	22.39	114.58	112.10	111.18	109.98	0.00	2.12	6.00	5.00	2.511	0.099	24	0	*
31/12/20	70.78	47.75	23.03	114.71	112.13	111.24	110.04	0.00	2.09	6.00	5.00	2.580	0.100	24	0	*
01/01/21	67.86	46.31	21.55	114.55	112.15	111.18	109.98	0.00	2.17	6.00	5.00	2.414	0.100	24	0	*
02/01/21	67.47	46.19	21.28	114.43	112.03	111.13	109.93	0.00	2.10	6.00	5.00	2.384	0.097	24	0	*
03/01/21	67.12	45.88	21.24	114.37	111.97	111.08	109.88	0.00	2.09	6.00	5.00	2.377	0.096	24	0	*
04/01/21	65.98	45.42	20.56	114.30	112.03	111.12	110.03	0.00	2.00	6.00	5.00	2.302	0.091	24	0	*
05/01/21	64.84	44.88	19.96	114.19	112.03	110.99	110.03	0.00	2.00	6.00	5.00	2.236	0.090	24	0	*
06/01/21	65.17	44.84	20.33	114.18	111.99	111.02	110.04	0.00	1.95	6.00	5.00	2.272	0.087	24	0	*
07/01/21	67.38	45.77	21.61	114.39	111.99	111.13	109.93	0.00	2.06	6.00	5.00	2.421	0.094	24	0	*
08/01/21	67.39	45.85	21.54	114.49	112.09	111.24	110.04	0.00	2.05	6.00	5.00	2.414	0.094	24	0	*
09/01/21	65.89	45.37	20.52	114.33	112.06	111.16	110.08	0.00	1.98	6.00	5.00	2.296	0.090	24	0	*
10/01/21	64.24	44.79	19.45	114.36	112.20	111.23	110.27	0.00	1.93	6.00	5.00	2.182	0.086	24	0	*
11/01/21	70.10	47.05	23.05	114.68	112.15	111.33	110.20	0.00	1.95	6.00	5.00	2.585	0.092	24	0	*
12/01/21	79.00	51.15	27.85	115.43	112.31	111.47	110.03	0.00	2.28	6.00	5.00	3.131	0.117	24	0	*
13/01/21	78.47	50.61	27.86	115.39	112.27	111.39	109.98	0.00	2.29	6.00	5.00	3.130	0.116	24	0	*
14/01/21	73.45	48.60	24.85	115.13	112.33	111.44	110.22	0.00	2.11	6.00	5.00	2.787	0.102	24	0	*
15/01/21	63.96	44.28	19.68	114.30	112.20	111.21	110.24	0.00	1.96	6.00	5.00	2.208	0.087	24	0	*
Итого:				3549.5	3472.38	3448.3	3412.61	0.00	59.77			77.828	2.795	744	0	
Средние:	69.11	46.70	22.41							6.00	5.00					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5227ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации