

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-27/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: пр. Ленина д.79 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00179020 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1  
 КС=0хDF97 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС		
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч			
16/01/21	63.51	52.63	10.88	292.90	292.16	0.74	3.183	24	0	*		
17/01/21	64.40	53.20	11.20	293.03	292.43	0.60	3.279	24	0	*		
18/01/21	68.98	56.19	12.79	295.60	294.92	0.68	3.781	24	0	*		
19/01/21	69.00	56.20	12.80	293.79	293.11	0.68	3.758	24	0	*		
20/01/21	73.75	57.93	15.82	260.65	260.06	0.59	4.123	24	0	*		
21/01/21	77.81	59.90	17.91	243.49	242.83	0.66	4.363	24	0	*		
22/01/21	74.64	58.58	16.06	252.57	251.84	0.73	4.059	24	0	*		
23/01/21	72.54	57.09	15.45	250.95	250.21	0.74	3.878	24	0	*		
24/01/21	67.08	54.23	12.85	265.68	264.88	0.80	3.415	24	0	*		
25/01/21	62.29	51.90	10.39	297.69	296.86	0.83	3.089	24	0	*		
26/01/21	60.34	51.28	9.06	329.11	328.23	0.88	2.976	24	0	*		
27/01/21	59.91	50.85	9.06	325.66	325.13	0.53	2.949	24	0	*		
Итого:				3401.12	3392.66	8.46	42.853	288	0			
Средние:	67.85	54.99	12.85									

Период нормальной работы 288ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5371ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_