



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.12.2020 по 15.01.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: 35 мкр., д. 20

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 903372

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT 76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
16.12.2020	74,1	63,4	264,117	264,117	0,000	1,0	1,0	19,558	16,755	2,804	24,00
17.12.2020	67,5	58,6	271,903	271,903	0,000	1,0	1,0	18,359	15,949	2,410	24,00
18.12.2020	68,2	59,2	268,633	268,633	0,000	1,0	1,0	18,338	15,905	2,433	24,00
19.12.2020	68,8	59,1	260,174	260,174	0,000	1,0	1,0	17,893	15,383	2,510	24,00
20.12.2020	74,6	63,2	255,967	255,967	0,000	1,0	1,0	19,089	16,191	2,898	24,00
21.12.2020	74,1	62,9	256,309	256,315	-0,006	1,0	1,0	19,006	16,112	2,894	24,00
22.12.2020	75,0	63,6	257,583	257,583	0,000	1,0	1,0	19,314	16,391	2,924	24,00
23.12.2020	71,7	61,5	260,582	260,582	0,000	1,0	1,0	18,690	16,024	2,666	24,00
24.12.2020	68,3	58,9	263,375	263,375	0,000	1,0	1,0	17,984	15,525	2,458	24,00
25.12.2020	66,6	57,8	266,369	266,369	0,000	1,0	1,0	17,746	15,391	2,356	24,00
26.12.2020	67,8	58,7	267,696	267,696	0,000	1,0	1,0	18,162	15,726	2,436	24,00
27.12.2020	67,4	58,4	268,994	268,994	0,000	1,0	1,0	18,141	15,709	2,431	24,00
28.12.2020	64,9	56,4	265,556	265,556	0,000	1,0	1,0	17,231	14,983	2,248	24,00
29.12.2020	64,6	56,1	263,858	263,862	-0,004	1,0	1,0	17,045	14,817	2,228	24,00
30.12.2020	66,7	57,6	265,189	265,196	-0,006	1,0	1,0	17,678	15,290	2,388	24,00
31.12.2020	66,2	57,3	265,189	265,189	0,000	1,0	1,0	17,552	15,193	2,360	24,00
01.01.2021	67,1	58,0	267,995	267,995	0,000	1,0	1,0	17,977	15,560	2,417	24,00
02.01.2021	67,1	58,1	268,542	268,542	0,000	1,0	1,0	18,017	15,613	2,404	24,00
03.01.2021	67,2	58,2	268,024	268,024	-0,000	1,0	1,0	18,014	15,594	2,420	24,00
04.01.2021	67,0	58,0	267,879	267,879	-0,000	1,0	1,0	17,956	15,543	2,413	24,00
05.01.2021	65,2	56,6	266,373	266,373	0,000	1,0	1,0	17,379	15,085	2,294	24,00
06.01.2021	64,9	56,3	265,195	265,195	0,000	1,0	1,0	17,223	14,931	2,292	24,00
07.01.2021	64,7	56,0	264,755	264,755	-0,000	1,0	1,0	17,126	14,840	2,286	24,00
08.01.2021	64,5	55,8	264,920	264,920	0,000	1,0	1,0	17,086	14,800	2,285	24,00
09.01.2021	64,7	56,0	265,831	265,831	-0,000	1,0	1,0	17,189	14,901	2,288	24,00
10.01.2021	64,5	56,0	265,847	265,847	-0,000	1,0	1,0	17,160	14,903	2,257	24,00
11.01.2021	67,9	58,4	263,750	263,750	-0,000	1,0	1,0	17,903	15,395	2,508	24,00
12.01.2021	78,7	66,7	263,071	263,071	0,000	1,0	1,0	20,710	17,543	3,167	24,00
13.01.2021	78,7	66,6	263,130	263,130	-0,000	1,0	1,0	20,715	17,527	3,188	24,00
14.01.2021	74,8	63,8	263,813	263,813	0,000	1,0	1,0	19,749	16,845	2,904	24,00
15.01.2021	67,3	58,1	261,860	261,860	0,000	1,0	1,0	17,614	15,213	2,401	24,00
Итого	68,7	59,2	8202,478	8202,494	-0,016	1,0	1,0	563,606	485,638	77,968	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
16.12.2020 00:00	-	-	-	-
16.01.2021 00:00	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **77,968** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-0,016** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: