

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 9 дом 3 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00178915 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕЕ16 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/12/20	72.86	55.61	17.25	155.24	151.56	152.58	150.38	1.18	6.90	8.25	2.610	0.066	24	0	*	0.0000
17/12/20	68.78	53.38	15.40	160.08	156.69	157.63	155.56	1.13	6.90	8.17	2.405	0.060	24	0	*	0.0000
18/12/20	68.66	53.10	15.56	153.70	150.44	151.27	149.29	1.15	6.90	7.98	2.335	0.061	24	0	*	0.0000
19/12/20	71.63	53.85	17.78	147.74	144.39	145.17	143.17	1.22	6.90	7.95	2.561	0.066	24	0	*	0.0000
20/12/20	75.33	55.66	19.67	145.12	141.48	142.36	140.32	1.16	6.90	7.96	2.779	0.065	24	0	*	0.0000
21/12/20	75.50	55.45	20.05	145.34	141.72	142.54	140.57	1.15	6.90	8.04	2.837	0.064	24	0	*	0.0000
22/12/20	75.52	55.86	19.66	146.30	142.62	143.49	141.42	1.20	6.90	8.08	2.799	0.067	24	0	*	0.0000
23/12/20	71.48	53.93	17.55	148.28	144.90	145.71	143.76	1.14	6.90	8.04	2.540	0.061	24	0	*	0.0000
24/12/20	68.47	52.52	15.95	152.28	149.07	149.88	147.97	1.10	6.90	8.06	2.372	0.058	24	0	*	0.0000
25/12/20	67.88	52.14	15.74	152.63	149.50	150.29	148.38	1.12	6.90	8.06	2.346	0.058	24	0	*	0.0000
26/12/20	68.71	52.73	15.98	153.96	150.69	151.57	149.65	1.04	6.90	8.04	2.403	0.055	24	0	*	0.0000
27/12/20	67.35	51.85	15.50	153.82	150.69	151.47	149.61	1.08	6.90	8.13	2.330	0.056	24	0	*	0.0000
28/12/20	65.53	50.66	14.87	149.94	147.02	147.72	145.96	1.06	6.90	8.24	2.179	0.054	24	0	*	0.0000
29/12/20	65.98	50.73	15.25	149.84	146.89	147.62	145.87	1.02	6.90	8.14	2.235	0.052	24	0	*	0.0000
30/12/20	67.40	51.76	15.64	151.52	148.41	149.23	147.35	1.06	6.90	8.23	2.315	0.055	24	0	*	0.0000
31/12/20	67.09	51.73	15.36	154.60	151.44	152.34	150.42	1.02	6.90	8.06	2.322	0.053	24	0	*	0.0000
01/01/21	68.04	52.54	15.50	157.88	154.54	155.56	153.63	0.91	6.90	8.19	2.388	0.048	24	0	*	0.0000
02/01/21	68.08	52.71	15.37	157.74	154.43	155.41	153.46	0.97	6.90	8.16	2.368	0.051	24	0	*	0.0000
03/01/21	67.78	52.42	15.36	157.26	154.04	154.93	153.00	1.04	6.90	8.08	2.359	0.055	24	0	*	0.0000
04/01/21	67.36	52.21	15.15	157.00	153.80	154.68	152.71	1.09	6.90	8.14	2.324	0.057	24	0	*	0.0000
05/01/21	66.01	51.23	14.78	155.13	152.10	152.82	150.95	1.15	6.90	8.18	2.243	0.059	24	0	*	0.0000
06/01/21	65.51	50.72	14.79	153.69	150.71	151.40	149.61	1.10	6.90	8.12	2.225	0.056	24	0	*	0.0000
07/01/21	65.53	50.56	14.97	153.06	150.09	150.75	148.98	1.11	6.90	8.06	2.241	0.056	24	0	*	0.0000
08/01/21	65.23	50.27	14.96	153.03	150.08	150.70	148.96	1.12	6.90	8.09	2.239	0.056	24	0	*	0.0000
09/01/21	65.53	50.62	14.91	153.89	150.94	151.56	149.80	1.14	6.90	8.08	2.245	0.058	24	0	*	0.0000
10/01/21	65.11	50.52	14.59	153.34	150.39	151.04	149.28	1.11	6.90	8.06	2.187	0.056	24	0	*	0.0000
11/01/21	72.53	54.77	17.76	154.12	150.50	151.49	149.43	1.07	6.90	8.16	2.666	0.059	24	0	*	0.0000
12/01/21	79.68	59.44	20.24	155.76	151.46	152.83	150.43	1.03	6.90	8.24	3.058	0.061	24	0	*	0.0000
13/01/21	79.25	59.08	20.17	156.13	151.88	153.20	150.82	1.06	6.90	8.34	3.059	0.063	24	0	*	0.0000
14/01/21	73.95	55.85	18.10	154.45	150.72	151.79	149.60	1.12	6.90	8.41	2.722	0.063	24	0	*	0.0000
15/01/21	66.81	51.27	15.54	150.94	147.91	148.56	146.78	1.13	6.90	8.41	2.291	0.058	24	0	*	0.0000
Итого:				4743.8	4641.10	4667.5	4607.12	33.98			75.983	1.807	744	0		0.0000
Средние:	69.50	53.07	16.43						6.90	8.13						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 38064ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____