

## Отчет о потреблении...

от 16-02-2021

За период с 16-01-2021 00:00:00 по 16-02-2021 00:00:00

Потребитель :  
 Адрес :  
 Объект :  
 Прибор :  
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"  
 ул. Островского д.53  
 Жилой дом  
 ИМ 2300 N BA715  
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

| Канал           | Qt1     | T1     | Gm1     | T2     | Gm2     | tm1     | ts1     |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Един.измерения. | Гкал    | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
| Макс.предел     | 1000000 | 150    | 1000000 | 150    | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Миним.предел    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

| Дата, время         |      |       |        |       |        |       |       |
|---------------------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 16-01-2021 00:00:00 | -    | -     | -      | -     | -      | -     | -     |
| 17-01-2021 00:00:00 | 2.96 | 73.30 | 148.23 | 53.33 | 145.91 | 24:00 | 24:00 |
| 18-01-2021 00:00:00 | 3.05 | 74.13 | 148.09 | 53.54 | 145.76 | 24:00 | 24:00 |
| 19-01-2021 00:00:00 | 3.50 | 79.26 | 151.56 | 56.20 | 149.15 | 24:00 | 24:00 |
| 20-01-2021 00:00:00 | 3.61 | 80.90 | 152.97 | 57.29 | 150.72 | 24:00 | 24:00 |
| 21-01-2021 00:00:00 | 3.60 | 80.21 | 152.90 | 56.64 | 150.65 | 24:00 | 24:00 |
| 22-01-2021 00:00:00 | 3.53 | 78.71 | 152.58 | 55.61 | 150.23 | 24:00 | 24:00 |
| 23-01-2021 00:00:00 | 3.47 | 78.78 | 153.28 | 56.15 | 151.10 | 24:00 | 24:00 |
| 24-01-2021 00:00:00 | 3.36 | 77.26 | 152.98 | 55.29 | 150.71 | 24:00 | 24:00 |
| 25-01-2021 00:00:00 | 3.28 | 76.32 | 162.75 | 56.11 | 160.47 | 24:00 | 24:00 |
| 26-01-2021 00:00:00 | 3.04 | 74.18 | 163.24 | 55.53 | 160.92 | 24:00 | 24:00 |
| 27-01-2021 00:00:00 | 2.87 | 73.16 | 147.73 | 53.72 | 145.49 | 24:00 | 24:00 |
| 28-01-2021 00:00:00 | 2.84 | 72.97 | 145.73 | 53.50 | 143.49 | 24:00 | 24:00 |
| 29-01-2021 00:00:00 | 2.89 | 73.63 | 145.07 | 53.67 | 142.77 | 24:00 | 24:00 |
| 30-01-2021 00:00:00 | 2.88 | 73.81 | 146.13 | 54.08 | 143.80 | 24:00 | 24:00 |
| 31-01-2021 00:00:00 | 2.85 | 73.73 | 149.04 | 54.62 | 146.62 | 24:00 | 24:00 |
| 01-02-2021 00:00:00 | 2.84 | 73.46 | 149.53 | 54.45 | 146.78 | 24:00 | 24:00 |
| 02-02-2021 00:00:00 | 2.84 | 73.23 | 149.80 | 54.27 | 146.97 | 24:00 | 24:00 |
| 03-02-2021 00:00:00 | 2.85 | 73.61 | 151.38 | 54.76 | 148.44 | 24:00 | 24:00 |
| 04-02-2021 00:00:00 | 2.86 | 73.86 | 150.14 | 54.77 | 147.48 | 24:00 | 24:00 |
| 05-02-2021 00:00:00 | 2.81 | 73.48 | 147.74 | 54.42 | 145.00 | 24:00 | 24:00 |
| 06-02-2021 00:00:00 | 2.81 | 73.62 | 155.90 | 55.54 | 152.93 | 24:00 | 24:00 |
| 07-02-2021 00:00:00 | 2.84 | 74.09 | 153.16 | 55.50 | 150.36 | 24:00 | 24:00 |
| 08-02-2021 00:00:00 | 3.06 | 76.66 | 142.49 | 55.13 | 140.03 | 24:00 | 24:00 |
| 09-02-2021 00:00:00 | 3.29 | 78.90 | 138.65 | 55.16 | 136.21 | 24:00 | 24:00 |
| 10-02-2021 00:00:00 | 3.53 | 80.82 | 138.93 | 55.38 | 136.52 | 24:00 | 24:00 |
| 11-02-2021 00:00:00 | 3.65 | 82.12 | 139.66 | 56.01 | 137.34 | 24:00 | 24:00 |
| 12-02-2021 00:00:00 | 3.50 | 80.21 | 141.67 | 55.48 | 139.16 | 24:00 | 24:00 |
| 13-02-2021 00:00:00 | 3.11 | 74.46 | 145.63 | 53.08 | 143.22 | 24:00 | 24:00 |
| 14-02-2021 00:00:00 | 2.49 | 66.16 | 147.42 | 49.29 | 144.61 | 24:00 | 24:00 |
| 15-02-2021 00:00:00 | 2.55 | 67.12 | 145.32 | 49.50 | 142.11 | 24:00 | 24:00 |
| 16-02-2021 00:00:00 | 2.88 | 72.17 | 139.68 | 51.54 | 136.79 | 24:00 | 24:00 |

Итого за отчетный период:

| часов:минут | Гкал  | град.С | тонн    | град.С | тонн    | час:мин | час:мин |
|-------------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 744:00      | 95.64 | 75.30  | 4609.36 | 54.50  | 4531.73 | 744:00  | 744:00  |

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.