

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое Кольцо 21 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00167000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЕ5DB ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.36	44.22	20.14	207.40	203.47	204.52	202.60	0.00	0.87	1.22	6.53	4.072	0.038	24	0	*
17/01/21	66.92	45.22	21.70	207.67	203.39	204.61	202.65	0.00	0.74	1.19	6.53	4.385	0.033	24	0	*
18/01/21	74.44	48.15	26.29	208.52	203.35	204.66	202.39	0.00	0.96	1.17	6.52	5.320	0.046	24	0	*
19/01/21	77.67	49.70	27.97	208.88	203.35	204.73	202.33	0.00	1.02	1.16	6.51	5.662	0.051	24	0	*
20/01/21	77.90	49.65	28.25	209.07	203.50	204.80	202.40	0.00	1.10	1.16	6.50	5.723	0.055	24	0	*
21/01/21	77.75	49.46	28.29	209.00	203.47	204.74	202.34	0.00	1.13	1.17	6.50	5.733	0.056	24	0	*
22/01/21	76.29	49.33	26.96	208.87	203.44	204.81	202.50	0.00	0.94	1.17	6.51	5.462	0.046	24	0	*
23/01/21	73.63	48.18	25.45	208.52	203.46	204.69	202.50	0.00	0.96	1.18	6.53	5.154	0.046	24	0	*
24/01/21	67.80	45.97	21.83	207.71	203.34	204.51	202.47	0.00	0.87	1.21	6.49	4.411	0.040	24	0	*
25/01/21	60.61	42.73	17.88	204.24	200.74	201.67	199.93	0.00	0.81	1.23	6.45	3.560	0.035	24	0	*
26/01/21	60.06	42.42	17.64	207.24	203.81	199.77	198.12	0.00	5.69	1.23	6.49	3.571	0.241	24	0	*
27/01/21	61.18	42.84	18.34	206.81	203.26	203.74	202.06	0.00	1.20	1.22	6.48	3.702	0.051	24	0	*
28/01/21	62.88	43.53	19.35	207.05	203.27	203.57	201.76	0.00	1.51	1.21	6.49	3.906	0.066	24	0	*
29/01/21	61.75	43.28	18.47	206.88	203.21	203.70	201.90	0.00	1.31	1.22	6.49	3.724	0.057	24	0	*
30/01/21	58.10	41.55	16.55	206.37	203.12	203.34	201.66	0.00	1.46	1.23	6.50	3.332	0.061	24	0	*
31/01/21	57.76	41.42	16.34	206.37	203.14	203.22	201.54	0.00	1.60	1.23	6.50	3.289	0.066	24	0	*
01/02/21	58.66	41.83	16.83	207.02	203.69	203.82	202.14	0.00	1.55	1.22	6.50	3.400	0.065	24	0	*
02/02/21	58.23	41.64	16.59	205.82	202.59	202.67	201.02	0.00	1.57	1.22	6.49	3.333	0.065	24	0	*
03/02/21	60.98	42.44	18.54	199.93	196.48	195.79	194.13	0.00	2.35	1.20	6.49	3.613	0.100	24	0	*
04/02/21	60.68	43.02	17.66	207.48	203.92	201.75	199.96	0.00	3.96	1.21	6.48	3.572	0.170	24	0	*
05/02/21	55.58	40.66	14.92	206.22	203.19	203.39	201.84	0.00	1.35	1.23	6.48	3.004	0.055	24	0	*
06/02/21	59.03	41.95	17.08	206.41	203.03	203.16	201.53	0.00	1.50	1.21	6.48	3.439	0.063	24	0	*
07/02/21	71.27	47.26	24.01	207.89	203.06	203.71	201.58	0.00	1.48	1.16	6.47	4.849	0.070	24	0	*
08/02/21	77.47	50.01	27.46	208.90	203.34	204.18	201.78	0.00	1.56	1.14	6.48	5.560	0.078	24	0	*
09/02/21	77.79	49.66	28.13	208.95	203.35	204.45	202.05	0.00	1.30	1.15	6.49	5.694	0.065	24	0	*
10/02/21	77.62	49.49	28.13	208.89	203.36	204.28	201.88	0.00	1.48	1.16	6.48	5.698	0.073	24	0	*
11/02/21	75.35	48.59	26.76	207.91	202.67	203.66	201.36	0.00	1.31	1.17	6.47	5.401	0.064	24	0	*
12/02/21	67.61	45.37	22.24	206.39	202.11	202.95	200.94	0.00	1.17	1.21	6.46	4.465	0.053	24	0	*
13/02/21	60.40	42.44	17.96	205.32	201.86	202.45	200.67	0.00	1.19	1.24	6.46	3.598	0.050	24	0	*
14/02/21	61.37	42.45	18.92	205.14	201.56	202.06	200.36	0.00	1.20	1.22	6.47	3.788	0.051	24	0	*
15/02/21	73.03	47.61	25.42	206.44	201.51	202.33	200.18	0.00	1.33	1.17	6.45	5.098	0.063	24	0	*
Итого:				6419.3	6287.04	6301.7	6240.57	0.00	46.47			135.518	2.073	744	0	
Средние:	66.90	45.22	21.68							1.19	6.48					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 31472ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____