

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ленина д.55/1 1 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178835 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x798C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.55	58.51	13.04	248.75	248.07	0.68	3.241	24	0	*
17/01/21	72.46	58.89	13.57	246.32	245.71	0.61	3.339	24	0	*
18/01/21	77.44	62.10	15.34	248.83	248.32	0.51	3.818	24	0	*
19/01/21	78.97	63.25	15.72	249.84	249.47	0.37	3.929	24	0	*
20/01/21	78.32	62.73	15.59	249.79	249.36	0.43	3.899	24	0	*
21/01/21	76.89	61.52	15.37	247.06	246.71	0.35	3.796	24	0	*
22/01/21	76.89	61.72	15.17	249.28	248.80	0.48	3.782	24	0	*
23/01/21	75.44	60.61	14.83	247.83	247.44	0.39	3.672	24	0	*
24/01/21	67.13	55.61	11.52	260.25	259.96	0.29	2.992	24	0	*
25/01/21	60.08	50.59	9.49	260.65	260.43	0.22	2.468	24	0	*
26/01/21	59.86	50.42	9.44	265.03	264.66	0.37	2.495	24	0	*
27/01/21	63.06	53.27	9.79	283.37	282.73	0.64	2.771	24	0	*
28/01/21	63.47	53.58	9.89	282.71	282.06	0.65	2.796	24	0	*
29/01/21	63.47	53.66	9.81	281.50	280.88	0.62	2.758	24	0	*
30/01/21	62.53	52.91	9.62	275.88	275.10	0.78	2.652	24	0	*
31/01/21	62.30	52.78	9.52	275.79	275.04	0.75	2.623	24	0	*
01/02/21	61.49	52.13	9.36	271.85	271.15	0.70	2.539	24	0	*
02/02/21	60.47	51.20	9.27	265.26	264.57	0.69	2.455	24	0	*
03/02/21	62.11	52.62	9.49	273.35	272.59	0.76	2.592	24	0	*
04/02/21	61.33	51.90	9.43	271.30	270.58	0.72	2.555	24	0	*
05/02/21	57.40	48.90	8.50	249.76	249.15	0.61	2.115	24	0	*
06/02/21	60.02	50.64	9.38	259.99	259.49	0.50	2.429	24	0	*
07/02/21	72.03	58.75	13.28	254.06	253.48	0.58	3.373	24	0	*
08/02/21	76.96	61.06	15.90	231.91	231.27	0.64	3.688	24	0	*
09/02/21	78.86	62.25	16.61	233.86	233.24	0.62	3.886	24	0	*
10/02/21	80.14	63.25	16.89	237.41	236.75	0.66	4.015	24	0	*
11/02/21	78.14	62.42	15.72	246.63	245.85	0.78	3.878	24	0	*
12/02/21	69.95	57.75	12.20	271.28	270.59	0.69	3.306	24	0	*
13/02/21	62.56	52.27	10.29	234.79	235.44	-0.65	2.403	24	0	*
14/02/21	60.22	50.58	9.64	265.33	264.68	0.65	2.552	24	0	*
15/02/21	67.92	54.97	12.95	240.12	239.42	0.70	3.105	24	0	*
Итого:				7979.78	7962.99	16.79	95.922	744	0	
Средние:	68.36	56.22	12.14							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 3532ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации