ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/20г.-22/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое Кольцо 63 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00169022 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х42А9 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/12/20	64.06	51.00	13.06	25.33	24.83	19.15	18.91	0.00	5.92	6.20	6.70	0.629	0.304	24	0	*
24/12/20	64.20	51.17	13.03	24.97	24.49	19.25	19.01	0.00	5.48	6.20	6.70	0.599	0.278	24	0	*
25/12/20	64.11	51.19	12.92	24.75	24.27	19.31	19.07	0.00	5.20	6.20	6.70	0.581	0.269	24	0	*
26/12/20	63.98	51.02	12.96	24.95	24.46	19.15	18.91	0.00	5.55	6.20	6.70	0.601	0.286	24	0	*
27/12/20	64.04	51.13	12.91	25.08	24.60	19.15	18.91	0.00	5.69	6.20	6.70	0.608	0.291	24	0	*
28/12/20	64.22	51.46	12.76	24.56	24.08	19.29	19.05	0.00	5.03	6.20	6.70	0.567	0.261	24	0	*
29/12/20	64.24	51.30	12.94	24.95	24.47	19.10	18.86	0.00	5.61	6.20	6.70	0.608	0.287	24	0	*
30/12/20	64.13	51.29	12.84	25.40	24.92	19.06	18.82	0.00	6.10	6.20	6.70	0.634	0.314	24	0	*
31/12/20	64.27	51.41	12.86	27.15	26.62	18.60	18.36	0.00	8.26	6.20	6.70	0.767	0.429	24	0	*
01/01/21	64.33	51.20	13.13	24.15	23.67	19.01	18.77	0.00	4.90	6.20	6.70	0.560	0.253	24	0	*
02/01/21	64.23	51.23	13.00	23.90	23.42	19.10	18.86	0.00	4.56	6.20	6.70	0.537	0.237	24	0	*
03/01/21	64.04	50.87	13.17	23.96	23.48	18.88	18.64	0.00	4.84	6.20	6.70	0.556	0.248	24	0	*
04/01/21	63.81	50.75	13.06	24.59	24.10	18.50	18.26	0.00	5.84	6.20	6.70	0.610	0.297	24	0	*
05/01/21	64.05	50.94	13.11	24.42	23.94	18.56	18.32	0.00	5.62	6.20	6.70	0.597	0.287	24	0	*
06/01/21	63.88	50.76	13.12	24.41	23.92	18.56	18.32	0.00	5.60	6.20	6.70	0.598	0.288	24	0	*
07/01/21	63.92	50.82	13.10	24.20	23.72	18.53	18.29	0.00	5.43	6.20	6.70	0.587	0.276	24	0	*
08/01/21	62.07	49.67	12.40	23.93	23.48	18.83	18.61	0.00	4.87	6.20	6.70	0.535	0.243	24	0	*
09/01/21	64.37	51.87	12.50	25.29	24.81	20.23	19.99	0.00	4.82	6.20	6.70	0.561	0.251	24	0	*
10/01/21	64.12	51.72	12.40	26.12	25.62	19.98	19.74	0.00	5.88	6.20	6.70	0.623	0.304	24	0	*
11/01/21	64.45	51.82	12.63	24.87	24.39	19.85	19.61	0.00	4.78	6.20	6.70	0.557	0.251	24	0	*
12/01/21	64.33	51.40	12.93	25.01	24.53	19.46	19.22	0.00	5.31	6.20	6.70	0.593	0.276	24	0	*
13/01/21	64.28	51.14	13.14	25.34	24.85	19.21	18.97	0.00	5.88	6.20	6.70	0.628	0.302	24	0	*
14/01/21	64.43	51.25	13.18	25.28	24.79	19.12	18.88	0.00	5.91	6.20	6.70	0.629	0.305	24	0	*
15/01/21	63.81	50.87	12.94	24.69	24.21	19.16	18.92	0.00	5.29	6.20	6.70	0.583	0.271	24	0	*
16/01/21	64.09	51.06	13.03	25.53	25.04	18.76	18.52	0.00	6.52	6.20	6.70	0.658	0.332	24	0	*
17/01/21	64.02	50.98	13.04	25.28	24.81	18.94	18.70	0.00	6.11	6.20	6.70	0.636	0.313	24	0	*
18/01/21	64.21	51.01	13.20	25.11	24.62	19.00	18.76	0.00	5.86	6.20	6.70	0.624	0.301	24	0	*
19/01/21	63.79	50.68	13.11	24.90	24.43	19.05	18.81	0.00	5.62	6.20	6.70	0.607	0.287	24	0	*
20/01/21	63.73	50.65	13.08	25.32	24.86	18.96	18.72	0.00	6.14	6.20	6.70	0.639	0.313	24	0	*
21/01/21	63.47	50.28	13.19	24.84	24.37	18.97	18.73	0.00	5.64	6.20	6.70	0.607	0.285	24	0	*
22/01/21	63.56	50.49	13.07	25.29	24.82	18.81	18.57	0.00	6.25	6.20	6.70	0.643	0.318	24	0	*
Итого:				773.57	758.62	591.53	584.11	0.00	174.51			18.762	8.957	744	0	
Средние:	64.00	51.04	12.96							6.20	6.70					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 33858ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации