

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Крупская д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

| Дата | W1, Гкал | m1, т | t1, °C | P1, МПа | W2, Гкал | m2, т | t2, °C | P2, МПа | W3, Гкал | m3, т | t3, °C | P3, МПа | W4, Гкал | m4, т | t4, °C | P4, МПа |
|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|
| 16.12.20 | 0.000 | 0.000 | 78.04 | 0.00 | 3.978 | 82.248 | 53.11 | 1.22 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 17.12.20 | 0.000 | 0.000 | 73.01 | 0.00 | 3.515 | 77.737 | 49.92 | 1.22 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 18.12.20 | 0.000 | 0.000 | 71.57 | 0.00 | 3.272 | 74.782 | 48.51 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 19.12.20 | 0.000 | 0.000 | 73.94 | 0.00 | 3.489 | 76.614 | 49.97 | 1.22 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 20.12.20 | 0.000 | 0.000 | 79.01 | 0.00 | 3.975 | 81.869 | 53.30 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 21.12.20 | 0.000 | 0.000 | 79.65 | 0.00 | 4.082 | 83.143 | 53.86 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 22.12.20 | 0.000 | 0.000 | 79.34 | 0.00 | 4.241 | 85.619 | 54.26 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 23.12.20 | 1.565 | 23.308 | 76.77 | 0.00 | 4.153 | 85.963 | 52.84 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 24.12.20 | 5.472 | 78.531 | 74.71 | 0.00 | 3.577 | 77.860 | 50.69 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 25.12.20 | 5.621 | 79.543 | 75.68 | 0.00 | 3.694 | 78.891 | 51.56 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 26.12.20 | 5.410 | 77.711 | 74.60 | 0.00 | 3.558 | 77.063 | 50.88 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 27.12.20 | 5.371 | 77.307 | 74.50 | 0.00 | 3.543 | 76.655 | 50.96 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 28.12.20 | 5.566 | 79.224 | 75.27 | 0.00 | 3.717 | 78.562 | 52.06 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 29.12.20 | 5.563 | 79.023 | 75.41 | 0.00 | 3.726 | 78.345 | 52.31 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 30.12.20 | 5.505 | 78.176 | 75.44 | 0.00 | 3.668 | 77.518 | 52.05 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 31.12.20 | 5.453 | 77.608 | 75.27 | 0.00 | 3.639 | 76.954 | 52.03 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 01.01.21 | 5.617 | 79.887 | 75.33 | 0.00 | 3.782 | 79.219 | 52.49 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 02.01.21 | 5.547 | 78.893 | 75.33 | 0.00 | 3.750 | 78.227 | 52.69 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 03.01.21 | 5.469 | 78.080 | 75.05 | 0.00 | 3.681 | 77.413 | 52.29 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.21 | 5.251 | 76.997 | 73.17 | 0.00 | 3.553 | 76.326 | 51.26 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 05.01.21 | 5.382 | 78.730 | 73.37 | 0.00 | 3.673 | 78.041 | 51.72 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 06.01.21 | 5.231 | 76.718 | 73.20 | 0.00 | 3.559 | 76.038 | 51.54 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 07.01.21 | 5.037 | 75.796 | 71.47 | 0.00 | 3.433 | 75.103 | 50.44 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 08.01.21 | 4.849 | 76.047 | 68.69 | 0.00 | 3.345 | 75.325 | 49.09 | 1.22 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 09.01.21 | 5.214 | 77.915 | 71.91 | 0.00 | 3.576 | 77.217 | 51.03 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10.01.21 | 5.302 | 78.142 | 72.86 | 0.00 | 3.646 | 77.451 | 51.80 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.21 | 5.378 | 78.524 | 73.46 | 0.00 | 3.672 | 77.848 | 51.89 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 12.01.21 | 6.657 | 89.195 | 79.74 | 0.00 | 4.628 | 88.456 | 56.83 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 13.01.21 | 6.356 | 84.944 | 79.84 | 0.00 | 4.325 | 84.260 | 56.05 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.21 | 5.871 | 79.981 | 78.32 | 0.00 | 3.931 | 79.339 | 54.25 | 1.20 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 15.01.21 | 4.990 | 74.623 | 71.86 | 0.00 | 3.328 | 73.986 | 49.69 | 1.21 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Среднее: | 4.119 | 59.190 | 75.03 | | 3.733 | 78.841 | 51.98 | | 0.000 | 0.000 | 0.00 | | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |
| Итого: | 127.678 | 1834.903 | | | 115.708 | 2444.070 | | | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | 0.000 | | |

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Крупская д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

| Дата | п, ч | Втс, Гкал | Втгв, Гкал | Мтс, т | тхв, °С |
|----------|--------|-----------|------------|----------|---------|
| 16.12.20 | 24.00 | -3.978 | 0.000 | -82.248 | 5.00 |
| 17.12.20 | 24.00 | -3.515 | 0.000 | -77.737 | 5.00 |
| 18.12.20 | 24.00 | -3.272 | 0.000 | -74.782 | 5.00 |
| 19.12.20 | 24.00 | -3.489 | 0.000 | -76.614 | 5.00 |
| 20.12.20 | 24.00 | -3.975 | 0.000 | -81.869 | 5.00 |
| 21.12.20 | 24.00 | -4.082 | 0.000 | -83.143 | 5.00 |
| 22.12.20 | 24.00 | -4.241 | 0.000 | -85.619 | 5.00 |
| 23.12.20 | 24.00 | -2.588 | 0.000 | -62.655 | 5.00 |
| 24.12.20 | 24.00 | 1.895 | 0.000 | 0.671 | 5.00 |
| 25.12.20 | 24.00 | 1.927 | 0.000 | 0.653 | 5.00 |
| 26.12.20 | 24.00 | 1.852 | 0.000 | 0.648 | 5.00 |
| 27.12.20 | 24.00 | 1.828 | 0.000 | 0.651 | 5.00 |
| 28.12.20 | 24.00 | 1.849 | 0.000 | 0.663 | 5.00 |
| 29.12.20 | 24.00 | 1.837 | 0.000 | 0.679 | 5.00 |
| 30.12.20 | 24.00 | 1.838 | 0.000 | 0.658 | 5.00 |
| 31.12.20 | 24.00 | 1.813 | 0.000 | 0.654 | 5.00 |
| 01.01.21 | 24.00 | 1.836 | 0.000 | 0.668 | 5.00 |
| 02.01.21 | 24.00 | 1.797 | 0.000 | 0.666 | 5.00 |
| 03.01.21 | 24.00 | 1.788 | 0.000 | 0.667 | 5.00 |
| 04.01.21 | 24.00 | 1.698 | 0.000 | 0.671 | 5.00 |
| 05.01.21 | 24.00 | 1.709 | 0.000 | 0.689 | 5.00 |
| 06.01.21 | 24.00 | 1.672 | 0.000 | 0.680 | 5.00 |
| 07.01.21 | 24.00 | 1.604 | 0.000 | 0.692 | 5.00 |
| 08.01.21 | 24.00 | 1.505 | 0.000 | 0.722 | 5.00 |
| 09.01.21 | 24.00 | 1.638 | 0.000 | 0.698 | 5.00 |
| 10.01.21 | 24.00 | 1.656 | 0.000 | 0.691 | 5.00 |
| 11.01.21 | 24.00 | 1.707 | 0.000 | 0.675 | 5.00 |
| 12.01.21 | 24.00 | 2.029 | 0.000 | 0.739 | 5.00 |
| 13.01.21 | 24.00 | 2.031 | 0.000 | 0.684 | 5.00 |
| 14.01.21 | 24.00 | 1.939 | 0.000 | 0.642 | 5.00 |
| 15.01.21 | 24.00 | 1.662 | 0.000 | 0.637 | 5.00 |
| Среднее: | | 0.386 | 0.000 | -19.651 | 5.000 |
| Итого: | 744.00 | 11.969 | 0.000 | -609.167 | |

| Дата и время | Втс Итого, Гкал | Мтс Итого, т | Втгв Итого, Гкал |
|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 15.12.2020 23:59 | 1761.918 | -1044.908 | 0.000 |
| 15.01.2021 23:59 | 1773.887 | -1654.075 | 0.000 |

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /