ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Ленина д.57 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 1.62 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 1.62 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182349 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x4A0A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.31	60.09	12.22	1380.86	1397.03	-16.17	16.869	24	0	*
17/01/21	73.47	60.40	13.07	1362.93	1378.77	-15.84	17.825	24	0	*
18/01/21	78.50	63.87	14.63	1367.61	1383.67	-16.06	20.021	24	0	*
19/01/21	79.92	65.07	14.85	1376.55	1393.07	-16.52	20.463	24	0	*
20/01/21	79.32	64.51	14.81	1376.98	1392.85	-15.87	20.418	24	0	*
21/01/21	77.85	63.21	14.64	1362.26	1377.33	-15.07	19.952	24	0	*
22/01/21	77.78	63.38	14.40	1372.38	1388.37	-15.99	19.768	24	0	*
23/01/21	76.36	62.31	14.05	1364.83	1380.05	-15.22	19.198	24	0	*
24/01/21	75.29	62.62	12.67	1479.06	1495.31	-16.25	18.759	24	0	*
25/01/21	73.26	61.67	11.59	1526.81	1544.99	-18.18	17.700	24	0	*
26/01/21	72.27	60.49	11.78	1441.80	1457.00	-15.20	16.988	24	0	*
27/01/21	72.10	60.04	12.06	1398.48	1412.96	-14.48	16.867	24	0	*
28/01/21	72.79	60.49	12.30	1393.34	1406.93	-13.59	17.135	24	0	*
29/01/21	72.95	61.27	11.68	1456.31	1471.01	-14.70	17.020	24	0	*
30/01/21	72.82	61.67	11.15	1516.35	1533.04	-16.69	16.902	24	0	*
31/01/21	72.55	61.52	11.03	1513.73	1528.25	-14.52	16.699	24	0	*
01/02/21	72.35	61.31	11.04	1507.22	1519.90	-12.68	16.638	24	0	*
02/02/21	72.69	61.83	10.86	1550.46	1560.91	-10.45	16.840	24	0	*
03/02/21	72.97	62.03	10.94	1540.87	1545.30	-4.43	16.869	24	0	*
04/02/21	72.58	61.58	11.00	1499.79	1504.97	-5.18	16.498	24	0	*
05/02/21	72.65	62.41	10.24	1523.24	1539.20	-15.96	15.611	24	0	*
06/02/21	73.20	62.26	10.94	1514.52	1549.90	-35.38	16.575	24	0	*
07/02/21	75.78	62.41	13.37	1312.68	1340.21	-27.53	17.557	24	0	*
08/02/21	78.07	63.05	15.02	1246.07	1270.92	-24.85	18.737	24	0	*
09/02/21	79.99	64.07	15.92	1257.80	1283.02	-25.22	20.042	24	0	*
10/02/21	81.23	65.07	16.16	1278.28	1304.17	-25.89	20.674	24	0	*
11/02/21	79.00	64.19	14.81	1327.74	1355.58	-27.84	19.671	24	0	*
12/02/21	73.51	61.01	12.50	1399.38	1430.25	-30.87	17.498	24	0	*
13/02/21	66.34	55.74	10.60	1206.40	1228.94	-22.54	12.792	24	0	*
14/02/21	66.40	55.56	10.84	1361.94	1377.04	-15.10	14.744	24	0	*
15/02/21	71.44	58.56	12.88	1299.71	1310.38	-10.67	16.733	24	0	*
Итого:				43516.3	44061.3	-544.94	550.063	744	0	
Средние:	74.44	61.73	12.71							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3461ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации