

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00169016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хДА41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.19	61.88	10.31	195.48	190.91	195.48	192.08	-1.17	5.57	6.70	1.963	-0.072	24	0	*
17/12/20	66.32	57.37	8.95	194.91	191.00	194.91	191.92	-0.92	5.56	6.70	1.703	-0.053	24	0	*
18/12/20	67.98	58.66	9.32	194.69	190.61	194.69	191.57	-0.96	5.53	6.70	1.771	-0.056	24	0	*
19/12/20	72.17	61.63	10.54	194.19	189.66	194.19	190.77	-1.11	5.56	6.70	1.995	-0.068	24	0	*
20/12/20	77.83	65.77	12.06	193.76	188.58	193.76	189.92	-1.34	5.58	6.70	2.271	-0.088	24	0	*
21/12/20	78.10	65.97	12.13	193.99	188.74	193.99	190.15	-1.41	5.55	6.70	2.291	-0.093	24	0	*
22/12/20	76.73	65.08	11.65	194.64	189.57	194.64	190.92	-1.35	5.54	6.70	2.204	-0.088	24	0	*
23/12/20	70.72	60.87	9.85	196.13	191.70	196.13	192.75	-1.05	5.54	6.70	1.883	-0.064	24	0	*
24/12/20	67.94	58.61	9.33	194.08	190.00	194.08	190.96	-0.96	5.55	6.70	1.767	-0.056	24	0	*
25/12/20	68.15	58.77	9.38	194.29	190.21	194.29	191.17	-0.96	5.56	6.70	1.779	-0.056	24	0	*
26/12/20	67.68	58.34	9.34	193.86	189.78	193.86	190.74	-0.96	5.58	6.70	1.769	-0.056	24	0	*
27/12/20	66.47	57.43	9.04	193.61	189.75	193.61	190.61	-0.86	5.57	6.70	1.708	-0.049	24	0	*
28/12/20	64.76	56.21	8.55	193.68	190.00	193.68	190.80	-0.80	5.58	6.70	1.617	-0.045	24	0	*
29/12/20	65.68	56.80	8.88	193.68	189.88	193.68	190.77	-0.89	5.59	6.70	1.680	-0.051	24	0	*
30/12/20	69.63	59.70	9.93	193.07	188.82	193.07	189.87	-1.05	5.59	6.70	1.868	-0.063	24	0	*
31/12/20	71.36	61.16	10.20	192.78	188.37	192.78	189.48	-1.11	5.58	6.70	1.917	-0.068	24	0	*
01/01/21	68.44	58.94	9.50	192.75	188.69	192.75	189.67	-0.98	5.59	6.70	1.788	-0.058	24	0	*
02/01/21	68.04	58.63	9.41	192.68	188.60	192.68	189.56	-0.96	5.57	6.70	1.773	-0.056	24	0	*
03/01/21	67.69	58.30	9.39	192.59	188.53	192.59	189.51	-0.98	5.58	6.70	1.765	-0.057	24	0	*
04/01/21	66.52	57.44	9.08	192.47	188.61	192.47	189.48	-0.87	5.57	6.70	1.708	-0.050	24	0	*
05/01/21	65.39	56.54	8.85	192.31	188.53	192.31	189.43	-0.90	5.57	6.70	1.660	-0.051	24	0	*
06/01/21	65.75	56.70	9.05	192.13	188.32	192.13	189.24	-0.92	5.57	6.70	1.699	-0.052	24	0	*
07/01/21	67.95	58.37	9.58	192.41	188.33	192.41	189.36	-1.03	5.57	6.70	1.800	-0.060	24	0	*
08/01/21	67.96	58.41	9.55	192.77	188.69	192.77	189.65	-0.96	5.57	6.70	1.796	-0.056	24	0	*
09/01/21	66.42	57.30	9.12	192.56	188.72	192.56	189.58	-0.86	5.58	6.70	1.717	-0.049	24	0	*
10/01/21	64.78	56.19	8.59	192.74	189.14	192.74	189.86	-0.72	5.58	6.70	1.619	-0.040	24	0	*
11/01/21	70.79	60.49	10.30	192.55	188.24	192.55	189.31	-1.07	5.58	6.70	1.935	-0.065	24	0	*
12/01/21	79.72	67.28	12.44	192.94	187.61	192.94	189.04	-1.43	5.62	6.70	2.329	-0.096	24	0	*
13/01/21	79.15	66.81	12.34	193.19	187.91	193.19	189.34	-1.43	5.60	6.70	2.317	-0.095	24	0	*
14/01/21	73.98	63.06	10.92	193.18	188.47	193.18	189.67	-1.20	5.50	6.70	2.056	-0.076	24	0	*
15/01/21	64.48	55.86	8.62	192.69	189.06	192.69	189.91	-0.85	5.52	6.70	1.623	-0.047	24	0	*
Итого:				5996.8	5865.03	5996.8	5897.09	-32.06			57.771	-1.934	744	0	
Средние:	69.70	59.82	9.87						5.56	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 13032ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации