

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.10 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00173725 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5E18 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	71.16	54.64	16.52	213.16	212.76	0.40	3.522	24	0	*
17/01/21	72.19	55.09	17.10	212.35	211.08	1.27	3.629	24	0	*
18/01/21	77.01	58.05	18.96	221.30	220.82	0.48	4.194	24	0	*
19/01/21	78.50	59.18	19.32	222.75	221.66	1.09	4.302	24	0	*
20/01/21	77.86	58.61	19.25	223.23	222.00	1.23	4.298	24	0	*
21/01/21	76.46	57.62	18.84	221.49	221.20	0.29	4.169	24	0	*
22/01/21	76.47	57.99	18.48	222.64	221.12	1.52	4.112	24	0	*
23/01/21	75.02	57.06	17.96	221.35	220.33	1.02	3.974	24	0	*
24/01/21	66.50	51.13	15.37	195.22	194.36	0.86	2.994	24	0	*
25/01/21	57.54	44.84	12.70	188.56	188.69	-0.13	2.390	24	0	*
26/01/21	58.79	47.63	11.16	242.23	240.37	1.86	2.700	24	0	*
27/01/21	59.31	48.11	11.20	246.43	245.39	1.04	2.758	24	0	*
28/01/21	60.62	48.87	11.75	244.01	244.53	-0.52	2.860	24	0	*
29/01/21	61.85	49.76	12.09	241.57	241.48	0.09	2.914	24	0	*
30/01/21	59.54	48.28	11.26	241.68	242.17	-0.49	2.717	24	0	*
31/01/21	59.29	48.13	11.16	241.62	240.50	1.12	2.692	24	0	*
01/02/21	59.09	48.03	11.06	240.77	239.31	1.46	2.657	24	0	*
02/02/21	59.40	48.27	11.13	241.00	237.56	3.44	2.679	24	0	*
03/02/21	61.08	49.57	11.51	245.51	245.46	0.05	2.821	24	0	*
04/02/21	62.04	50.46	11.58	247.77	246.48	1.29	2.866	24	0	*
05/02/21	57.06	46.78	10.28	225.82	224.18	1.64	2.322	24	0	*
06/02/21	59.67	48.07	11.60	226.17	225.79	0.38	2.617	24	0	*
07/02/21	70.94	54.57	16.37	216.44	215.62	0.82	3.539	24	0	*
08/02/21	76.58	57.02	19.56	203.51	202.37	1.14	3.978	24	0	*
09/02/21	78.41	57.83	20.58	204.64	203.74	0.90	4.213	24	0	*
10/02/21	79.68	58.81	20.87	185.50	184.75	0.75	3.874	24	0	*
11/02/21	77.73	58.00	19.73	208.12	207.07	1.05	4.105	24	0	*
12/02/21	68.33	53.35	14.98	226.24	225.44	0.80	3.387	24	0	*
13/02/21	54.71	45.16	9.55	240.27	240.86	-0.59	2.284	24	0	*
14/02/21	56.87	46.50	10.37	243.95	242.62	1.33	2.520	24	0	*
15/02/21	66.81	51.46	15.35	211.11	210.00	1.11	3.237	24	0	*
Итого:				6966.41	6939.71	26.70	101.324	744	0	
Средние:	66.98	52.22	14.76							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6140ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации