

КОМСОМОЛЬСКАЯ 23а

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 23а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00182343 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х3С57 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.04	56.37	15.67	194.35	189.87	194.65	191.74	-1.87	6.20	6.00	2.973	-0.105	24	0	*
17/12/20	66.18	52.63	13.55	194.42	190.52	195.05	192.51	-1.99	6.20	6.00	2.576	-0.105	24	0	*
18/12/20	67.83	53.87	13.96	195.03	190.96	195.41	192.77	-1.81	6.20	6.00	2.664	-0.097	24	0	*
19/12/20	71.98	56.20	15.78	194.29	189.78	194.54	191.69	-1.91	6.20	6.00	2.991	-0.107	24	0	*
20/12/20	77.63	59.58	18.05	193.98	188.88	193.95	190.83	-1.95	6.20	6.00	3.410	-0.116	24	0	*
21/12/20	77.91	59.62	18.29	193.68	188.50	193.78	190.66	-2.16	6.20	6.00	3.447	-0.129	24	0	*
22/12/20	76.56	58.98	17.58	194.20	189.19	194.38	191.26	-2.07	6.20	6.00	3.327	-0.122	24	0	*
23/12/20	70.62	55.57	15.05	194.28	189.93	194.84	192.05	-2.12	6.20	6.00	2.856	-0.118	24	0	*
24/12/20	67.80	53.74	14.06	194.25	190.18	194.90	192.26	-2.08	6.20	6.00	2.674	-0.112	24	0	*
25/12/20	68.00	53.97	14.03	194.55	190.47	195.13	192.49	-2.02	6.20	6.00	2.668	-0.109	24	0	*
26/12/20	67.53	53.62	13.91	194.28	190.24	194.88	192.24	-2.00	6.20	6.00	2.645	-0.107	24	0	*
27/12/20	66.34	52.88	13.46	194.28	190.41	194.88	192.35	-1.94	6.20	6.00	2.561	-0.103	24	0	*
28/12/20	64.63	51.89	12.74	194.28	190.62	195.10	192.70	-2.08	6.20	6.00	2.425	-0.108	24	0	*
29/12/20	65.54	52.40	13.14	194.19	190.41	195.00	192.55	-2.14	6.20	6.00	2.501	-0.112	24	0	*
30/12/20	69.47	54.83	14.64	194.60	190.36	195.21	192.49	-2.13	6.20	6.00	2.790	-0.117	24	0	*
31/12/20	71.21	56.10	15.11	194.43	190.01	194.89	192.06	-2.05	6.20	6.00	2.872	-0.115	24	0	*
01/01/21	68.29	54.20	14.09	194.33	190.26	194.96	192.32	-2.06	6.20	6.00	2.678	-0.112	24	0	*
02/01/21	67.90	53.96	13.94	194.14	190.06	194.87	192.23	-2.17	6.20	6.00	2.650	-0.117	24	0	*
03/01/21	67.56	53.63	13.93	194.07	190.02	194.85	192.21	-2.19	6.20	6.00	2.644	-0.117	24	0	*
04/01/21	66.40	52.91	13.49	194.11	190.21	194.95	192.43	-2.22	6.20	6.00	2.563	-0.117	24	0	*
05/01/21	65.26	52.19	13.07	194.00	190.19	194.92	192.52	-2.33	6.20	6.00	2.482	-0.122	24	0	*
06/01/21	65.61	52.27	13.34	193.86	190.04	194.76	192.33	-2.29	6.20	6.00	2.532	-0.120	24	0	*
07/01/21	67.81	53.72	14.09	193.99	189.94	194.78	192.14	-2.20	6.20	6.00	2.675	-0.118	24	0	*
08/01/21	67.82	53.73	14.09	194.35	190.27	195.10	192.46	-2.19	6.20	6.00	2.681	-0.118	24	0	*
09/01/21	66.30	52.88	13.42	194.33	190.49	195.23	192.71	-2.22	6.20	6.00	2.554	-0.117	24	0	*
10/01/21	64.66	51.97	12.69	194.83	191.18	195.80	193.40	-2.22	6.20	6.00	2.424	-0.115	24	0	*
11/01/21	70.61	55.49	15.12	194.70	190.32	195.42	192.64	-2.32	6.20	6.00	2.875	-0.129	24	0	*
12/01/21	79.53	61.17	18.36	194.47	189.12	194.72	191.36	-2.24	6.20	6.00	3.478	-0.137	24	0	*
13/01/21	78.98	60.60	18.38	194.67	189.39	194.99	191.66	-2.27	6.20	6.00	3.483	-0.137	24	0	*
14/01/21	73.83	57.60	16.23	196.17	191.39	196.71	193.72	-2.33	6.20	6.00	3.103	-0.134	24	0	*
15/01/21	64.38	51.59	12.79	196.02	192.35	197.07	194.61	-2.26	6.20	6.00	2.458	-0.117	24	0	*
Итого:				6027.1	5895.56	6045.7	5961.39	-65.83			86.660	-3.609	744	0	
Средние:	69.55	54.84	14.71						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч

комсомольская 23а

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5204ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации