ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Девонская 5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСВ83 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.80	50.88	12.92	111.09	109.01	108.76	107.48	1.53	6.20	6.00	1.407	0.078	24	0	*
17/01/21	66.27	52.33	13.94	111.17	108.96	108.36	106.93	2.03	6.20	6.00	1.519	0.106	24	0	*
18/01/21	73.67	56.54	17.13	111.47	108.78	108.10	106.53	2.25	6.20	6.00	1.864	0.127	24	0	*
19/01/21	76.95	58.84	18.11	112.27	109.38	108.53	106.85	2.53	6.20	6.00	1.980	0.149	24	0	*
20/01/21	77.13	57.34	19.79	100.30	97.64	96.78	95.34	2.30	6.20	6.00	1.932	0.132	24	0	*
21/01/21	76.86	53.26	23.60	80.96	78.80	77.67	76.71	2.09	6.20	6.00	1.860	0.111	24	0	*
22/01/21	75.48	52.98	22.50	80.62	78.59	77.53	76.56	2.03	6.20	6.00	1.768	0.107	24	0	*
23/01/21	72.84	51.52	21.32	80.07	78.23	77.35	76.39	1.84	6.20	6.00	1.665	0.095	24	0	*
24/01/21	67.18	48.92	18.26	80.24	78.58	77.62	76.76	1.82	6.20	6.00	1.431	0.089	24	0	*
25/01/21	60.00	45.09	14.91	79.49	78.20	77.54	76.82	1.38	6.20	6.00	1.167	0.062	24	0	*
26/01/21	59.41	44.66	14.75	80.25	78.99	78.07	77.35	1.64	6.20	6.00	1.165	0.073	24	0	*
27/01/21	60.54	45.24	15.30	80.79	79.40	78.24	77.52	1.88	6.20	6.00	1.210	0.085	24	0	*
28/01/21	62.16	46.05	16.11	80.84	79.40	78.65	77.93	1.47	6.20	6.00	1.275	0.068	24	0	*
29/01/21	61.14	45.78	15.36	80.81	79.47	78.37	77.64	1.83	6.20	6.00	1.219	0.084	24	0	*
30/01/21	57.50	43.70	13.80	80.45	79.25	78.26	77.54	1.71	6.20	6.00	1.093	0.075	24	0	*
31/01/21	57.15	43.50	13.65	80.45	79.25	78.56	77.84	1.41	6.20	6.00	1.078	0.061	24	0	*
01/02/21	58.01	43.71	14.30	80.92	79.72	78.85	78.13	1.59	6.20	6.00	1.138	0.069	24	0	*
02/02/21	57.62	43.65	13.97	80.29	79.07	78.38	77.66	1.41	6.20	6.00	1.106	0.062	24	0	*
03/02/21	60.28	44.90	15.38	80.26	78.92	78.18	77.46	1.46	6.20	6.00	1.212	0.066	24	0	*
04/02/21	60.07	45.15	14.92	81.07	79.73	78.51	77.79	1.94	6.20	6.00	1.190	0.088	24	0	*
05/02/21	55.05	42.64	12.41	81.02	79.90	79.23	78.51	1.39	6.20	6.00	0.989	0.059	24	0	*
06/02/21	58.27	43.98	14.29	81.38	80.06	79.17	78.42	1.64	6.20	6.00	1.141	0.072	24	0	*
07/02/21	70.29	50.09	20.20	81.87	80.05	79.11	78.15	1.90	6.20	6.00	1.616	0.095	24	0	*
08/02/21	76.53	53.31	23.22	82.72	80.56	78.97	77.98	2.58	6.20	6.00	1.870	0.137	24	0	*
09/02/21	76.85	53.29	23.56	82.52	80.36	79.33	78.35	2.01	6.20	6.00	1.893	0.107	24	0	*
10/02/21	76.71	53.10	23.61	82.56	80.40	79.16	78.20	2.20	6.20	6.00	1.898	0.117	24	0	*
11/02/21	74.54	52.27	22.27	82.21	80.16	78.97	78.01	2.15	6.20	6.00	1.785	0.112	24	0	*
12/02/21	66.95	48.57	18.38	81.57	79.89	79.14	78.32	1.57	6.20	6.00	1.465	0.076	24	0	*
13/02/21	59.84	45.13	14.71	81.16	79.84	79.04	78.31	1.53	6.20	6.00	1.172	0.069	24	0	*
14/02/21	60.61	45.08	15.53	81.06	79.68	78.88	78.15	1.53	6.20	6.00	1.237	0.069	24	0	*
15/02/21	72.08	51.00	21.08	82.21	80.28	79.12	78.16	2.12	6.20	6.00	1.689	0.108	24	0	*
Итого:				2654.0	2600.55	2572.4	2543.79	56.76			45.034	2.808	744	0	
Средние:	66.18	48.79	17.39						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5900ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации