ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:34 мкр 27 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178802 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7E72 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	70.95	58.16	12.79	468.06	457.56	468.06	460.76	-3.20	8.11	6.00	5.867	-0.186	24	0	*
17/12/20	69.21	56.74	12.47	459.62	449.76	459.63	452.79	-3.03	8.06	6.00	5.621	-0.172	24	0	*
18/12/20	70.72	58.04	12.68	465.27	454.89	465.27	458.01	-3.12	8.06	6.00	5.786	-0.181	24	0	*
19/12/20	73.20	59.45	13.75	457.57	446.67	457.56	450.10	-3.43	7.96	6.00	6.160	-0.204	24	0	*
20/12/20	74.55	59.93	14.62	447.41	436.45	447.42	440.03	-3.58	7.88	6.00	6.397	-0.214	24	0	*
21/12/20	74.77	60.21	14.56	453.17	441.99	453.16	445.62	-3.63	7.90	6.00	6.454	-0.218	24	0	*
22/12/20	74.56	60.35	14.21	451.65	440.54	451.66	444.11	-3.57	7.94	6.00	6.275	-0.215	24	0	*
23/12/20	70.09	57.68	12.41	472.11	461.76	472.11	464.86	-3.10	7.99	6.00	5.745	-0.179	24	0	*
24/12/20	68.25	56.63	11.62	484.09	473.96	484.08	476.90	-2.94	8.03	6.00	5.523	-0.166	24	0	*
25/12/20	68.87	57.18	11.69	488.65	478.27	488.65	481.29	-3.02	8.04	6.00	5.609	-0.173	24	0	*
26/12/20	69.56	57.81	11.75	495.47	484.76	495.48	487.83	-3.07	8.05	6.00	5.711	-0.177	24	0	*
27/12/20	67.96	56.69	11.27	492.56	482.33	492.55	485.20	-2.87	8.11	6.00	5.449	-0.163	24	0	*
28/12/20	66.67	55.60	11.07	476.55	467.03	476.56	469.73	-2.70	8.18	6.00	5.186	-0.150	24	0	*
29/12/20	66.39	55.55	10.84	494.39	484.56	494.39	487.32	-2.76	8.14	6.00	5.272	-0.153	24	0	*
30/12/20	66.90	56.02	10.88	506.55	496.34	506.54	499.16	-2.82	8.08	6.00	5.420	-0.158	24	0	*
31/12/20	66.66	55.81	10.85	507.09	496.97	507.10	499.78	-2.81	8.11	6.00	5.415	-0.157	24	0	*
01/01/21	67.07	56.30	10.77	514.33	503.93	514.32	506.80	-2.87	8.20	6.00	5.441	-0.161	24	0	*
02/01/21	67.16	56.37	10.79	513.72	503.29	513.72	506.15	-2.86	8.18	6.00	5.447	-0.161	24	0	*
03/01/21	66.93	56.15	10.78	513.28	502.91	513.28	505.75	-2.84	8.17	6.00	5.437	-0.159	24	0	*
04/01/21	66.53	55.88	10.65	511.96	501.74	511.97	504.59	-2.85	8.18	6.00	5.366	-0.159	24	0	*
05/01/21	65.68	55.29	10.39	513.63	503.63	513.62	506.34	-2.71	8.19	6.00	5.248	-0.150	24	0	*
06/01/21	65.58	55.13	10.45	513.37	503.38	513.37	506.13	-2.75	8.17	6.00	5.277	-0.152	24	0	*
07/01/21	65.53	55.05	10.48	513.47	503.49	513.47	506.22	-2.73	8.16	6.00	5.295	-0.150	24	0	*
08/01/21	65.23	54.84	10.39	514.01	504.12	514.02	506.83	-2.71	8.18	6.00	5.254	-0.149	24	0	*
09/01/21	65.35	54.97	10.38	514.72	504.80	514.71	507.45	-2.65	8.20	6.00	5.257	-0.146	24	0	*
10/01/21	64.95	54.82	10.13	512.58	502.78	512.59	505.44	-2.66	8.19	6.00	5.114	-0.146	24	0	*
11/01/21	69.11	57.71	11.40	517.66	506.58	517.66	509.68	-3.10	8.13	6.00	5.794	-0.179	24	0	*
12/01/21	74.00	61.39	12.61	528.93	516.13	528.92	519.79	-3.66	8.16	6.00	6.526	-0.225	24	0	*
13/01/21	73.61	61.07	12.54	532.02	519.26	532.03	522.91	-3.65	8.17	6.00	6.536	-0.223	24	0	*
14/01/21	68.90	57.51	11.39	522.50	511.37	522.50	514.49	-3.12	8.12	6.00	5.844	-0.179	24	0	*
15/01/21	65.50	54.66	10.84	496.36	486.76	496.36	489.47	-2.71	8.18	6.00	5.293	-0.148	24	0	*
Итого:				15352.	15028.0	15352.	15121.5	-93.52			175.019	-5.353	744	0	
Средние:	68.72	57.06	11.65						8.10	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5136ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации