

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Герцена 34

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105738
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	25.228	345.268	72.97	0.60	19.999	343.923	58.06	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	22.925	346.101	66.14	0.60	18.544	345.092	53.61	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	23.486	345.790	67.82	0.60	18.883	344.531	54.71	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	24.510	345.455	70.85	0.60	19.638	345.048	56.67	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	26.780	344.678	77.59	0.60	21.140	344.534	60.97	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	26.880	344.683	77.88	0.60	20.908	343.242	60.83	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	26.529	345.165	76.75	0.60	20.735	343.738	60.24	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	24.750	345.524	71.53	0.60	19.696	344.159	57.14	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	23.489	345.739	67.84	0.60	18.871	344.468	54.69	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	23.529	345.696	67.96	0.60	19.089	345.290	55.05	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	23.404	345.739	67.59	0.60	18.827	344.466	54.56	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	23.111	345.961	66.70	0.60	18.815	346.001	54.01	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	22.415	346.348	64.62	0.60	18.140	345.139	52.46	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	22.595	346.161	65.17	0.60	18.312	345.393	52.85	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	23.894	345.823	68.99	0.60	19.138	344.980	55.31	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	24.752	345.609	71.51	0.60	19.693	344.236	57.12	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	23.715	345.925	68.45	0.60	19.050	344.630	55.18	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	23.533	345.897	67.93	0.60	18.934	344.618	54.85	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	23.409	345.891	67.58	0.60	18.814	344.620	54.50	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	23.105	345.976	66.68	0.60	18.630	344.728	53.95	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	22.624	346.157	65.26	0.60	18.294	344.940	52.94	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	22.645	346.171	65.31	0.60	18.250	344.964	52.81	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	23.487	345.969	67.79	0.60	18.786	344.706	54.41	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	23.509	346.060	67.83	0.60	18.805	344.805	54.44	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	23.128	346.456	66.65	0.60	18.630	345.201	53.87	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	22.450	346.662	64.66	0.60	18.245	345.474	52.71	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	23.916	346.349	68.95	0.60	19.111	345.123	55.28	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	27.463	345.131	79.46	0.60	21.420	343.669	62.24	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	27.333	344.975	79.12	0.60	21.317	343.520	61.97	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	26.004	345.614	75.14	0.60	20.520	344.193	59.54	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	22.484	347.155	64.67	0.60	18.254	345.941	52.67	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	24.099	345.811	69.59		19.274	344.689	55.79		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	747.080	10720.128			597.488	10685.372			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: Герцена 34

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105738
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
16.12.20	24.00	5.230	0.000	1.345	0.00
17.12.20	24.00	4.381	0.000	1.008	0.00
18.12.20	24.00	4.603	0.000	1.259	0.00
19.12.20	24.00	4.872	0.000	0.408	0.00
20.12.20	24.00	5.640	0.000	0.144	0.00
21.12.20	24.00	5.972	0.000	1.441	0.00
22.12.20	24.00	5.794	0.000	1.427	0.00
23.12.20	24.00	5.054	0.000	1.365	0.00
24.12.20	24.00	4.618	0.000	1.272	0.00
25.12.20	24.00	4.439	0.000	0.406	0.00
26.12.20	24.00	4.577	0.000	1.273	0.00
27.12.20	24.00	4.296	0.000	-0.041	0.00
28.12.20	24.00	4.275	0.000	1.210	0.00
29.12.20	24.00	4.282	0.000	0.768	0.00
30.12.20	24.00	4.756	0.000	0.843	0.00
31.12.20	24.00	5.059	0.000	1.373	0.00
01.01.21	24.00	4.665	0.000	1.295	0.00
02.01.21	24.00	4.599	0.000	1.279	0.00
03.01.21	24.00	4.595	0.000	1.271	0.00
04.01.21	24.00	4.476	0.000	1.248	0.00
05.01.21	24.00	4.329	0.000	1.217	0.00
06.01.21	24.00	4.396	0.000	1.207	0.00
07.01.21	24.00	4.700	0.000	1.263	0.00
08.01.21	24.00	4.704	0.000	1.254	0.00
09.01.21	24.00	4.498	0.000	1.255	0.00
10.01.21	24.00	4.205	0.000	1.188	0.00
11.01.21	24.00	4.805	0.000	1.227	0.00
12.01.21	24.00	6.043	0.000	1.461	0.00
13.01.21	24.00	6.016	0.000	1.456	0.00
14.01.21	24.00	5.483	0.000	1.421	0.00
15.01.21	24.00	4.231	0.000	1.214	0.00
Среднее:		4.826	0.000	1.121	0.000
Итого:	744.00	149.592	0.000	34.756	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мтс Итого, т	Втв Итого, Гкал
15.12.2020 23:59	9630.105	85264.147	0.000
15.01.2021 23:59	9779.697	85298.904	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /