

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Девонская 6 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00170287 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x63B0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.83	44.31	19.52	114.27	112.11	111.24	110.28	0.00	1.83	6.00	5.00	2.185	0.081	24	0	*
17/01/21	66.33	45.27	21.06	114.45	112.15	111.37	110.31	0.00	1.84	6.00	5.00	2.360	0.083	24	0	*
18/01/21	73.77	48.09	25.68	114.86	112.03	111.35	110.15	0.00	1.88	6.00	5.00	2.877	0.090	24	0	*
19/01/21	77.02	49.78	27.24	115.08	112.08	111.30	110.10	0.00	1.98	6.00	5.00	3.054	0.098	24	0	*
20/01/21	77.25	49.80	27.45	115.15	112.05	111.36	110.16	0.00	1.89	6.00	5.00	3.079	0.094	24	0	*
21/01/21	77.11	49.62	27.49	115.11	112.05	111.31	110.11	0.00	1.94	6.00	5.00	3.081	0.096	24	0	*
22/01/21	75.68	49.37	26.31	115.07	112.10	111.34	110.14	0.00	1.96	6.00	5.00	2.952	0.097	24	0	*
23/01/21	73.05	48.22	24.83	114.82	112.05	111.31	110.11	0.00	1.94	6.00	5.00	2.782	0.093	24	0	*
24/01/21	67.31	45.99	21.32	114.41	112.08	111.19	110.09	0.00	1.99	6.00	5.00	2.386	0.091	24	0	*
25/01/21	60.12	42.61	17.51	114.14	112.24	111.22	110.26	0.00	1.98	6.00	5.00	1.963	0.084	24	0	*
26/01/21	59.56	42.26	17.30	114.16	112.24	111.27	110.31	0.00	1.93	6.00	5.00	1.940	0.081	24	0	*
27/01/21	60.70	42.80	17.90	113.96	112.04	111.06	110.10	0.00	1.94	6.00	5.00	2.004	0.083	24	0	*
28/01/21	62.34	43.42	18.92	114.04	112.01	111.15	110.19	0.00	1.82	6.00	5.00	2.116	0.079	24	0	*
29/01/21	61.28	43.16	18.12	113.58	111.58	110.45	109.50	0.00	2.08	6.00	5.00	2.021	0.090	24	0	*
30/01/21	57.63	41.46	16.17	114.80	113.02	111.08	110.12	0.00	2.90	6.00	5.00	1.825	0.120	24	0	*
31/01/21	57.29	41.28	16.01	114.74	113.02	111.08	110.12	0.00	2.90	6.00	5.00	1.809	0.120	24	0	*
01/02/21	58.17	41.70	16.47	115.07	113.27	111.42	110.46	0.00	2.81	6.00	5.00	1.865	0.117	24	0	*
02/02/21	57.77	41.47	16.30	113.85	112.09	110.12	109.18	0.00	2.91	6.00	5.00	1.827	0.121	24	0	*
03/02/21	60.44	42.29	18.15	110.92	109.02	107.24	106.32	0.00	2.70	6.00	5.00	1.979	0.114	24	0	*
04/02/21	60.22	42.92	17.30	114.77	112.91	111.16	110.20	0.00	2.71	6.00	5.00	1.951	0.116	24	0	*
05/02/21	55.15	40.60	14.55	114.32	112.76	110.89	110.04	0.00	2.72	6.00	5.00	1.638	0.110	24	0	*
06/02/21	58.46	41.69	16.77	114.42	112.62	110.86	109.93	0.00	2.69	6.00	5.00	1.890	0.112	24	0	*
07/02/21	70.59	46.98	23.61	115.17	112.56	111.12	109.99	0.00	2.57	6.00	5.00	2.657	0.121	24	0	*
08/02/21	76.82	49.51	27.31	115.70	112.70	111.33	110.10	0.00	2.60	6.00	5.00	3.080	0.129	24	0	*
09/02/21	77.13	48.90	28.23	115.77	112.68	111.33	110.13	0.00	2.55	6.00	5.00	3.180	0.125	24	0	*
10/02/21	76.98	48.72	28.26	115.73	112.66	111.30	110.10	0.00	2.56	6.00	5.00	3.182	0.125	24	0	*
11/02/21	74.76	47.93	26.83	115.53	112.65	111.20	110.00	0.00	2.65	6.00	5.00	3.024	0.127	24	0	*
12/02/21	67.11	44.88	22.23	115.09	112.75	111.13	110.07	0.00	2.68	6.00	5.00	2.506	0.120	24	0	*
13/02/21	59.95	41.96	17.99	114.61	112.71	110.92	109.96	0.00	2.75	6.00	5.00	2.025	0.115	24	0	*
14/02/21	60.80	41.98	18.82	113.91	112.00	110.21	109.26	0.00	2.74	6.00	5.00	2.103	0.115	24	0	*
15/02/21	72.33	47.05	25.28	114.80	112.10	110.65	109.56	0.00	2.54	6.00	5.00	2.833	0.119	24	0	*
Итого:				3552.3	3480.33	3439.9	3407.35	0.00	72.98			74.174	3.266	744	0	
Средние:	66.35	45.03	21.32							6.00	5.00					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5899ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации