

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: ООО УК "Комфорт"

Договор N: _____

Адрес: РБ г. Октябрьский 34мкр. 16

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 140.00 м3/ч G под min = 0.37 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 140.00 м3/ч G обр min = 0.37 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

Заводской номер 00179171 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ76D
ПО 2.7

Дата	t		M		Qo	ВНР	ВОС	Н.С.							
	°C	°C	т	т				t1	t2	M1	M2	Qo			
21/01/21	77.75	63.41	647.55	647.55	9.294	24	0								
22/01/21	70.70	59.62	723.42	723.39	8.019	24	0								
23/01/21	68.66	57.98	720.08	720.07	7.702	24	0								
24/01/21	66.68	56.84	730.44	730.44	7.193	24	0								
25/01/21	61.91	54.13	825.18	825.00	6.425	24	0								
26/01/21	58.82	52.41	921.43	921.41	5.919	24	0								
27/01/21	57.72	51.33	896.04	893.21	5.742	24	0								
28/01/21	59.20	52.02	832.78	832.70	5.992	24	0								
29/01/21	60.65	53.16	819.40	819.40	6.145	24	0								
30/01/21	60.32	53.42	884.56	884.56	6.119	24	0								
31/01/21	59.57	52.85	879.79	879.79	5.924	24	0								
01/02/21	59.96	53.15	881.74	881.74	6.021	24	0								
02/02/21	59.74	52.97	879.78	879.78	5.967	24	0								
03/02/21	60.14	52.76	811.90	811.90	5.997	24	0								
04/02/21	60.20	52.48	766.77	766.63	5.932	24	0								
05/02/21	56.03	49.69	804.28	804.12	5.101	24	0								
06/02/21	60.13	52.09	758.86	758.43	6.096	24	0								
07/02/21	67.27	55.50	600.55	598.76	7.074	24	0								
08/02/21	72.45	58.87	599.33	597.90	8.144	24	0								
09/02/21	74.09	59.57	588.55	587.01	8.552	24	0								
10/02/21	75.45	60.11	570.80	568.44	8.763	24	0								
11/02/21	72.03	58.03	575.35	572.48	8.059	24	0								
12/02/21	68.10	55.19	568.55	564.43	7.339	24	0								
13/02/21	61.64	53.11	753.00	750.76	6.422	24	0								
14/02/21	60.24	52.37	792.77	790.60	6.245	24	0								
15/02/21	71.39	58.37	632.82	629.62	8.239	24	0								
16/02/21	81.62	64.84	583.61	580.94	9.807	24	0								
17/02/21	83.43	66.60	604.58	602.95	10.194	24	0								
Итого:			20653.9	20624.0	198.426	672	0								
Средние:	65.92	55.81													

Итоговые значения на 24/02/21г. 14 ч.

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
24/02/21	161936.12	161149.41	1455.572	8861	667

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9528ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

