ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 34 дом 1 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178845 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ8А8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	67.99	53.58	14.41	122.82	120.19	123.40	121.72	-1.53	1.25	6.70	1.717	-0.082	24	0	*
17/01/21	68.92	53.90	15.02	122.80	120.16	123.37	121.69	-1.53	1.25	6.70	1.788	-0.082	24	0	*
18/01/21	74.35	57.29	17.06	125.25	122.18	125.97	124.07	-1.89	1.26	6.70	2.072	-0.108	24	0	*
19/01/21	74.36	57.32	17.04	123.73	120.66	124.46	122.60	-1.94	1.25	6.70	2.043	-0.111	24	0	*
20/01/21	72.24	54.86	17.38	115.17	112.46	115.87	114.26	-1.80	1.26	6.70	1.939	-0.099	24	0	*
21/01/21	71.08	53.45	17.63	112.23	109.64	112.93	111.42	-1.78	1.26	6.70	1.920	-0.095	24	0	*
22/01/21	69.98	53.57	16.41	117.64	115.04	118.30	116.75	-1.71	1.25	6.70	1.875	-0.092	24	0	*
23/01/21	67.73	51.99	15.74	116.71	114.28	117.33	115.89	-1.61	1.26	6.70	1.786	-0.084	24	0	*
24/01/21	67.20	52.07	15.13	116.01	113.57	116.66	115.17	-1.60	1.25	6.70	1.706	-0.083	24	0	*
25/01/21	62.38	50.32	12.06	130.80	128.43	131.33	129.79	-1.36	1.24	6.70	1.533	-0.068	24	0	*
26/01/21	60.60	50.14	10.46	145.86	143.39	146.33	144.59	-1.20	1.25	6.70	1.482	-0.060	24	0	*
27/01/21	62.60	51.84	10.76	149.39	146.68	149.95	148.04	-1.36	1.25	6.70	1.560	-0.070	24	0	*
28/01/21	63.92	52.10	11.82	137.05	134.46	137.69	135.95	-1.49	1.24	6.70	1.572	-0.078	24	0	*
29/01/21	62.59	51.23	11.36	132.28	129.92	132.86	131.20	-1.28	1.24	6.70	1.457	-0.066	24	0	*
30/01/21	58.47	48.93	9.54	141.39	139.16	141.81	140.19	-1.03	1.24	6.70	1.309	-0.050	24	0	*
31/01/21	57.69	48.33	9.36	140.49	138.30	140.95	139.42	-1.12	1.24	6.70	1.279	-0.054	24	0	*
01/02/21	58.54	48.94	9.60	142.55	140.25	143.01	141.37	-1.12	1.24	6.70	1.326	-0.055	24	0	*
02/02/21	58.71	49.11	9.60	143.32	141.00	143.80	142.15	-1.15	1.24	6.70	1.339	-0.056	24	0	*
03/02/21	60.96	49.88	11.08	133.04	130.72	133.61	132.09	-1.37	1.24	6.70	1.433	-0.068	24	0	*
04/02/21	62.51	50.69	11.82	126.57	124.31	127.23	125.71	-1.40	1.24	6.70	1.454	-0.071	24	0	*
05/02/21	56.50	47.14	9.36	128.36	126.42	128.89	127.54	-1.12	1.24	6.70	1.166	-0.053	24	0	*
06/02/21	58.89	46.99	11.90	115.55	113.66	116.24	115.01	-1.35	1.24	6.70	1.338	-0.063	24	0	*
07/02/21	68.94	50.47	18.47	94.07	92.05	95.02	93.92	-1.87	1.24	6.70	1.689	-0.094	24	0	*
08/02/21	73.49	52.67	20.82	96.97	94.60	97.96	96.76	-2.16	1.25	6.70	1.958	-0.114	24	0	*
09/02/21	73.65	52.19	21.46	96.07	93.74	97.10	95.85	-2.11	1.25	6.70	2.001	-0.110	24	0	*
10/02/21	73.57	51.89	21.68	94.21	91.93	95.24	94.04	-2.11	1.26	6.70	1.982	-0.109	24	0	*
11/02/21	70.33	50.53	19.80	94.78	92.65	95.69	94.54	-1.89	1.25	6.70	1.824	-0.095	24	0	*
12/02/21	65.76	48.08	17.68	94.13	92.24	94.95	93.96	-1.72	1.24	6.70	1.621	-0.083	24	0	*
13/02/21	60.00	46.80	13.20	108.64	106.79	109.25	108.15	-1.36	1.23	6.70	1.395	-0.064	24	0	*
14/02/21	62.06	49.57	12.49	126.18	123.93	126.86	125.39	-1.46	1.24	6.70	1.533	-0.072	24	0	*
15/02/21	69.09	51.67	17.42	105.52	103.23	106.40	105.10	-1.87	1.25	6.70	1.784	-0.097	24	0	*
Итого:				3749.5	3676.04	3770.4	3724.33	-48.29			50.881	-2.486	744	0	
Средние:	65.64	51.21	14.43						1.24	6.70					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 40301ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации