

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: пр. Ленина д.39

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

Заводской номер 00178920 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0  
КС=0х764А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.16	62.87	13.29	178.06	179.99	-1.93	2.368	24	0	*
17/12/20	71.16	59.16	12.00	173.82	175.79	-1.97	2.086	24	0	*
18/12/20	70.85	58.72	12.13	172.16	174.03	-1.87	2.090	24	0	*
19/12/20	74.45	61.16	13.29	173.87	175.86	-1.99	2.311	24	0	*
20/12/20	78.59	64.02	14.57	173.92	175.87	-1.95	2.536	24	0	*
21/12/20	79.15	64.54	14.61	174.35	176.26	-1.91	2.551	24	0	*
22/12/20	77.92	63.80	14.12	174.20	175.96	-1.76	2.462	24	0	*
23/12/20	75.00	61.82	13.18	173.44	175.27	-1.83	2.288	24	0	*
24/12/20	73.90	61.06	12.84	174.24	176.09	-1.85	2.237	24	0	*
25/12/20	74.45	61.60	12.85	175.37	177.26	-1.89	2.252	24	0	*
26/12/20	73.15	60.56	12.59	173.82	175.74	-1.92	2.187	24	0	*
27/12/20	73.44	60.91	12.53	174.10	175.96	-1.86	2.182	24	0	*
28/12/20	74.58	62.04	12.54	176.32	178.28	-1.96	2.213	24	0	*
29/12/20	74.37	61.92	12.45	176.68	178.43	-1.75	2.199	24	0	*
30/12/20	74.56	61.92	12.64	176.35	178.21	-1.86	2.230	24	0	*
31/12/20	74.34	61.68	12.66	174.94	176.77	-1.83	2.218	24	0	*
01/01/21	74.65	61.90	12.75	176.23	178.02	-1.79	2.247	24	0	*
02/01/21	74.67	61.93	12.74	175.96	177.76	-1.80	2.243	24	0	*
03/01/21	74.25	61.54	12.71	175.49	177.32	-1.83	2.232	24	0	*
04/01/21	72.72	60.46	12.26	174.44	176.28	-1.84	2.142	24	0	*
05/01/21	73.40	60.97	12.43	174.94	176.74	-1.80	2.178	24	0	*
06/01/21	73.24	60.82	12.42	174.77	176.59	-1.82	2.170	24	0	*
07/01/21	72.95	60.51	12.44	174.30	176.14	-1.84	2.171	24	0	*
08/01/21	71.00	58.83	12.17	166.30	167.84	-1.54	2.025	24	0	*
09/01/21	73.52	61.25	12.27	178.17	179.53	-1.36	2.185	24	0	*
10/01/21	73.32	61.26	12.06	177.87	179.52	-1.65	2.145	24	0	*
11/01/21	75.66	62.40	13.26	174.69	176.13	-1.44	2.315	24	0	*
12/01/21	80.44	65.52	14.92	172.02	173.56	-1.54	2.572	24	0	*
13/01/21	80.54	65.38	15.16	171.30	172.81	-1.51	2.599	24	0	*
14/01/21	77.63	63.68	13.95	176.26	177.65	-1.39	2.459	24	0	*
15/01/21	71.69	59.53	12.16	175.89	177.52	-1.63	2.139	24	0	*
Итого:				5414.27	5469.18	-54.91	70.232	744	0	
Средние:	74.70	61.73	12.96							

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 5159ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации