ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Фрунзе 9а Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00173043 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хА6D5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/12/20	71.15	58.03	13.12	348.81	340.91	345.68	340.32	0.00	0.59	7.00	7.00	4.472	0.034	24	0		0.0000
17/12/20	65.41	54.03	11.38	348.11	341.38	345.89	341.25	0.00	0.13	7.00	7.00	3.878	0.007	24	0		0.0000
18/12/20	67.04	55.25	11.79	348.34	341.29	346.11	341.26	0.00	0.03	7.00	7.00	4.024	0.002	24	0		0.0000
19/12/20	71.22	57.83	13.39	348.80	340.93	346.17	340.85	0.00	0.08	7.00	7.00	4.557	0.005	24	0		0.0000
20/12/20	76.72	61.41	15.31	349.34	340.27	346.14	340.14	0.00	0.13	7.00	7.00	5.212	0.008	24	0		0.0000
21/12/20	77.00	61.61	15.39	349.52	340.42	346.37	340.37	0.00	0.05	7.00	7.00	5.238	0.003	24	0		0.0000
22/12/20	75.65	60.93	14.72	349.87	341.06	346.86	341.00	0.00	0.06	7.00	7.00	5.020	0.004	24	0		0.0000
23/12/20	69.74	57.09	12.65	348.94	341.31	346.82	341.59	0.00	-0.28	7.00	7.00	4.311	-0.016	24	0		0.0000
24/12/20	67.03	55.14	11.89	325.51	318.95	323.61	319.08	0.00	-0.13	7.00	7.00	3.787	-0.007	24	0		0.0000
25/12/20	67.23	55.30	11.93	348.36	341.23	346.36	341.50	0.00	-0.27	7.00	7.00	4.067	-0.015	24	0		0.0000
26/12/20	66.76	54.96	11.80	348.31	341.34	346.27	341.47	0.00	-0.13	7.00	7.00	4.024	-0.007	24	0		0.0000
27/12/20	65.56	54.18	11.38	348.19	341.40	346.24	341.55	0.00	-0.15	7.00	7.00	3.880	-0.008	24	0		0.0000
28/12/20	63.89	53.05	10.84	348.09	341.62	346.29	341.73	0.00	-0.11	7.00	7.00	3.696	-0.006	24	0		0.0000
29/12/20	64.80	53.56	11.24	348.00	341.41	346.06	341.45	0.00	-0.04	7.00	7.00	3.834	-0.002	24	0		0.0000
30/12/20	68.69	56.15	12.54	348.53	341.12	346.58	341.56	0.00	-0.44	7.00	7.00	4.273	-0.025	24	0		0.0000
31/12/20	70.35	57.44	12.91	348.74	340.99	346.24	341.00	0.00	-0.01	7.00	7.00	4.402	-0.001	24	0		0.0000
01/01/21	67.49	55.50	11.99	348.39	341.24	346.54	341.63	0.00	-0.39	7.00	7.00	4.093	-0.022	24	0		0.0000
02/01/21	67.11	55.19	11.92	348.31	341.26	346.67	341.82	0.00	-0.56	7.00	7.00	4.066	-0.031	24	0		0.0000
03/01/21	66.77	54.86	11.91	348.23	341.27	346.70	341.90	0.00	-0.63	7.00	7.00	4.063	-0.035	24	0		0.0000
04/01/21	65.60	54.06	11.54	348.22	341.45	346.92	342.24	0.00	-0.79	7.00	7.00	3.935	-0.043	24	0		0.0000
05/01/21	64.50	53.34	11.16	348.07	341.54	346.98	342.42	0.00	-0.88	7.00	7.00	3.805	-0.047	24	0		0.0000
06/01/21	64.86	53.44	11.42	348.01	341.44	347.01	342.41	0.00	-0.97	7.00	7.00	3.898	-0.052	24	0		0.0000
07/01/21	67.02	54.92	12.10	348.31	341.27	347.31	342.51	0.00	-1.24	7.00	7.00	4.124	-0.068	24	0		0.0000
08/01/21	67.03	54.97	12.06	348.50	341.51	347.58	342.78	0.00	-1.27	7.00	7.00	4.112	-0.070	24	0		0.0000
09/01/21	65.50	54.07	11.43	348.59	341.79	347.81	343.12	0.00	-1.33	7.00	7.00	3.902	-0.072	24	0		0.0000
10/01/21	63.90	53.07	10.83	348.46	341.98	347.99	343.43	0.00	-1.45	7.00	7.00	3.701	-0.077	24	0		0.0000
11/01/21	69.87	56.90	12.97	349.33	341.67	348.19	342.97	0.00	-1.30	7.00	7.00	4.427	-0.074	24	0		0.0000
12/01/21	78.61	62.87	15.74	350.59	341.14	348.05	341.81	0.00	-0.67	7.00	7.00	5.368	-0.042	24	0		0.0000
13/01/21	78.03	62.34	15.69	350.52	341.21	347.91	341.74	0.00	-0.53	7.00	7.00	5.356	-0.033	24	0		0.0000
14/01/21	72.90	58.97	13.93	350.19	341.91	348.11	342.54	0.00	-0.63	7.00	7.00	4.757	-0.037	24	0		0.0000
15/01/21	63.60	52.64	10.96	349.09	342.68	347.87	343.34	0.00	-0.66	7.00	7.00	3.754	-0.035	24	0		0.0000
Итого:				10788.	10558.9	10729.	10572.7	0.00	-13.79			132.036	-0.762	744	0		0.0000
Средние:	68.74	56.22	12.51							7.00	7.00						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4030ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации