

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 20а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хАFA1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.24	60.27	11.97	273.13	266.91	275.83	271.35	0.00	-4.44	16.89	16.89	3.194	0.000	24	0	*
17/12/20	66.39	56.00	10.39	272.39	267.09	275.71	271.80	0.00	-4.71	16.88	16.88	2.774	0.000	24	0	*
18/12/20	68.05	57.24	10.81	272.47	266.91	275.83	271.75	0.00	-4.84	16.88	16.89	2.885	0.000	24	0	*
19/12/20	72.25	60.10	12.15	272.40	266.18	275.54	271.06	0.00	-4.88	16.90	16.91	3.233	0.000	24	0	*
20/12/20	77.86	63.99	13.87	273.08	265.89	275.23	270.19	0.00	-4.30	16.90	16.91	3.690	0.000	24	0	*
21/12/20	78.14	64.19	13.95	273.24	266.04	275.25	270.21	0.00	-4.17	16.88	16.89	3.714	0.000	24	0	*
22/12/20	76.78	63.41	13.37	273.59	266.57	275.81	270.90	0.00	-4.33	16.89	16.90	3.563	0.000	24	0	*
23/12/20	70.81	59.29	11.52	272.75	266.76	275.64	271.28	0.00	-4.52	16.88	16.89	3.069	0.000	24	0	*
24/12/20	68.01	57.21	10.80	272.21	266.69	275.47	271.39	0.00	-4.70	16.89	16.90	2.877	0.000	24	0	*
25/12/20	68.22	57.42	10.80	272.22	266.70	275.47	271.39	0.00	-4.69	16.89	16.89	2.877	0.000	24	0	*
26/12/20	67.75	57.10	10.65	271.95	266.43	275.33	271.25	0.00	-4.82	16.89	16.90	2.837	0.000	24	0	*
27/12/20	66.54	56.29	10.25	271.83	266.53	275.26	271.33	0.00	-4.80	16.89	16.90	2.728	0.000	24	0	*
28/12/20	64.84	55.05	9.79	271.69	266.65	275.26	271.49	0.00	-4.84	16.88	16.88	2.610	0.000	24	0	*
29/12/20	65.77	55.62	10.15	271.54	266.39	275.04	271.18	0.00	-4.79	16.88	16.88	2.701	0.000	24	0	*
30/12/20	69.71	58.42	11.29	272.18	266.40	275.38	271.15	0.00	-4.75	16.89	16.90	3.006	0.000	24	0	*
31/12/20	71.43	59.78	11.65	272.44	266.36	275.51	271.07	0.00	-4.71	16.90	16.91	3.102	0.000	24	0	*
01/01/21	68.51	57.73	10.78	272.06	266.43	275.47	271.35	0.00	-4.92	16.90	16.91	2.871	0.000	24	0	*
02/01/21	68.13	57.45	10.68	272.13	266.59	275.26	271.18	0.00	-4.59	16.90	16.91	2.846	0.000	24	0	*
03/01/21	67.78	57.12	10.66	272.03	266.51	275.34	271.26	0.00	-4.75	16.90	16.91	2.838	0.000	24	0	*
04/01/21	66.60	56.28	10.32	271.98	266.70	275.34	271.39	0.00	-4.69	16.89	16.90	2.750	0.000	24	0	*
05/01/21	65.48	55.43	10.05	271.70	266.57	275.14	271.30	0.00	-4.73	16.90	16.90	2.679	0.000	24	0	*
06/01/21	65.84	55.59	10.25	271.63	266.44	275.07	271.21	0.00	-4.77	16.89	16.90	2.729	0.000	24	0	*
07/01/21	68.03	57.14	10.89	272.06	266.54	275.25	271.17	0.00	-4.63	16.90	16.90	2.901	0.000	24	0	*
08/01/21	68.05	57.21	10.84	272.32	266.80	275.48	271.40	0.00	-4.60	16.89	16.90	2.890	0.000	24	0	*
09/01/21	66.50	56.22	10.28	272.25	266.97	275.56	271.61	0.00	-4.64	16.89	16.89	2.742	0.000	24	0	*
10/01/21	64.87	55.11	9.76	272.24	267.20	275.69	271.85	0.00	-4.65	16.88	16.89	2.608	0.000	24	0	*
11/01/21	70.90	59.20	11.70	272.96	266.95	275.73	271.37	0.00	-4.42	16.88	16.89	3.118	0.000	24	0	*
12/01/21	79.78	65.60	14.18	274.04	266.57	275.73	270.46	0.00	-3.89	16.88	16.89	3.785	0.000	24	0	*
13/01/21	79.20	65.05	14.15	274.00	266.62	275.68	270.47	0.00	-3.85	16.88	16.90	3.779	0.000	24	0	*
14/01/21	74.03	61.49	12.54	274.07	267.52	276.31	271.65	0.00	-4.13	16.88	16.89	3.356	0.000	24	0	*
15/01/21	64.57	54.68	9.89	272.96	267.95	276.13	272.45	0.00	-4.50	16.88	16.89	2.647	0.000	24	0	*
Итого:				8447.5	8266.86	8540.7	8408.91	0.00	-142.05			93.399	0.000	744	0	
Средние:	69.77	58.47	11.30							16.88	16.89					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4063ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____