ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 9 дом 3 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178915 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕЕ16 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/01/21	64.72	49.84	14.88	150.64	147.77	148.31	146.63	1.14	6.90	8.41	2.189	0.057	24	0	*	0.0000
17/01/21	65.53	50.17	15.36	150.61	147.71	148.25	146.55	1.16	6.90	8.38	2.262	0.058	24	0	*	0.0000
18/01/21	73.45	54.34	19.11	150.15	146.57	147.42	145.39	1.18	6.90	8.39	2.794	0.064	24	0	*	0.0000
19/01/21	75.09	55.94	19.15	152.37	148.56	149.58	147.41	1.15	6.90	8.43	2.841	0.064	24	0	*	0.0000
20/01/21	75.41	55.48	19.93	147.71	144.01	144.90	142.86	1.15	6.90	8.37	2.864	0.064	24	0	*	0.0000
21/01/21	75.47	55.33	20.14	147.94	144.22	145.13	143.03	1.19	6.90	8.39	2.897	0.066	24	0	*	0.0000
22/01/21	72.53	53.86	18.67	147.18	143.75	144.50	142.59	1.16	6.90	8.38	2.678	0.062	24	0	*	0.0000
23/01/21	69.80	51.83	17.97	144.80	141.66	142.24	140.52	1.14	6.90	8.45	2.540	0.059	24	0	*	0.0000
24/01/21	66.43	50.41	16.02	146.36	143.44	143.87	142.18	1.26	6.90	8.15	2.293	0.064	24	0	*	0.0000
25/01/21	60.92	46.69	14.23	140.67	138.29	138.29	136.90	1.39	6.90	8.03	1.960	0.065	24	0	*	0.0000
26/01/21	60.14	45.99	14.15	139.48	137.14	137.06	135.71	1.43	6.90	8.16	1.932	0.066	24	0	*	0.0000
27/01/21	62.58	48.08	14.50	144.64	142.05	142.15	140.64	1.41	6.90	8.19	2.051	0.068	24	0	*	0.0000
28/01/21	63.39	48.23	15.16	140.05	137.46	137.51	136.07	1.39	6.90	8.11	2.077	0.067	24	0	*	0.0000
29/01/21	62.61	48.04	14.57	138.52	136.05	136.02	134.59	1.46	6.90	8.07	1.977	0.070	24	0	*	0.0000
30/01/21	58.64	45.33	13.31	135.20	133.04	132.82	131.60	1.44	6.90	8.05	1.765	0.065	24	0	*	0.0000
31/01/21	58.03	45.03	13.00	134.83	132.67	132.46	131.26	1.41	6.90	8.10	1.719	0.064	24	0	*	0.0000
01/02/21	58.64	45.37	13.27	136.37	134.21	133.97	132.77	1.44	6.90	8.11	1.776	0.065	24	0	*	0.0000
02/02/21	58.89	45.59	13.30	137.28	135.09	134.89	133.61	1.48	6.90	8.02	1.789	0.068	24	0	*	0.0000
03/02/21	60.82	46.97	13.85	141.16	138.74	138.75	137.37	1.37	6.90	8.09	1.915	0.064	24	0	*	0.0000
04/02/21	62.34	48.30	14.04	143.66	141.10	141.19	139.71	1.39	6.90	8.10	1.976	0.067	24	0	*	0.0000
05/02/21	56.86	44.43	12.43	130.01	128.04	127.68	126.50	1.54	6.90	7.24	1.589	0.068	24	0	*	0.0000
06/02/21	58.54	44.06	14.48	125.02	123.00	122.68	121.55	1.45	6.90	8.05	1.773	0.064	24	0	*	0.0000
07/02/21	68.66	49.97	18.69	127.37	124.66	124.58	123.14	1.52	6.90	8.12	2.325	0.076	24	0	*	0.0000
08/02/21	74.18	53.08	21.10	131.06	127.87	128.11	126.45	1.42	6.90	8.06	2.692	0.075	24	0	*	0.0000
09/02/21	75.17	53.33	21.84	131.64	128.33	128.68	127.00	1.33	6.90	8.02	2.800	0.071	24	0	*	0.0000
10/02/21	75.36	53.16	22.20	131.29	127.99	128.32	126.64	1.35	6.90	8.07	2.838	0.072	24	0	*	0.0000
11/02/21	72.12	51.70	20.42	132.25	129.15	129.43	127.81	1.34	6.90	8.08	2.632	0.069	24	0	*	0.0000
12/02/21	68.36	49.65	18.71	132.39	129.61	129.73	128.27	1.34	6.90	8.10	2.418	0.067	24	0	*	0.0000
13/02/21	62.65	47.37	15.28	133.47	131.10	131.03	129.60	1.50	6.90	8.05	1.995	0.071	24	0	*	0.0000
14/02/21	61.56	45.64	15.92	130.17	127.92	127.69	126.40	1.52	6.90	8.16	2.029	0.069	24	0	*	0.0000
15/02/21	73.81	53.46	20.35	137.45	134.16	134.58	132.77	1.39	6.90	8.32	2.724	0.074	24	0	*	0.0000
Итого:				4311.7	4225.36	4231.8	4183.52	41.84			70.110	2.063	744	0		0.0000
Средние:	66.21	49.57	16.64						6.90	8.15						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 38765ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации