

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: УК "Зевс"

Договор N: _____

Адрес: 34мкр. 4-5под.

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min =

1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min =

1.00 м3/ч

Tхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min =

1.00 м3/ч

Заводской номер 00178941

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xF8B7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/01/21	76.04	65.42	235.54	235.78	7.00	7.00	2.501	24	0	
22/01/21	69.22	61.09	264.18	264.81	7.00	7.00	2.147	24	0	
23/01/21	67.18	59.38	262.80	263.33	7.00	7.00	2.044	24	0	
24/01/21	65.31	58.13	266.54	266.94	7.00	7.00	1.913	24	0	
25/01/21	60.59	55.00	302.69	303.45	7.00	7.00	1.686	24	0	
26/01/21	57.61	53.03	340.67	341.89	7.00	7.00	1.559	24	0	
27/01/21	56.52	51.89	331.37	332.05	7.00	7.00	1.533	24	0	
28/01/21	57.94	52.72	307.53	307.67	7.00	7.00	1.603	24	0	
29/01/21	59.38	53.96	302.59	302.54	7.00	7.00	1.636	24	0	
30/01/21	59.06	54.13	327.28	327.50	7.00	7.00	1.614	24	0	
31/01/21	58.34	53.53	325.68	325.77	7.00	7.00	1.566	24	0	
01/02/21	58.71	53.84	326.59	326.68	7.00	7.00	1.589	24	0	
02/02/21	58.49	53.62	326.04	325.96	7.00	7.00	1.583	24	0	
03/02/21	58.86	53.57	268.13	267.78	7.00	7.00	1.414	24	0	
04/02/21	58.93	53.32	283.99	283.34	7.00	7.00	1.590	24	0	
05/02/21	54.96	50.39	298.50	297.68	7.00	7.00	1.362	24	0	
06/02/21	58.66	52.99	281.58	280.46	7.00	7.00	1.593	24	0	
07/02/21	65.70	57.02	220.69	219.28	7.00	7.00	1.916	24	0	
08/02/21	70.79	60.73	220.32	219.23	7.00	7.00	2.217	24	0	
09/02/21	72.42	61.65	215.87	214.85	7.00	7.00	2.326	24	0	
10/02/21	73.72	62.42	208.88	207.88	7.00	7.00	2.361	24	0	
11/02/21	70.50	60.20	209.98	209.11	7.00	7.00	2.158	24	0	
12/02/21	66.53	57.13	206.77	205.72	7.00	7.00	1.940	24	0	
13/02/21	60.39	54.34	276.65	276.68	7.00	7.00	1.667	24	0	
14/02/21	58.91	53.34	292.70	292.61	7.00	7.00	1.629	24	0	
15/02/21	69.58	60.14	232.30	231.19	7.00	7.00	2.188	24	0	
16/02/21	79.73	67.48	213.50	212.49	7.00	7.00	2.621	24	0	
17/02/21	81.54	69.22	221.50	221.45	7.00	7.00	2.734	24	0	
Итого:			7570.86	7564.12			52.690	672	0	
Средние:	64.48	57.13			7.00	7.00				

Дата	M1	M2	Qo	VHP	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/21 24:00	206322.47	206965.66	1620.088	37192	1288
17/02/21 24:00	213893.33	214529.78	1672.778	37864	1288

Итого:		7570.86		7564.12		52.690		672		0	
--------	--	---------	--	---------	--	--------	--	-----	--	---	--

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 39191ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации