ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:пр. Ленина д.39 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178920 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x764A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.13	59.97	12.16	175.68	177.36	-1.68	2.136	24	0	*
17/01/21	73.74	60.91	12.83	175.30	176.99	-1.69	2.249	24	0	*
18/01/21	78.60	64.34	14.26	179.17	180.70	-1.53	2.555	24	0	*
19/01/21	79.83	65.43	14.40	180.39	181.92	-1.53	2.602	24	0	*
20/01/21	79.32	64.95	14.37	180.40	181.88	-1.48	2.591	24	0	*
21/01/21	77.78	63.78	14.00	180.00	181.54	-1.54	2.521	24	0	*
22/01/21	77.65	63.91	13.74	180.86	182.31	-1.45	2.488	24	0	*
23/01/21	76.33	62.91	13.42	180.41	181.96	-1.55	2.424	24	0	*
24/01/21	75.21	63.05	12.16	192.52	194.03	-1.51	2.342	24	0	*
25/01/21	73.25	61.68	11.57	190.68	192.30	-1.62	2.207	24	0	*
26/01/21	72.22	60.14	12.08	175.42	177.15	-1.73	2.117	24	0	*
27/01/21	72.10	59.92	12.18	173.64	175.41	-1.77	2.115	24	0	*
28/01/21	72.80	60.37	12.43	172.71	174.50	-1.79	2.148	24	0	*
29/01/21	72.94	60.77	12.17	174.15	175.96	-1.81	2.117	24	0	*
30/01/21	72.78	60.93	11.85	176.75	178.38	-1.63	2.097	24	0	*
31/01/21	72.53	60.79	11.74	176.41	178.05	-1.64	2.069	24	0	*
01/02/21	72.36	60.61	11.75	176.82	178.52	-1.70	2.077	24	0	*
02/02/21	72.71	61.08	11.63	178.31	180.16	-1.85	2.074	24	0	*
03/02/21	72.96	61.21	11.75	176.28	178.03	-1.75	2.073	24	0	*
04/02/21	72.57	60.85	11.72	174.05	175.71	-1.66	2.039	24	0	*
05/02/21	72.71	61.68	11.03	183.44	185.12	-1.68	2.024	24	0	*
06/02/21	73.38	61.92	11.46	179.28	180.94	-1.66	2.056	24	0	*
07/02/21	75.77	62.54	13.23	167.53	169.33	-1.80	2.217	24	0	*
08/02/21	78.09	63.46	14.63	163.92	165.64	-1.72	2.399	24	0	*
09/02/21	79.99	64.50	15.49	164.14	166.00	-1.86	2.544	24	0	*
10/02/21	81.21	65.27	15.94	164.99	166.65	-1.66	2.632	24	0	*
11/02/21	78.80	63.86	14.94	167.13	168.86	-1.73	2.499	24	0	*
12/02/21	73.45	60.54	12.91	172.32	174.06	-1.74	2.225	24	0	*
13/02/21	65.39	55.05	10.34	173.78	175.79	-2.01	1.792	24	0	*
14/02/21	66.48	55.58	10.90	171.61	172.71	-1.10	1.867	24	0	*
15/02/21	71.44	58.58	12.86	165.23	166.45	-1.22	2.122	24	0	*
Итого:				5443.32	5494.41	-51.09	69.418	744	0	
Средние:	74.40	61.63	12.77							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5833ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации