



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.12.2020 по 15.01.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: ул. Садовое кольцо, д. 16

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20123889

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 2.21

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
16.12.2020	70,5	42,5	82,790	82,910	-0,120	7,1	5,1	-	-	2,323	24,00
17.12.2020	64,4	42,2	97,918	98,111	-0,193	7,1	5,1	-	-	2,170	24,00
18.12.2020	66,4	40,2	77,847	77,670	0,177	7,1	5,1	-	-	2,040	24,00
19.12.2020	70,6	47,8	123,155	123,391	-0,236	7,1	5,1	-	-	2,815	24,00
20.12.2020	76,2	54,1	153,837	154,033	-0,197	7,1	5,1	-	-	3,420	24,00
21.12.2020	76,4	51,0	121,327	121,252	0,075	7,1	5,1	-	-	3,099	24,00
22.12.2020	75,0	41,9	66,006	66,124	-0,118	6,7	5,3	-	-	2,184	22,00
23.12.2020	67,9	44,2	101,957	102,393	-0,437	5,8	5,8	-	-	2,411	24,00
24.12.2020	66,7	49,3	158,496	158,773	-0,277	5,8	5,8	-	-	2,749	24,00
25.12.2020	66,9	49,8	159,977	160,211	-0,234	5,9	5,8	-	-	2,735	24,00
26.12.2020	66,4	49,5	158,348	158,654	-0,306	5,9	5,8	-	-	2,686	24,00
27.12.2020	65,2	48,8	157,170	157,305	-0,136	5,9	5,8	-	-	2,592	24,00
28.12.2020	63,6	48,2	159,155	159,508	-0,353	5,9	5,8	-	-	2,453	24,00
29.12.2020	64,4	48,6	158,828	158,911	-0,083	5,9	5,9	-	-	2,514	24,00
30.12.2020	68,2	50,6	158,304	158,656	-0,352	5,9	5,9	-	-	2,791	24,00
31.12.2020	70,0	51,7	157,052	157,049	0,003	5,9	5,9	-	-	2,880	24,00
01.01.2021	67,2	50,4	159,897	160,262	-0,365	5,9	5,9	-	-	2,680	24,00
02.01.2021	66,8	49,9	156,873	156,819	0,054	5,9	5,8	-	-	2,643	24,00
03.01.2021	66,4	49,8	159,793	160,144	-0,351	5,9	5,8	-	-	2,652	24,00
04.01.2021	65,3	48,9	156,538	156,441	0,098	5,9	5,8	-	-	2,562	24,00
05.01.2021	64,2	48,6	159,817	160,257	-0,441	5,9	5,8	-	-	2,498	24,00
06.01.2021	64,5	48,3	156,189	156,087	0,102	5,9	5,8	-	-	2,531	24,00
07.01.2021	66,7	49,9	160,376	160,817	-0,442	5,9	5,8	-	-	2,693	24,00
08.01.2021	66,7	49,5	156,540	156,341	0,199	5,9	5,8	-	-	2,685	24,00
09.01.2021	65,3	49,2	160,191	160,676	-0,486	5,9	5,8	-	-	2,566	24,00
10.01.2021	63,6	48,0	155,618	155,395	0,222	5,9	5,9	-	-	2,419	24,00
11.01.2021	69,2	51,3	160,523	161,049	-0,526	5,9	5,9	-	-	2,883	24,00
12.01.2021	78,1	55,8	154,547	154,209	0,339	5,9	5,9	-	-	3,447	24,00
13.01.2021	77,6	56,0	160,968	161,420	-0,452	5,9	5,9	-	-	3,474	24,00
14.01.2021	72,7	52,4	149,726	149,382	0,344	5,8	5,8	-	-	3,040	24,00
15.01.2021	63,4	47,9	159,567	160,189	-0,622	5,8	5,8	-	-	2,458	24,00
Итого	68,3	48,9	4459,330	4464,441	-5,112	6,1	5,7	-	-	83,094	742,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
16.12.2020 00:00	6886,355	6911,892	96,013	868,00
16.01.2021 00:00	11345,685	11376,333	179,107	1610,00
	4459,329	4464,441	83,094	742,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Q_{потерь} = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Q_п + Q_{потерь} = **83,094** ГКал

Всего к оплате за потери воды M_п = **-5,112** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: