

**ТС1, Суточный**  
**с 21.11.24 по 20.12.24**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ: 3060306

Формула:  $Q = M1(h1 - h2)$

Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.11.24	2.589	260.49	259.48	1.0	55.192	45.255	0.6	0.6	24.00
22.11.24	2.685	261.68	260.62	1.1	56.175	45.919	0.6	0.6	24.00
23.11.24	2.663	261.26	260.15	1.1	56.136	45.946	0.6	0.6	24.00
24.11.24	2.654	260.89	259.74	1.1	56.140	45.970	0.6	0.6	24.00
25.11.24	2.641	260.44	259.28	1.2	55.816	45.680	0.6	0.6	24.00
26.11.24	2.671	260.04	258.87	1.2	55.694	45.427	0.6	0.6	24.00
27.11.24	2.711	260.27	259.08	1.2	55.711	45.300	0.6	0.6	24.00
28.11.24	2.743	260.42	259.23	1.2	55.775	45.245	0.6	0.6	24.00
29.11.24	2.746	260.62	259.44	1.2	55.371	44.840	0.6	0.6	24.00
30.11.24	2.818	262.59	261.38	1.2	56.258	45.530	0.6	0.6	24.00
01.12.24	2.759	261.99	260.79	1.2	55.932	45.406	0.6	0.6	24.00
02.12.24	2.808	262.83	261.65	1.2	56.608	45.930	0.6	0.6	24.00
03.12.24	2.749	262.30	261.13	1.2	56.144	45.666	0.6	0.6	24.00
04.12.24	2.741	251.50	250.26	1.2	56.314	45.421	0.6	0.6	24.00
05.12.24	2.960	267.33	265.85	1.5	58.027	46.958	0.6	0.6	24.00
06.12.24	3.114	271.62	270.11	1.5	59.078	47.618	0.6	0.6	24.00
07.12.24	3.281	275.17	273.63	1.5	60.216	48.298	0.6	0.6	24.00
08.12.24	3.318	274.61	273.10	1.5	60.425	48.347	0.6	0.6	24.00
09.12.24	3.229	274.24	272.77	1.5	59.368	47.600	0.6	0.6	24.00
10.12.24	3.274	278.35	276.86	1.5	59.586	47.828	0.6	0.6	24.00
11.12.24	3.336	281.47	279.96	1.5	60.627	48.782	0.6	0.6	24.00
12.12.24	3.204	277.30	275.83	1.5	59.921	48.371	0.6	0.6	24.00
13.12.24	3.262	281.48	280.00	1.5	60.739	49.158	0.6	0.6	24.00
14.12.24	3.432	286.17	284.64	1.5	62.208	50.224	0.6	0.6	24.00
15.12.24	3.456	284.19	282.68	1.5	61.995	49.843	0.6	0.6	24.00
16.12.24	3.271	278.20	276.77	1.4	60.580	48.828	0.6	0.6	24.00
17.12.24	2.851	263.42	262.10	1.3	56.486	45.668	0.6	0.6	24.00
18.12.24	2.822	263.03	261.68	1.3	56.494	45.770	0.6	0.6	24.00
19.12.24	3.039	270.03	268.62	1.4	58.342	47.093	0.6	0.6	24.00
20.12.24	3.350	281.37	279.88	1.5	61.416	49.519	0.6	0.6	24.00
<b>Итого</b>	<b>89.18</b>	<b>8055.3</b>	<b>8015.6</b>	<b>39.7</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>720.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>57.96</b>	<b>46.91</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.11.24 24:00	8115.0	669520.0	668846.8	72486.0
20.12.24 24:00	8204.2	677575.3	676862.4	73206.0
Итого за период	89.2	8055.3	8015.6	720.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 21.12.2024 14:14:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.