

**ТС1, Суточный**  
**с 21.11.24 по 20.12.24**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ: 3060280

Формула:  $Q = M1(h1 - h2)$

Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	7.5	180	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.11.24	2.596	467.53	468.27	-0.7	52.907	47.361	0.6	0.5	24.00
22.11.24	2.804	479.87	480.63	-0.8	54.740	48.905	0.6	0.5	24.00
23.11.24	2.770	478.75	479.47	-0.7	54.674	48.894	0.6	0.5	24.00
24.11.24	2.722	475.82	476.52	-0.7	54.563	48.850	0.6	0.5	24.00
25.11.24	2.705	474.87	475.56	-0.7	54.223	48.535	0.6	0.5	24.00
26.11.24	2.725	475.72	476.39	-0.7	54.336	48.615	0.6	0.5	24.00
27.11.24	2.752	475.76	476.37	-0.6	54.392	48.614	0.6	0.5	24.00
28.11.24	2.779	477.51	478.08	-0.6	54.591	48.778	0.6	0.5	24.00
29.11.24	2.790	478.60	479.17	-0.6	54.259	48.436	0.6	0.5	24.00
30.11.24	2.873	488.07	488.57	-0.5	55.433	49.554	0.6	0.6	24.00
01.12.24	2.807	483.47	483.98	-0.5	54.858	49.059	0.6	0.6	24.00
02.12.24	2.943	491.23	491.81	-0.6	55.926	49.942	0.6	0.6	24.00
03.12.24	2.859	486.22	486.79	-0.6	55.206	49.334	0.6	0.6	24.00
04.12.24	2.664	464.43	464.97	-0.5	53.344	47.615	0.6	0.5	24.00
05.12.24	3.008	490.35	490.95	-0.6	56.369	50.242	0.6	0.6	24.00
06.12.24	3.116	476.26	476.83	-0.6	57.404	50.869	0.6	0.6	24.00
07.12.24	3.339	483.58	484.12	-0.5	58.823	51.928	0.6	0.5	24.00
08.12.24	3.280	463.25	463.74	-0.5	58.207	51.134	0.6	0.6	24.00
09.12.24	3.408	433.66	434.24	-0.6	59.363	51.512	0.6	0.6	24.00
10.12.24	3.442	394.76	395.36	-0.6	61.015	52.303	0.6	0.5	24.00
11.12.24	3.470	413.76	414.35	-0.6	61.006	52.628	0.6	0.5	24.00
12.12.24	3.498	428.82	429.44	-0.6	62.228	54.079	0.6	0.5	24.00
13.12.24	3.471	427.32	427.93	-0.6	62.010	53.897	0.6	0.5	24.00
14.12.24	3.513	424.73	425.33	-0.6	62.247	53.983	0.6	0.5	24.00
15.12.24	3.566	422.86	423.46	-0.6	62.262	53.836	0.6	0.5	24.00
16.12.24	3.409	475.84	476.35	-0.5	59.887	52.732	0.6	0.5	24.00
17.12.24	3.225	518.59	519.10	-0.5	58.000	51.791	0.6	0.5	24.00
18.12.24	3.153	513.81	514.32	-0.5	57.741	51.614	0.6	0.5	24.00
19.12.24	3.148	511.77	512.29	-0.5	57.821	51.680	0.6	0.5	24.00
20.12.24	3.196	509.49	510.06	-0.6	58.102	51.838	0.6	0.5	24.00
<b>Итого</b>	<b>92.03</b>	<b>14086.7</b>	<b>14104.4</b>	<b>-17.8</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>720.00</b>
<b>Среднее</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>57.20</b>	<b>50.62</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>---</b>

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.11.24 24:00	9110.1	1002882.6	1002879.2	82687.9
20.12.24 24:00	9202.1	1016969.3	1016983.7	83407.9
Итого за период	92.0	14086.7	14104.5	720.0

Представитель абонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Представитель поставщика \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отчет сформирован по состоянию на 21.12.2024 14:15:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.