

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленина д. 55/1 2 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00179191 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0жЕFЕ8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	70.23	57.46	12.77	117.23	117.11	0.12	1.497	24	0	
17/01/21	71.21	57.85	13.36	115.81	115.50	0.31	1.549	24	0	
18/01/21	76.06	61.13	14.93	116.67	116.40	0.27	1.743	24	0	
19/01/21	77.51	62.27	15.24	117.33	117.06	0.27	1.788	24	0	
20/01/21	76.89	61.69	15.20	117.43	117.04	0.39	1.785	24	0	
21/01/21	75.49	60.53	14.96	116.00	115.68	0.32	1.734	24	0	
22/01/21	75.46	60.69	14.77	116.80	116.52	0.28	1.726	24	0	
23/01/21	74.07	59.64	14.43	116.09	115.78	0.31	1.676	24	0	
24/01/21	65.86	54.66	11.20	122.00	121.93	0.07	1.364	24	0	
25/01/21	59.01	49.81	9.20	122.01	122.10	-0.09	1.121	24	0	
26/01/21	58.84	49.65	9.19	123.98	124.00	-0.02	1.137	24	0	
27/01/21	61.95	52.42	9.53	132.55	132.64	-0.09	1.261	24	0	
28/01/21	62.37	52.72	9.65	132.30	132.37	-0.07	1.276	24	0	
29/01/21	62.35	52.74	9.61	131.50	131.46	0.04	1.264	24	0	
30/01/21	61.43	52.00	9.43	128.80	128.80	0.00	1.215	24	0	
31/01/21	61.20	51.85	9.35	128.77	128.73	0.04	1.201	24	0	
01/02/21	60.40	51.20	9.20	126.98	126.99	-0.01	1.166	24	0	
02/02/21	59.43	50.30	9.13	123.83	123.97	-0.14	1.129	24	0	
03/02/21	61.01	51.70	9.31	127.60	127.63	-0.03	1.187	24	0	
04/02/21	60.28	51.01	9.27	126.64	126.69	-0.05	1.175	24	0	
05/02/21	56.34	47.99	8.35	116.46	116.67	-0.21	0.969	24	0	
06/02/21	59.10	49.86	9.24	121.43	121.53	-0.10	1.119	24	0	
07/02/21	70.77	57.79	12.98	118.67	118.70	-0.03	1.542	24	0	
08/02/21	75.54	60.02	15.52	108.64	108.43	0.21	1.687	24	0	
09/02/21	77.40	61.19	16.21	109.58	109.45	0.13	1.776	24	0	
10/02/21	78.65	62.20	16.45	111.11	111.14	-0.03	1.829	24	0	
11/02/21	76.63	61.29	15.34	115.42	115.43	-0.01	1.771	24	0	
12/02/21	68.62	56.66	11.96	126.48	126.47	0.01	1.510	24	0	
13/02/21	61.42	51.50	9.92	109.74	109.81	-0.07	1.086	24	0	
14/02/21	59.16	49.74	9.42	123.91	123.75	0.16	1.164	24	0	
15/02/21	66.74	54.07	12.67	112.24	112.11	0.13	1.420	24	0	
Итого:				3734.00	3731.89	2.11	43.867	744	0	
Средние:	67.14	55.27	11.86							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5852ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации