ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:34 мкр 22 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00176982 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x85EF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.08	53.26	11.82	275.81	270.52	278.84	275.18	-4.66	5.28	7.15	3.186	-0.248	24	0	*
17/01/21	65.90	53.69	12.21	275.57	270.14	278.53	274.78	-4.64	6.90	7.16	3.295	-0.249	24	0	*
18/01/21	70.60	56.88	13.72	280.96	274.72	283.68	279.47	-4.75	6.90	7.11	3.769	-0.270	24	0	*
19/01/21	72.04	57.63	14.41	272.70	266.39	275.19	271.01	-4.62	6.90	7.11	3.836	-0.266	24	0	*
20/01/21	75.78	57.87	17.91	229.56	223.75	231.13	227.56	-3.81	6.90	7.05	4.007	-0.220	24	0	*
21/01/21	76.89	57.55	19.34	214.56	208.96	215.84	212.51	-3.55	6.90	7.10	4.036	-0.204	24	0	*
22/01/21	70.14	55.45	14.69	249.59	244.12	251.84	248.26	-4.14	6.90	7.10	3.583	-0.229	24	0	*
23/01/21	68.06	53.91	14.15	247.38	242.21	249.76	246.40	-4.19	6.90	7.11	3.427	-0.226	24	0	*
24/01/21	66.20	53.09	13.11	251.49	246.52	254.05	250.71	-4.19	6.90	6.93	3.228	-0.222	24	0	*
25/01/21	61.39	51.32	10.07	295.69	290.59	299.27	295.58	-4.99	6.90	6.79	2.921	-0.256	24	0	*
26/01/21	58.45	50.25	8.20	341.16	335.80	345.74	341.67	-5.87	6.90	6.80	2.751	-0.295	24	0	*
27/01/21	57.34	49.08	8.26	328.76	323.78	333.19	329.45	-5.67	6.90	6.76	2.675	-0.278	24	0	*
28/01/21	58.74	49.39	9.35	297.82	293.10	301.62	298.19	-5.09	6.90	6.73	2.737	-0.251	24	0	*
29/01/21	60.21	50.48	9.73	292.25	287.39	295.87	292.36	-4.97	6.90	6.75	2.792	-0.251	24	0	*
30/01/21	59.91	51.05	8.86	321.22	315.93	325.36	321.44	-5.51	6.90	6.79	2.795	-0.281	24	0	*
31/01/21	59.18	50.58	8.60	319.16	314.02	323.32	319.47	-5.45	6.90	6.81	2.699	-0.276	24	0	*
01/02/21	59.55	50.87	8.68	322.97	317.68	327.15	323.22	-5.54	6.90	6.80	2.753	-0.282	24	0	*
02/02/21	59.32	50.68	8.64	316.85	311.73	320.99	317.17	-5.44	6.90	6.80	2.687	-0.276	24	0	*
03/02/21	59.70	50.24	9.46	291.04	286.26	294.71	291.25	-4.99	6.90	6.72	2.701	-0.251	24	0	*
04/02/21	59.75	49.67	10.08	270.55	266.11	273.88	270.72	-4.61	6.90	6.72	2.679	-0.229	24	0	*
05/02/21	55.76	47.49	8.27	280.32	276.26	284.06	281.04	-4.78	5.04	6.18	2.274	-0.227	24	0	*
06/02/21	59.24	48.97	10.27	266.07	261.74	269.34	266.28	-4.54	3.62	6.71	2.665	-0.222	24	0	*
07/02/21	66.49	50.28	16.21	192.26	188.44	193.99	191.67	-3.23	8.06	6.59	3.055	-0.162	24	0	
08/02/21	71.62	52.85	18.77	193.31	188.90	194.79	192.25	-3.35	7.01	6.68	3.544	-0.177	24	0	*
09/02/21	73.25	53.06	20.19	187.55	183.10	188.79	186.33	-3.23	9.30	6.67	3.704	-0.171	24	0	*
10/02/21	74.59	53.17	21.42	178.77	174.39	179.82	177.44	-3.05	8.10	6.70	3.737	-0.162	24	0	*
11/02/21	71.36	51.75	19.61	180.12	176.02	181.40	179.13	-3.11	6.90	6.69	3.452	-0.161	24	0	*
12/02/21	67.31	49.27	18.04	174.94	171.38	176.36	174.37	-2.99	6.90	6.72	3.088	-0.147	24	0	*
13/02/21	60.85	49.81	11.04	262.13	257.65	265.24	262.15	-4.50	6.90	6.75	2.841	-0.224	24	0	*
14/02/21	59.66	49.58	10.08	281.15	276.55	284.66	281.36	-4.81	6.90	6.81	2.784	-0.238	24	0	*
15/02/21	70.04	52.87	17.17	206.86	202.28	208.52	205.84	-3.56	6.90	7.05	3.468	-0.188	24	0	*
Итого:				8098.5	7946.43	8186.9	8084.26	-137.83			97.169	-7.139	744	0	
Средние:	64.98	52.00	12.97						6.83	6.83					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5569ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации