

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: ул. Ленина д.14 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00231302 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х3С17 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.01	53.86	11.15	387.45	389.13	-1.68	4.305	24	0	*
17/01/21	67.27	55.30	11.97	387.26	389.06	-1.80	4.622	24	0	*
18/01/21	74.99	60.23	14.76	386.51	388.51	-2.00	5.691	24	0	*
19/01/21	78.05	62.49	15.56	387.10	389.11	-2.01	6.014	24	0	*
20/01/21	77.66	62.19	15.47	386.62	388.54	-1.92	5.973	24	0	*
21/01/21	77.86	62.24	15.62	386.78	388.66	-1.88	6.032	24	0	*
22/01/21	76.07	61.21	14.86	384.97	386.79	-1.82	5.710	24	0	*
23/01/21	73.89	59.71	14.18	383.86	385.59	-1.73	5.429	24	0	*
24/01/21	67.76	55.82	11.94	384.84	386.38	-1.54	4.581	24	0	*
25/01/21	60.79	50.99	9.80	386.01	387.49	-1.48	3.769	24	0	*
26/01/21	59.97	50.48	9.49	385.51	387.04	-1.53	3.643	24	0	*
27/01/21	61.23	51.27	9.96	383.12	384.90	-1.78	3.796	24	0	*
28/01/21	62.93	52.21	10.72	382.55	384.26	-1.71	4.089	24	0	*
29/01/21	62.69	52.34	10.35	383.59	385.19	-1.60	3.951	24	0	*
30/01/21	58.19	49.21	8.98	383.89	385.53	-1.64	3.428	24	0	*
31/01/21	57.05	48.39	8.66	384.29	386.00	-1.71	3.309	24	0	*
01/02/21	57.86	48.91	8.95	384.79	386.60	-1.81	3.423	24	0	*
02/02/21	57.66	48.86	8.80	384.69	386.33	-1.64	3.370	24	0	*
03/02/21	60.29	50.49	9.80	383.93	385.77	-1.84	3.740	24	0	*
04/02/21	62.24	52.04	10.20	383.15	385.03	-1.88	3.895	24	0	*
05/02/21	55.27	47.31	7.96	384.54	386.31	-1.77	3.041	24	0	*
06/02/21	57.65	48.61	9.04	383.63	385.47	-1.84	3.449	24	0	*
07/02/21	69.51	56.73	12.78	385.28	387.37	-2.09	4.909	24	0	*
08/02/21	77.09	62.00	15.09	381.13	383.14	-2.01	5.744	24	0	*
09/02/21	77.39	61.99	15.40	386.67	388.50	-1.83	5.944	24	0	*
10/02/21	77.75	62.20	15.55	386.64	388.49	-1.85	6.004	24	0	*
11/02/21	75.69	61.03	14.66	387.30	389.01	-1.71	5.666	24	0	*
12/02/21	70.06	57.38	12.68	387.51	389.10	-1.59	4.900	24	0	*
13/02/21	58.29	49.25	9.04	380.51	381.80	-1.29	3.429	24	0	*
14/02/21	62.23	51.86	10.37	390.74	392.37	-1.63	4.039	24	0	*
15/02/21	71.96	58.80	13.16	398.84	400.64	-1.80	5.240	24	0	*
Итого:				11953.7	12008.1	-54.41	141.135	744	0	
Средние:	66.85	55.01	11.83							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 12166ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации