ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:34 мкр 2 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00166490 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0419 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/01/21	65.15	53.51	11.64	311.77	305.94	309.79	305.83	0.11	16.98	17.11	3.553	0.005	24	0		0.0000
17/01/21	65.99	54.01	11.98	311.63	305.64	309.55	305.49	0.15	16.98	17.11	3.660	0.007	24	0		0.0000
18/01/21	70.73	57.02	13.71	315.09	308.18	312.67	308.10	0.08	16.94	17.07	4.220	0.004	24	0		0.0000
19/01/21	72.16	57.84	14.32	306.95	299.95	304.48	299.88	0.07	16.96	17.09	4.295	0.004	24	0		0.0000
20/01/21	75.99	58.43	17.56	264.70	258.08	262.01	258.01	0.07	16.96	17.09	4.531	0.004	24	0		0.0000
21/01/21	77.12	58.40	18.72	251.47	244.99	248.72	244.94	0.05	16.96	17.08	4.586	0.003	24	0		0.0000
22/01/21	70.22	55.90	14.32	286.98	280.75	284.70	280.74	0.01	16.95	17.08	4.018	0.001	24	0		0.0000
23/01/21	68.17	54.32	13.85	285.11	279.28	282.96	279.20	0.08	16.95	17.08	3.865	0.004	24	0		0.0000
24/01/21	66.25	53.51	12.74	289.40	283.79	287.42	283.73	0.06	16.93	17.05	3.612	0.003	24	0		0.0000
25/01/21	61.45	51.49	9.96	334.27	328.64	332.53	328.58	0.06	16.96	17.08	3.265	0.003	24	0		0.0000
26/01/21	58.46	50.33	8.13	381.43	375.60	379.89	375.58	0.02	16.96	17.09	3.046	0.001	24	0		0.0000
27/01/21	57.35	49.25	8.10	369.74	364.30	368.20	364.18	0.12	16.97	17.10	2.945	0.005	24	0		0.0000
28/01/21	58.80	49.66	9.14	339.23	333.99	337.64	333.91	0.08	16.95	17.07	3.047	0.004	24	0		0.0000
29/01/21	60.25	50.68	9.57	331.64	326.28	330.06	326.27	0.01	16.96	17.09	3.119	0.000	24	0		0.0000
30/01/21	59.94	51.13	8.81	360.48	354.70	358.88	354.72	-0.02	16.94	17.07	3.119	-0.001	24	0		0.0000
31/01/21	59.20	50.67	8.53	358.34	352.73	356.80	352.69	0.04	16.94	17.07	3.005	0.002	24	0		0.0000
01/02/21	59.58	50.95	8.63	359.58	353.91	358.00	353.85	0.06	16.99	17.12	3.050	0.003	24	0		0.0000
02/02/21	59.35	50.77	8.58	358.68	353.03	357.10	352.99	0.04	16.99	17.11	3.025	0.002	24	0		0.0000
03/02/21	59.74	50.30	9.44	326.96	321.76	325.37	321.70	0.06	16.94	17.07	3.036	0.003	24	0		0.0000
04/02/21	59.80	49.83	9.97	305.59	300.71	304.00	300.61	0.10	16.94	17.07	2.994	0.005	24	0		0.0000
05/02/21	55.68	47.63	8.05	324.07	319.54	322.70	319.41	0.13	16.95	17.07	2.564	0.006	24	0		0.0000
06/02/21	59.52	49.37	10.15	302.98	298.15	301.36	298.08	0.07	16.95	17.07	3.020	0.003	24	0		0.0000
07/02/21	66.70	51.41	15.29	230.74	226.23	228.77	226.07	0.16	16.94	17.07	3.455	0.007	24	0		0.0000
08/02/21	71.86	54.29	17.57	230.77	225.56	228.46	225.44	0.12	16.96	17.08	3.958	0.006	24	0		0.0000
09/02/21	73.49	54.84	18.65	225.51	220.21	223.05	220.04	0.17	16.94	17.06	4.100	0.009	24	0		0.0000
10/02/21	74.81	55.07	19.74	217.23	211.96	214.71	211.81	0.15	16.94	17.07	4.185	0.008	24	0		0.0000
11/02/21	71.46	53.46	18.00	219.24	214.35	216.87	214.12	0.23	16.96	17.08	3.853	0.011	24	0		0.0000
12/02/21	67.50	50.86	16.64	215.67	211.36	213.55	211.08	0.28	16.96	17.08	3.517	0.013	24	0		0.0000
13/02/21	61.07	50.39	10.68	300.26	295.22	298.42	295.04	0.18	16.97	17.09	3.147	0.008	24	0		0.0000
14/02/21	59.79	49.90	9.89	319.11	314.01	317.27	313.72	0.29	16.95	17.08	3.098	0.013	24	0		0.0000
15/02/21	70.57	54.17	16.40	246.71	241.29	244.32	241.09	0.20	16.95	17.08	3.950	0.010	24	0		0.0000
Итого:				9281.3	9110.13	9220.2	9106.90	3.23			108.838	0.156	744	0		0.0000
Средние:	65.10	52.56	12.54						16.95	17.08						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5850ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации