

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
18/12/20г. - 20/01/21г.

Абонент: 000 УК "Зевс"	Договор N: _____
Адрес: 34мкр., д.12(4-5под)	Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001	Пределы измерений:
Договорные расходы:	G под max = 2.00 м3/ч G под
min = 1.00 м3/ч	G обр max = 2.00 м3/ч G обр
M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут	G3 max = 2.00 м3/ч G3 min
min = 1.00 м3/ч	
Тхв= 0.00°C	
= 1.00 м3/ч	

Заводской номер 00178941 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0  
ТЗ=1 КС=0XF8B7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/20	69.75	62.05	270.13	271.25	7.00	7.00	2.080	24	0	
19/12/20	72.14	63.75	265.51	266.78	7.00	7.00	2.229	24	0	
20/12/20	73.54	64.50	257.91	259.11	7.00	7.00	2.328	24	0	
21/12/20	73.72	64.56	259.87	261.12	7.00	7.00	2.384	24	0	
22/12/20	73.58	64.58	262.40	263.75	7.00	7.00	2.361	24	0	
23/12/20	69.24	61.51	271.05	272.15	7.00	7.00	2.094	24	0	
24/12/20	67.36	60.11	279.19	280.03	7.00	7.00	2.021	24	0	
25/12/20	67.93	60.70	282.17	283.09	7.00	7.00	2.038	24	0	
26/12/20	68.62	61.31	286.68	287.80	7.00	7.00	2.094	24	0	
27/12/20	67.14	60.04	285.25	286.16	7.00	7.00	2.021	24	0	
28/12/20	65.79	58.77	276.43	277.01	7.00	7.00	1.938	24	0	
29/12/20	65.50	58.73	286.53	287.16	7.00	7.00	1.935	24	0	
30/12/20	66.04	59.29	293.53	294.29	7.00	7.00	1.982	24	0	
31/12/20	65.77	59.07	293.91	294.58	7.00	7.00	1.967	24	0	
01/01/21	66.20	59.52	298.36	299.14	7.00	7.00	1.991	24	0	
02/01/21	66.25	59.61	297.97	298.63	7.00	7.00	1.980	24	0	
03/01/21	66.07	59.06	293.80	258.77	7.00	7.00	2.061	24	0	
04/01/21	65.70	59.11	298.03	297.93	7.00	7.00	1.960	24	0	
05/01/21	64.82	58.40	297.66	298.60	7.00	7.00	1.909	24	0	
06/01/21	64.73	58.28	297.99	299.04	7.00	7.00	1.919	24	0	
07/01/21	64.68	58.22	298.56	299.51	7.00	7.00	1.926	24	0	
08/01/21	64.39	57.95	298.87	299.73	7.00	7.00	1.923	24	0	
09/01/21	64.51	58.09	299.54	300.30	7.00	7.00	1.921	24	0	
10/01/21	64.12	57.88	298.35	299.22	7.00	7.00	1.860	24	0	
11/01/21	68.04	61.00	300.64	301.59	7.00	7.00	2.113	24	0	
12/01/21	73.00	65.22	306.48	307.97	7.00	7.00	2.383	24	0	
13/01/21	72.67	64.91	307.97	309.64	7.00	7.00	2.390	24	0	
14/01/21	68.08	61.02	302.28	303.69	7.00	7.00	2.134	24	0	
15/01/21	64.68	57.94	287.30	288.11	7.00	7.00	1.931	24	0	
16/01/21	64.19	57.62	286.42	287.13	7.00	7.00	1.882	24	0	
17/01/21	65.02	58.25	286.36	286.85	7.00	7.00	1.935	24	0	
18/01/21	69.67	61.97	290.14	290.90	7.00	7.00	2.232	24	0	
19/01/21	71.09	63.02	283.17	283.90	7.00	7.00	2.287	24	0	
20/01/21	74.87	64.96	247.94	248.16	7.00	7.00	2.460	24	0	
Итого:			9748.39	9743.09			70.669	816	0	

Средние:	67.90	60.61			7.00	7.00				
----------	-------	-------	--	--	------	------	--	--	--	--

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
17/12/20 24:00	196574.08	197222.57	1549.419	36376	1288
20/01/21 24:00	206322.47	206965.66	1620.088	37192	1288
Итого:	9748.39	9743.09	70.669	816	0

Период нормальной работы 816ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 38514ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации