

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 24 мкр.д.3 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00169001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7A15 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.27	61.11	11.16	232.51	234.22	-1.71	2.590	24	0	*
17/01/21	73.41	61.79	11.62	231.91	233.59	-1.68	2.690	24	0	*
18/01/21	78.38	65.68	12.70	241.13	242.80	-1.67	3.060	24	0	*
19/01/21	79.83	66.91	12.92	243.57	245.20	-1.63	3.144	24	0	*
20/01/21	79.21	66.31	12.90	243.68	245.28	-1.60	3.139	24	0	*
21/01/21	77.76	65.18	12.58	241.90	243.64	-1.74	3.041	24	0	*
22/01/21	77.71	65.29	12.42	243.24	244.90	-1.66	3.020	24	0	*
23/01/21	76.28	64.11	12.17	241.56	243.15	-1.59	2.936	24	0	*
24/01/21	67.35	57.04	10.31	215.84	217.34	-1.50	2.222	24	0	*
25/01/21	58.41	49.76	8.65	207.90	209.46	-1.56	1.795	24	0	*
26/01/21	59.56	52.23	7.33	265.42	267.93	-2.51	1.940	24	0	*
27/01/21	60.07	52.72	7.35	269.78	272.23	-2.45	1.976	24	0	*
28/01/21	61.45	53.73	7.72	268.98	271.41	-2.43	2.071	24	0	*
29/01/21	62.67	54.72	7.95	264.63	266.74	-2.11	2.096	24	0	*
30/01/21	60.32	52.92	7.40	264.22	266.29	-2.07	1.947	24	0	*
31/01/21	60.07	52.78	7.29	263.46	265.59	-2.13	1.916	24	0	*
01/02/21	59.85	52.61	7.24	262.61	264.94	-2.33	1.895	24	0	*
02/02/21	60.18	52.91	7.27	263.25	265.69	-2.44	1.910	24	0	*
03/02/21	61.91	54.27	7.64	268.54	270.88	-2.34	2.046	24	0	*
04/02/21	62.80	55.14	7.66	270.45	272.70	-2.25	2.062	24	0	*
05/02/21	57.70	50.92	6.78	246.61	248.95	-2.34	1.665	24	0	*
06/02/21	60.53	52.80	7.73	247.32	249.40	-2.08	1.902	24	0	*
07/02/21	72.13	61.08	11.05	236.60	238.28	-1.68	2.608	24	0	*
08/02/21	77.91	64.63	13.28	195.79	197.35	-1.56	2.599	24	0	*
09/02/21	79.83	65.99	13.84	221.84	223.50	-1.66	3.072	24	0	*
10/02/21	81.10	66.92	14.18	223.63	225.37	-1.74	3.172	24	0	*
11/02/21	79.01	65.59	13.42	226.47	228.36	-1.89	3.040	24	0	*
12/02/21	69.27	59.28	9.99	246.19	248.25	-2.06	2.451	24	0	*
13/02/21	55.33	49.07	6.26	263.65	266.11	-2.46	1.642	24	0	*
14/02/21	57.59	50.68	6.91	265.79	268.36	-2.57	1.830	24	0	*
15/02/21	67.96	57.48	10.48	229.50	231.42	-1.92	2.402	24	0	*
Итого:				7607.97	7669.33	-61.36	73.879	744	0	
Средние:	67.99	58.11	9.87							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6142ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_