

КОМСОМОЛЬСКАЯ 31 2 ВВОД

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 31 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00170304 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9B33 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.05	60.13	11.92	302.43	295.40	301.96	296.98	0.00	-1.58	6.46	6.70	3.519	-0.095	24	0	*
17/12/20	66.18	55.83	10.35	301.87	295.87	301.87	297.50	0.00	-1.63	6.46	6.70	3.057	-0.091	24	0	*
18/12/20	67.83	57.15	10.68	302.66	296.38	302.55	297.99	0.00	-1.61	6.43	6.70	3.158	-0.092	24	0	*
19/12/20	71.94	59.81	12.13	302.16	295.19	301.71	296.74	0.00	-1.55	6.44	6.70	3.578	-0.093	24	0	*
20/12/20	77.58	63.66	13.92	302.19	294.27	301.16	295.64	0.00	-1.37	6.45	6.70	4.098	-0.087	24	0	*
21/12/20	77.86	63.89	13.97	302.06	294.01	301.02	295.50	0.00	-1.49	6.42	6.70	4.105	-0.095	24	0	*
22/12/20	76.51	63.14	13.37	302.65	294.86	301.78	296.31	0.00	-1.45	6.42	6.70	3.942	-0.092	24	0	*
23/12/20	70.63	59.18	11.45	302.22	295.47	301.90	297.02	0.00	-1.55	6.43	6.70	3.378	-0.092	24	0	*
24/12/20	67.79	57.03	10.76	301.84	295.60	301.73	297.17	0.00	-1.57	6.45	6.70	3.175	-0.089	24	0	*
25/12/20	67.99	57.24	10.75	301.93	295.69	301.78	297.22	0.00	-1.53	6.46	6.70	3.177	-0.088	24	0	*
26/12/20	67.52	56.86	10.66	301.63	295.39	301.54	296.98	0.00	-1.59	6.47	6.70	3.147	-0.090	24	0	*
27/12/20	66.34	56.06	10.28	301.37	295.35	301.36	297.00	0.00	-1.65	6.47	6.70	3.033	-0.092	24	0	*
28/12/20	64.63	54.85	9.78	301.44	295.70	301.58	297.35	0.00	-1.65	6.48	6.70	2.886	-0.090	24	0	*
29/12/20	65.52	55.42	10.10	301.38	295.52	301.40	297.11	0.00	-1.59	6.49	6.70	2.984	-0.088	24	0	*
30/12/20	69.44	58.09	11.35	302.12	295.62	301.84	297.12	0.00	-1.50	6.48	6.70	3.352	-0.087	24	0	*
31/12/20	71.20	59.47	11.73	302.07	295.25	301.65	296.71	0.00	-1.46	6.48	6.70	3.460	-0.087	24	0	*
01/01/21	68.29	57.41	10.88	301.75	295.42	301.59	296.99	0.00	-1.57	6.49	6.70	3.207	-0.090	24	0	*
02/01/21	67.90	57.16	10.74	301.65	295.41	301.54	296.98	0.00	-1.57	6.48	6.70	3.169	-0.090	24	0	*
03/01/21	67.54	56.79	10.75	301.49	295.25	301.39	296.83	0.00	-1.58	6.48	6.70	3.169	-0.090	24	0	*
04/01/21	66.39	56.09	10.30	301.42	295.43	301.36	296.94	0.00	-1.51	6.48	6.70	3.039	-0.085	24	0	*
05/01/21	65.25	55.25	10.00	301.21	295.45	301.29	296.97	0.00	-1.52	6.48	6.70	2.952	-0.084	24	0	*
06/01/21	65.59	55.30	10.29	301.02	295.18	301.02	296.72	0.00	-1.54	6.48	6.70	3.033	-0.085	24	0	*
07/01/21	67.79	56.94	10.85	301.37	295.13	301.26	296.70	0.00	-1.57	6.48	6.70	3.200	-0.089	24	0	*
08/01/21	67.81	57.00	10.81	301.70	295.46	301.57	297.01	0.00	-1.55	6.48	6.70	3.189	-0.088	24	0	*
09/01/21	66.29	56.07	10.22	301.78	295.79	301.75	297.34	0.00	-1.55	6.49	6.70	3.018	-0.087	24	0	*
10/01/21	64.65	54.97	9.68	302.04	296.28	302.12	297.80	0.00	-1.52	6.50	6.70	2.864	-0.084	24	0	*
11/01/21	70.56	58.90	11.66	302.31	295.55	301.96	297.11	0.00	-1.56	6.48	6.70	3.443	-0.092	24	0	*
12/01/21	79.47	65.30	14.17	302.81	294.43	301.73	295.92	0.00	-1.49	6.50	6.70	4.172	-0.097	24	0	*
13/01/21	78.92	64.78	14.14	303.03	294.71	301.95	296.22	0.00	-1.51	6.48	6.70	4.166	-0.098	24	0	*
14/01/21	73.83	61.32	12.51	304.20	296.81	303.57	298.33	0.00	-1.52	6.40	6.70	3.708	-0.093	24	0	*
15/01/21	64.38	54.57	9.81	303.61	297.91	303.72	299.54	0.00	-1.63	6.43	6.70	2.915	-0.089	24	0	*
Итого:				9363.4	9159.78	9354.6	9207.74	0.00	-47.96			103.293	-2.789	744	0	
Средние:	69.53	58.24	11.29							6.46	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5203ч

комсомольская 31 2 ввод

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации