

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9541 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	63.67	46.53	17.14	138.59	135.95	138.59	137.15	0.00	-1.20	6.20	6.00	2.330	-0.056	24	0	*
17/01/21	66.08	47.49	18.59	138.84	136.06	138.84	137.37	0.00	-1.31	6.20	6.00	2.528	-0.062	24	0	*
18/01/21	73.40	50.69	22.71	139.09	135.74	139.09	137.41	0.00	-1.67	6.20	6.00	3.079	-0.085	24	0	*
19/01/21	76.72	52.65	24.07	138.97	135.37	138.97	137.25	0.00	-1.88	6.20	6.00	3.256	-0.099	24	0	*
20/01/21	76.95	52.66	24.29	138.96	135.36	138.96	137.18	0.00	-1.82	6.20	6.00	3.289	-0.096	24	0	*
21/01/21	76.80	52.59	24.21	138.99	135.39	138.99	137.27	0.00	-1.88	6.20	6.00	3.276	-0.099	24	0	*
22/01/21	75.44	52.28	23.16	138.99	135.52	138.99	137.20	0.00	-1.68	6.20	6.00	3.137	-0.088	24	0	*
23/01/21	72.83	51.02	21.81	138.92	135.66	138.92	137.24	0.00	-1.58	6.20	6.00	2.958	-0.081	24	0	*
24/01/21	67.22	48.68	18.54	138.76	135.96	138.76	137.20	0.00	-1.24	6.20	6.00	2.518	-0.060	24	0	*
25/01/21	60.04	44.89	15.15	138.66	136.39	138.66	137.35	0.00	-0.96	6.20	6.00	2.064	-0.043	24	0	*
26/01/21	59.44	44.35	15.09	138.71	136.51	138.71	137.49	0.00	-0.98	6.20	6.00	2.053	-0.043	24	0	*
27/01/21	60.58	44.95	15.63	138.57	136.24	138.57	137.24	0.00	-1.00	6.20	6.00	2.126	-0.045	24	0	*
28/01/21	62.17	45.65	16.52	138.66	136.21	138.66	137.27	0.00	-1.06	6.20	6.00	2.248	-0.048	24	0	*
29/01/21	61.17	45.42	15.75	138.62	136.23	138.62	137.28	0.00	-1.05	6.20	6.00	2.140	-0.048	24	0	*
30/01/21	57.54	43.40	14.14	138.26	136.15	138.26	137.06	0.00	-0.91	6.20	6.00	1.922	-0.039	24	0	*
31/01/21	57.15	43.15	14.00	138.28	136.20	138.28	137.08	0.00	-0.88	6.20	6.00	1.904	-0.038	24	0	*
01/02/21	58.03	43.54	14.49	138.80	136.64	138.80	137.60	0.00	-0.96	6.20	6.00	1.974	-0.042	24	0	*
02/02/21	57.64	43.37	14.27	138.08	135.97	138.08	136.88	0.00	-0.91	6.20	6.00	1.936	-0.039	24	0	*
03/02/21	60.21	44.19	16.02	133.82	131.61	133.82	132.58	0.00	-0.97	6.20	6.00	2.105	-0.043	24	0	*
04/02/21	60.13	44.90	15.23	138.79	136.48	138.79	137.45	0.00	-0.97	6.20	6.00	2.078	-0.044	24	0	*
05/02/21	55.09	42.32	12.77	138.27	136.29	138.27	137.08	0.00	-0.79	6.20	6.00	1.737	-0.033	24	0	*
06/02/21	58.20	43.57	14.63	138.36	136.19	138.36	137.10	0.00	-0.91	6.20	6.00	1.989	-0.040	24	0	*
07/02/21	70.15	49.47	20.68	139.11	136.10	139.11	137.55	0.00	-1.45	6.20	6.00	2.811	-0.072	24	0	*
08/02/21	76.42	52.65	23.77	139.34	135.74	139.34	137.58	0.00	-1.84	6.20	6.00	3.226	-0.097	24	0	*
09/02/21	76.72	52.41	24.31	139.16	135.56	139.16	137.43	0.00	-1.87	6.20	6.00	3.297	-0.098	24	0	*
10/02/21	76.63	52.41	24.22	139.05	135.45	139.05	137.37	0.00	-1.92	6.20	6.00	3.279	-0.101	24	0	*
11/02/21	74.48	51.59	22.89	138.88	135.47	138.88	137.20	0.00	-1.73	6.20	6.00	3.099	-0.089	24	0	*
12/02/21	66.94	48.08	18.86	138.73	135.90	138.73	137.19	0.00	-1.29	6.20	6.00	2.557	-0.062	24	0	*
13/02/21	59.88	44.71	15.17	138.29	135.98	138.29	136.98	0.00	-1.00	6.20	6.00	2.057	-0.045	24	0	*
14/02/21	60.57	44.63	15.94	138.25	135.94	138.25	136.93	0.00	-0.99	6.20	6.00	2.165	-0.044	24	0	*
15/02/21	72.22	51.26	20.96	148.11	144.64	148.11	146.30	0.00	-1.66	6.20	6.00	3.032	-0.085	24	0	*
Итого:				4304.9	4218.90	4304.9	4259.26	0.00	-40.36			78.170	-1.964	744	0	
Средние:	66.14	47.59	18.54							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6215ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____