ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Фрунзе 11 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х33А3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.19	57.12	15.07	461.49	450.74	470.21	463.22	0.00	-12.48	6.26	10.51	6.752	-0.713	24	0	*
17/12/20	66.32	53.31	13.01	461.29	452.09	468.58	462.51	0.00	-10.42	6.25	11.44	5.827	-0.556	24	0	*
18/12/20	67.99	54.50	13.49	461.45	451.83	468.67	462.32	0.00	-10.49	6.24	10.76	6.048	-0.572	24	0	*
19/12/20	72.19	56.90	15.29	461.60	450.84	469.27	462.34	0.00	-11.50	6.26	11.31	6.848	-0.655	24	0	*
20/12/20	77.85	60.31	17.54	461.49	449.25	470.60	462.91	0.00	-13.66	6.26	11.10	7.841	-0.825	24	0	*
21/12/20	78.12	60.45	17.67	461.72	449.33	471.14	463.33	0.00	-14.00	6.23	11.37	7.897	-0.847	24	0	*
22/12/20	76.75	59.82	16.93	462.36	450.37	471.65	464.04	0.00	-13.67	6.21	11.82	7.575	-0.819	24	0	*
23/12/20	70.76	56.29	14.47	461.92	451.54	469.97	463.19	0.00	-11.65	6.23	11.69	6.480	-0.657	24	0	*
24/12/20	67.95	54.42	13.53	461.73	452.10	468.96	462.63	0.00	-10.53	6.25	11.59	6.065	-0.574	24	0	*
25/12/20	68.16	54.62	13.54	461.80	452.18	468.79	462.37	0.00	-10.19	6.26	11.66	6.069	-0.557	24	0	*
26/12/20	67.70	54.22	13.48	461.87	452.30	468.64	462.34	0.00	-10.04	6.27	10.51	6.055	-0.545	24	0	*
27/12/20	66.48	53.45	13.03	461.94	452.72	468.38	462.22	0.00	-9.50	6.27	10.38	5.857	-0.508	24	0	*
28/12/20	64.76	52.43	12.33	461.98	453.17	467.91	461.99	0.00	-8.82	6.28	10.83	5.544	-0.463	24	0	*
29/12/20	65.69	52.94	12.75	461.40	452.38	467.25	461.19	0.00	-8.81	6.29	9.58	5.730	-0.467	24	0	*
30/12/20	69.65	55.42	14.23	461.86	451.79	468.37	461.77	0.00	-9.98	6.28	9.69	6.392	-0.553	24	0	*
31/12/20	71.15	56.56	14.59	462.07	451.61	468.93	462.09	0.00	-10.48	6.27	9.36	6.557	-0.593	24	0	*
01/01/21	68.24	54.70	13.54	462.18	452.50	468.49	462.05	0.00	-9.55	6.28	8.71	6.103	-0.523	24	0	*
02/01/21	67.87	54.43	13.44	462.34	452.72	468.47	462.13	0.00	-9.41	6.28	9.77	6.048	-0.513	24	0	*
03/01/21	67.44	54.07	13.37	462.14	452.66	468.20	461.97	0.00	-9.31	6.28	10.25	6.006	-0.504	24	0	*
04/01/21	66.30	53.32	12.98	462.06	452.84	467.96	461.85	0.00	-9.01	6.27	9.98	5.837	-0.481	24	0	*
05/01/21	65.23	52.56	12.67	461.97	453.09	467.70	461.70	0.00	-8.61	6.27	9.15	5.706	-0.453	24	0	*
06/01/21	65.68	52.70	12.98	462.18	453.19	467.83	461.81	0.00	-8.62	6.29	9.83	5.846	-0.455	24	0	*
07/01/21	67.86	54.10	13.76	462.56	452.97	468.39	462.12	0.00	-9.15	6.28	10.61	6.193	-0.496	24	0	*
08/01/21	67.93	54.15	13.78	463.01	453.41	468.82	462.35	0.00	-8.94	6.30	6.44	6.239	-0.484	24	0	*
09/01/21	66.41	53.35	13.06	463.39	454.17	468.82	462.58	0.00	-8.41	6.33	6.00	5.929	-0.448	24	0	*
10/01/21	64.77	52.43	12.34	463.39	454.51	468.49	462.65	0.00	-8.14	6.44	12.79	5.543	-0.428	24	0	*
11/01/21	70.81	55.99	14.82	463.70	453.26	469.88	463.22	0.00	-9.96	6.44	14.57	6.644	-0.559	24	0	*
12/01/21	79.76	61.74	18.02	463.85	450.96	472.13	464.10	0.00	-13.14	6.34	15.56	8.049	-0.813	24	0	*
13/01/21	79.19	61.17	18.02	463.60	450.88	472.24	464.37	0.00	-13.49	6.30	15.50	8.047	-0.827	24	0	*
14/01/21	74.00	58.08	15.92	463.54	452.26	471.31	464.17	0.00	-11.91	6.21	15.04	7.125	-0.693	24	0	*
15/01/21	64.49	52.01	12.48	463.87	455.08	469.02	463.25	0.00	-8.17	6.25	12.17	5.618	-0.426	24	0	*
Итого:				14331.	14018.7	14545.	14340.7	0.00	-322.04			198.470	-18.007	744	0	
Средние:	69.66	55.40	14.26							6.27	10.96					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 40661ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации