

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 24 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00167073 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хААА7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.23	52.89	19.34	166.85	162.95	160.92	158.84	4.11	6.20	6.92	3.146	0.197	24	0	*
17/12/20	66.36	49.57	16.79	165.05	161.80	159.58	157.73	4.07	6.20	6.91	2.708	0.181	24	0	*
18/12/20	68.01	50.60	17.41	163.85	160.46	158.38	156.46	4.00	6.20	6.88	2.787	0.182	24	0	*
19/12/20	72.20	52.43	19.77	163.39	159.61	157.71	155.68	3.93	6.20	6.88	3.150	0.186	24	0	*
20/12/20	77.84	55.25	22.59	163.89	159.57	157.73	155.57	4.00	6.20	6.77	3.602	0.201	24	0	*
21/12/20	78.12	55.32	22.80	164.17	159.84	157.98	155.81	4.03	6.20	6.74	3.642	0.203	24	0	*
22/12/20	76.75	54.90	21.85	164.14	159.90	158.00	155.84	4.06	6.20	6.73	3.491	0.202	24	0	*
23/12/20	70.80	51.96	18.84	163.63	159.93	157.90	155.90	4.03	6.20	6.74	3.008	0.189	24	0	*
24/12/20	67.98	50.25	17.73	163.28	159.92	157.75	155.83	4.09	6.20	6.76	2.831	0.185	24	0	*
25/12/20	68.19	50.50	17.69	163.25	159.89	157.76	155.84	4.05	6.20	6.77	2.821	0.184	24	0	*
26/12/20	67.72	50.18	17.54	163.16	159.80	157.68	155.76	4.04	6.20	6.77	2.798	0.182	24	0	*
27/12/20	66.52	49.62	16.90	163.04	159.79	157.57	155.76	4.03	6.20	6.77	2.697	0.180	24	0	*
28/12/20	64.81	48.73	16.08	163.16	160.04	157.82	156.14	3.90	6.20	6.78	2.570	0.170	24	0	*
29/12/20	65.73	49.06	16.67	162.96	159.79	157.62	155.90	3.89	6.20	6.80	2.655	0.171	24	0	*
30/12/20	69.66	51.07	18.59	163.24	159.71	157.64	155.72	3.99	6.20	6.80	2.965	0.184	24	0	*
31/12/20	71.41	52.25	19.16	163.41	159.66	157.71	155.73	3.93	6.20	6.80	3.054	0.186	24	0	*
01/01/21	68.48	50.61	17.87	163.19	159.73	157.72	155.80	3.93	6.20	6.81	2.851	0.179	24	0	*
02/01/21	68.08	50.40	17.68	163.10	159.74	157.67	155.75	3.99	6.20	6.79	2.820	0.181	24	0	*
03/01/21	67.73	50.13	17.60	163.02	159.66	157.62	155.70	3.96	6.20	6.80	2.806	0.179	24	0	*
04/01/21	66.57	49.54	17.03	162.94	159.70	157.62	155.82	3.88	6.20	6.79	2.714	0.173	24	0	*
05/01/21	65.44	48.89	16.55	162.80	159.68	157.53	155.85	3.83	6.20	6.80	2.638	0.168	24	0	*
06/01/21	65.79	48.83	16.96	162.77	159.60	157.47	155.77	3.83	6.20	6.81	2.702	0.168	24	0	*
07/01/21	67.99	50.05	17.94	163.05	159.69	157.62	155.70	3.99	6.20	6.82	2.861	0.180	24	0	*
08/01/21	68.00	50.14	17.86	163.18	159.82	157.72	155.80	4.02	6.20	6.82	2.850	0.181	24	0	*
09/01/21	66.47	49.51	16.96	163.00	159.77	157.65	155.85	3.92	6.20	6.83	2.708	0.174	24	0	*
10/01/21	64.83	48.72	16.11	163.09	159.97	157.83	156.15	3.82	6.20	6.84	2.571	0.167	24	0	*
11/01/21	70.83	51.60	19.23	163.46	159.78	157.82	155.89	3.89	6.20	6.82	3.065	0.181	24	0	*
12/01/21	79.74	56.47	23.27	164.28	159.73	157.99	155.59	4.14	6.20	6.83	3.714	0.213	24	0	*
13/01/21	79.17	55.84	23.33	164.25	159.75	157.89	155.58	4.17	6.20	6.81	3.725	0.212	24	0	*
14/01/21	74.03	53.28	20.75	164.00	160.03	158.02	155.94	4.09	6.20	6.74	3.318	0.197	24	0	*
15/01/21	64.53	48.20	16.33	163.05	159.93	157.80	156.14	3.79	6.20	7.32	2.606	0.164	24	0	*
Итого:				5069.6	4959.24	4895.7	4835.84	123.40			91.874	5.700	744	0	
Средние:	69.74	51.18	18.55						6.20	6.82					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4036ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации