

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Садовое кольцо д.40 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00175273 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0  
 КС=0ж669А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.70	59.04	17.66	153.19	150.91	2.28	2.713	24	0	*
17/12/20	71.66	55.62	16.04	148.26	146.07	2.19	2.382	24	0	*
18/12/20	71.13	55.21	15.92	147.55	145.41	2.14	2.356	24	0	*
19/12/20	74.57	57.41	17.16	149.46	147.24	2.22	2.572	24	0	*
20/12/20	78.88	59.95	18.93	151.28	149.01	2.27	2.869	24	0	*
21/12/20	79.48	60.23	19.25	151.84	149.64	2.20	2.932	24	0	*
22/12/20	78.33	59.55	18.78	151.68	149.50	2.18	2.852	24	0	*
23/12/20	75.51	58.00	17.51	151.09	148.79	2.30	2.651	24	0	*
24/12/20	74.22	57.35	16.87	151.98	149.74	2.24	2.568	24	0	*
25/12/20	74.83	58.13	16.70	153.07	150.82	2.25	2.561	24	0	*
26/12/20	73.56	57.14	16.42	151.59	149.28	2.31	2.495	24	0	*
27/12/20	73.79	57.18	16.61	152.05	149.78	2.27	2.532	24	0	*
28/12/20	74.92	58.48	16.44	154.51	152.14	2.37	2.545	24	0	*
29/12/20	74.78	58.61	16.17	155.76	153.45	2.31	2.521	24	0	*
30/12/20	74.96	58.71	16.25	157.74	155.43	2.31	2.572	24	0	*
31/12/20	74.71	58.27	16.44	153.86	151.59	2.27	2.535	24	0	*
01/01/21	75.04	58.58	16.46	154.89	152.49	2.40	2.553	24	0	*
02/01/21	75.06	58.75	16.31	154.50	152.19	2.31	2.522	24	0	*
03/01/21	74.68	58.27	16.41	154.22	151.84	2.38	2.537	24	0	*
04/01/21	73.17	57.19	15.98	153.02	150.73	2.29	2.450	24	0	*
05/01/21	73.79	57.54	16.25	153.93	151.52	2.41	2.505	24	0	*
06/01/21	73.64	57.41	16.23	153.82	151.48	2.34	2.501	24	0	*
07/01/21	73.34	57.14	16.20	153.26	150.94	2.32	2.486	24	0	*
08/01/21	71.22	55.19	16.03	145.59	143.43	2.16	2.339	24	0	*
09/01/21	73.96	57.65	16.31	155.46	153.03	2.43	2.542	24	0	*
10/01/21	73.76	57.94	15.82	155.49	153.15	2.34	2.463	24	0	*
11/01/21	75.77	58.94	16.83	153.23	150.90	2.33	2.578	24	0	*
12/01/21	80.79	61.84	18.95	151.31	148.91	2.40	2.875	24	0	*
13/01/21	80.87	61.39	19.48	150.59	148.23	2.36	2.940	24	0	*
14/01/21	78.25	60.31	17.94	154.73	152.37	2.36	2.783	24	0	*
15/01/21	72.18	56.52	15.66	153.98	151.67	2.31	2.416	24	0	*
Итого:				4732.93	4661.68	71.25	80.146	744	0	
Средние:	75.08	58.17	16.90							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 3646ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_