

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024  
 Номер прибора: 801948  
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.01.21	7.234	112.230	64.27	0.90	6.260	112.230	55.65	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.01.21	7.410	112.053	65.95	0.90	6.382	112.053	56.83	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.01.21	8.222	111.825	73.35	0.90	6.961	111.825	62.12	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.01.21	8.675	111.542	77.59	0.90	7.300	111.542	65.32	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.01.21	8.687	111.491	77.73	0.90	7.305	111.491	65.40	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.21	8.674	111.507	77.60	0.90	7.289	111.507	65.24	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.21	8.562	111.499	76.61	0.90	7.247	111.499	64.87	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.21	8.278	111.672	73.95	0.90	7.014	111.672	62.69	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.21	7.755	111.998	69.07	0.90	6.652	111.998	59.27	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.21	6.873	112.465	60.93	0.90	6.003	112.465	53.24	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.21	6.754	112.658	59.76	0.90	5.897	112.657	52.21	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.21	6.922	112.504	61.34	0.90	6.008	112.505	53.27	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.21	7.035	112.436	62.39	0.90	6.092	112.436	54.05	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.21	7.023	112.396	62.30	0.90	6.102	112.396	54.15	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.21	6.586	112.631	58.28	0.90	5.761	112.631	51.01	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.21	6.522	112.695	57.68	0.90	5.709	112.695	50.52	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.21	6.602	112.649	58.42	0.90	5.765	112.649	51.04	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.21	6.579	112.471	58.31	0.90	5.753	112.471	51.01	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.21	6.787	112.305	60.25	0.90	5.895	112.305	52.35	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.21	6.938	112.689	61.38	0.90	6.030	112.689	53.37	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.21	6.351	113.006	56.01	0.90	5.597	113.006	49.38	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.21	6.470	112.826	57.16	0.90	5.663	112.826	50.06	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.21	7.845	112.103	69.81	0.90	6.678	112.103	59.45	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.21	8.635	111.635	77.17	0.90	7.266	111.635	64.96	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.21	8.675	111.656	77.51	0.90	7.269	111.656	64.98	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.21	8.685	111.653	77.60	0.90	7.287	111.653	65.14	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.21	8.513	111.746	76.00	0.90	7.195	111.746	64.26	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.21	7.721	112.262	68.60	0.90	6.615	112.262	58.80	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.21	6.927	112.548	61.36	0.90	6.032	112.548	53.46	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.21	6.781	112.574	60.05	0.90	5.888	112.574	52.16	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.21	7.999	111.994	71.25	0.90	6.779	111.993	60.41	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.507	112.184	66.76		6.442	112.184	57.31		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	232.719	3477.719			199.691	3477.719			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024  
 Номер прибора: 801948  
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
16.01.21	24.00	0.973	0.000	0.000	0.00
17.01.21	24.00	1.028	0.000	0.000	0.00
18.01.21	24.00	1.261	0.000	0.000	0.00
19.01.21	24.00	1.375	0.000	0.000	0.00
20.01.21	24.00	1.382	0.000	0.000	0.00
21.01.21	24.00	1.385	0.000	0.000	0.00
22.01.21	24.00	1.316	0.000	0.000	0.00
23.01.21	24.00	1.264	0.000	0.000	0.00
24.01.21	24.00	1.102	0.000	0.000	0.00
25.01.21	24.00	0.871	0.000	0.000	0.00
26.01.21	24.00	0.857	0.000	0.000	0.00
27.01.21	24.00	0.913	0.000	0.000	0.00
28.01.21	24.00	0.943	0.000	0.000	0.00
29.01.21	24.00	0.921	0.000	0.000	0.00
30.01.21	24.00	0.825	0.000	0.000	0.00
31.01.21	24.00	0.813	0.000	0.000	0.00
01.02.21	24.00	0.837	0.000	0.000	0.00
02.02.21	24.00	0.826	0.000	0.000	0.00
03.02.21	24.00	0.893	0.000	0.000	0.00
04.02.21	24.00	0.908	0.000	0.000	0.00
05.02.21	24.00	0.755	0.000	0.000	0.00
06.02.21	24.00	0.807	0.000	0.000	0.00
07.02.21	24.00	1.167	0.000	0.000	0.00
08.02.21	24.00	1.369	0.000	0.000	0.00
09.02.21	24.00	1.406	0.000	0.000	0.00
10.02.21	24.00	1.398	0.000	0.000	0.00
11.02.21	24.00	1.318	0.000	0.000	0.00
12.02.21	24.00	1.106	0.000	0.000	0.00
13.02.21	24.00	0.895	0.000	0.000	0.00
14.02.21	24.00	0.893	0.000	0.000	0.00
15.02.21	24.00	1.220	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.065	0.000	0.000	0.000
Итого:	744.00	33.028	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Отчет принят \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /